

#114575#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/01/25г.-20/02/25г.

Абонент: Суворова 15, Калининград
Адрес: Пограничное управление ФСБ
Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.14 м3/ч

Серийный номер 20114614, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x385D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.01.25 23	75.32	45.24	30.08	0.35	0.36	574.250	559.777	70.509	0.000<	24	0	
22.01.25 23	76.21	45.23	30.98	0.35	0.36	560.210	545.800	70.814	0.000<	24	0	
23.01.25 23	75.35	44.92	30.43	0.35	0.36	577.335	562.811	71.720	0.000<	24	0	
24.01.25 23	72.06	43.36	28.70	0.36	0.36	561.605	548.553	65.924	0.000<	24	0	
25.01.25 23	70.62	41.59	29.03	0.37	0.37	490.325	479.344	58.258	0.000<	24	0	
26.01.25 23	70.56	40.92	29.65	0.36	0.37	464.915	454.511	56.413	0.000<	24	0	
27.01.25 23	70.76	39.92	30.84	0.36	0.36	433.070	423.322	54.663	0.000<	24	0	
28.01.25 23	70.24	37.95	32.29	0.36	0.36	371.355	363.123	49.090	0.000<	24	0	
29.01.25 23	70.70	38.39	32.31	0.36	0.36	381.080	372.522	50.394	0.000<	24	0	
30.01.25 23	70.47	39.36	31.11	0.36	0.36	414.240	405.001	52.745	0.000<	24	0	
31.01.25 23	70.64	41.74	28.90	0.36	0.36	503.255	491.974	59.524	0.000<	24	0	
01.02.25 23	70.98	44.16	26.81	0.35	0.36	590.395	577.011	64.787	0.000<	24	0	
02.02.25 23	72.85	44.55	28.31	0.35	0.36	568.065	554.615	65.745	0.000<	24	0	
03.02.25 23	74.30	45.00	29.30	0.35	0.35	572.095	558.032	68.464	0.000<	24	0	
04.02.25 23	72.19	43.62	28.57	0.35	0.36	547.550	534.796	63.976	0.000<	24	0	
05.02.25 23	70.68	44.63	26.05<	0.35	0.35	574.795	561.824	61.283	0.000<	24	0	*
06.02.25 23	70.69	42.25	28.44	0.36	0.36	512.850	501.331	59.690	0.000<	24	0	
07.02.25 23	72.70	43.19	29.52	0.35	0.36	550.275	537.262	66.406	0.000<	24	0	
08.02.25 23	77.45	46.26	31.19	0.35	0.36	593.000	577.343	75.434	0.000<	24	0	
09.02.25 23	79.07	47.48	31.60	0.35	0.36	601.675	585.148	77.450	0.000<	24	0	
10.02.25 23	80.80	48.14	32.66	0.35	0.36	611.640	594.185	81.295	0.000<	24	0	
11.02.25 23	81.12	47.94	33.17	0.35	0.36	623.760	605.871	84.199	0.000<	24	0	
12.02.25 23	80.56	47.90	32.67	0.34	0.36	624.230	606.544	83.012	0.000<	24	0	
13.02.25 23	79.68	47.59	32.09	0.35	0.36	607.995	591.093	79.462	0.000<	24	0	
14.02.25 23	77.34	46.83	30.51	0.35	0.36	610.960	594.820	76.022	0.000<	24	0	
15.02.25 23	78.56	47.65	30.92	0.35	0.36	603.000	586.644	75.973	0.000<	24	0	
16.02.25 23	80.07	48.08	31.99	0.35	0.36	592.535	575.917	77.192	0.000<	24	0	
17.02.25 23	78.87	47.38	31.49	0.35	0.36	599.530	583.148	76.931	0.000<	24	0	
18.02.25 23	77.61	46.42	31.20	0.36	0.36	585.095	569.542	74.423	0.000<	24	0	
19.02.25 23	77.85	46.52	31.33	0.35	0.36	572.725	557.462	73.149	0.000<	24	0	
20.02.25 23	80.26	48.52	31.73	0.35	0.36	613.730	596.446	79.293	0.000<	24	0	
Итого/Средн	75.42	44.96	30.45	0.35	0.36	17087.540	16655.772	2124.240	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.01.25 23	135297.175	132173.403	16639.339	0.000	12416	144
20.02.25 23	152384.715	148829.176	18763.579	0.000	13160	144
Итого	17087.540	16655.772	2124.240	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

