

#78541#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/03/24г.-20/04/24г.

Абонент:Суворова 15, Калининград

Адрес: ФСБ управление

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.14 м3/ч

Серийный номер 20114614, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x385D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.03.24 23	69.55	39.08	30.47	3.58	3.62	397.945	389.273	11.859	0.000 <	24	0	
22.03.24 23	69.64	38.92	30.72	3.57	3.63	396.500	387.836	11.912	0.000 <	24	0	
23.03.24 23	69.59	39.22	30.37	3.58	3.64	387.085	378.613	11.497	0.000 <	24	0	
24.03.24 23	69.53	39.67	29.86	3.55	3.63	404.030	395.218	11.800	0.000 <	24	0	
25.03.24 23	69.57	39.50	30.07	3.55	3.62	392.285	383.730	11.536	0.000 <	24	0	
26.03.24 23	69.57	39.41	30.16	3.60	3.65	390.445	381.925	11.516	0.000 <	24	0	
27.03.24 23	69.81	39.23	30.58	3.65	3.67	357.320	349.471	10.684	0.000 <	24	0	
28.03.24 23	69.22	37.64	31.58	3.69	3.68	315.895	309.067	9.759	0.000 <	24	0	
29.03.24 23	69.60	38.98	30.62	3.70	3.67	337.270	329.899	10.102	0.000 <	24	0	
30.03.24 23	69.50	36.94	32.56	3.77	3.70	242.310	237.032	7.717	0.000 <	24	0	
31.03.24 23	69.62	35.03	34.58	3.83	3.72	159.615	156.135	5.399	0.000 <	24	0	
01.04.24 23	68.66	34.27	34.39	3.85	3.74	168.615	165.019	5.673	0.000 <	24	0	
02.04.24 23	69.14	38.06	31.07	3.65	3.61	325.740	318.710	9.903	0.000 <	24	0	
03.04.24 23	71.00	41.97	29.03	3.42	3.51	466.025	455.494	13.222	0.000 <	24	0	
04.04.24 23	71.45	41.56	29.89	3.46	3.52	432.095	422.220	12.619	0.000 <	24	0	
05.04.24 23	69.31	37.79	31.52	3.64	3.62	320.945	313.996	9.896	0.000 <	24	0	
06.04.24 23	69.02	38.11	30.91	3.65	3.62	327.305	320.261	9.898	0.000 <	24	0	
07.04.24 23	68.24	38.07	30.17	3.70	3.65	247.720	242.509	7.314	0.000 <	24	0	
08.04.24 23	68.48	36.30	32.18	3.66	3.59	221.760	217.054	6.984	0.000 <	24	0	
09.04.24 23	67.88	34.13	33.75	3.49	3.43	124.960	122.349	4.128	0.000 <	24	0	
10.04.24 23	67.19	36.69	30.49	3.35	3.12	310.170	303.800	9.263	0.000 <	24	0	
11.04.24 23	68.43	41.82	26.62	3.26	3.00	193.350	189.259	5.039	0.000 <	24	0	
12.04.24 23	65.84	48.43	17.40	3.16	2.96	39.670	38.887	0.677	0.000 <	24	0	
13.04.24 23	66.21	52.45	13.76	3.25	3.00	38.775	38.002	0.523	0.000 <	24	0	
14.04.24 23	66.08	52.21	13.87	3.29	3.02	41.950	41.116	0.571	0.000 <	24	0	
15.04.24 23	66.03	48.41	17.61	3.28	3.04	42.100	41.264	0.727	0.000 <	24	0	
16.04.24 23	66.44	48.80	17.64	3.26	3.02	44.375	43.483	0.767	0.000 <	24	0	
17.04.24 23	66.28	48.66	17.61	3.25	3.03	42.435	41.589	0.733	0.000 <	24	0	
18.04.24 23	65.20	36.14	29.06	3.13	3.12	239.270	234.622	6.816	0.000 <	24	0	
19.04.24 23	67.94	38.36	29.58	3.18	3.30	404.725	396.272	11.718	0.000 <	24	0	
20.04.24 23	68.57	39.33	29.24	3.19	3.33	410.595	401.851	11.746	0.000 <	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>69.11</b>	<b>39.03</b>	<b>30.08</b>	<b>3.49</b>	<b>3.43</b>	<b>8223.280</b>	<b>8045.955</b>	<b>241.999</b>	<b>0.000</b>	<b>744</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.03.24 23	75719.710	73911.738	2245.013	0.000	5072	144
20.04.24 23	83942.950	81957.693	2487.012	0.000	5816	144
<b>Итого</b>	<b>8223.280</b>	<b>8045.955</b>	<b>241.999</b>	<b>0.000</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(I) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

