

#133008#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/05/25г.-20/06/25г.

Абонент: Суворова 15, Калининград

Адрес: Пограничное Управление ФСБ

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.14 м3/ч

Серийный номер 20114614, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х385D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.05.25 23	66.87	45.90	20.97	0.34	0.30	41.385	40.543	3.561	0.000 <	24	0	
22.05.25 23	67.27	45.60	21.67	0.35	0.30	42.160	41.296	3.748	0.000 <	24	0	
23.05.25 23	67.60	45.88	21.73	0.36	0.31	41.245	40.391	3.676	0.000 <	24	0	
24.05.25 23	67.37	48.47	18.90	0.36	0.30	39.785	38.967	3.086	0.000 <	24	0	
25.05.25 23	67.28	48.77	18.51	0.35	0.30	39.480	38.669	2.999	0.000 <	24	0	
26.05.25 23	67.43	45.82	21.61	0.35	0.30	40.600	39.763	3.600	0.000 <	24	0	
27.05.25 23	67.49	47.16	20.32	0.36	0.30	37.405	36.632	3.119	0.000 <	24	0	
28.05.25 23	67.11	48.70	18.40	0.36	0.30	37.400	36.637	2.825	0.000 <	24	0	
29.05.25 23	67.64	45.11	22.53	0.36	0.31	42.490	41.609	3.928	0.000 <	24	0	
30.05.25 23	67.65	46.87	20.78	0.37	0.31	40.190	39.357	3.426	0.000 <	24	0	
31.05.25 23	67.87	48.49	19.38	0.37	0.31	39.295	38.474	3.125	0.000 <	24	0	
01.06.25 23	67.20	48.87	18.33	0.36	0.30	37.685	36.914	2.835	0.000 <	24	0	
02.06.25 23	67.51	45.37	22.14	0.36	0.31	39.960	39.134	3.630	0.000 <	24	0	
03.06.25 23	67.59	45.49	22.09	0.37	0.31	37.455	36.680	3.395	0.000 <	24	0	
04.06.25 23	67.52	46.02	21.49	0.37	0.31	38.870	38.069	3.428	0.000 <	24	0	
05.06.25 23	67.24	45.88	21.37	0.37	0.31	41.865	41.006	3.670	0.000 <	24	0	
06.06.25 23	67.25	46.01	21.24	0.37	0.31	40.030	39.209	3.488	0.000 <	24	0	
07.06.25 23	67.38	48.25	19.14	0.37	0.31	38.965	38.164	3.061	0.000 <	24	0	
08.06.25 23	67.78	48.16	19.62	0.37	0.31	39.725	38.897	3.198	0.000 <	24	0	
09.06.25 23	67.36	47.16	20.20	0.37	0.31	46.825	45.863	3.881	0.000 <	24	0	
10.06.25 23	67.13	45.91	21.22	0.37	0.31	43.155	42.273	3.758	0.000 <	24	0	
11.06.25 23	67.48	46.12	21.36	0.37	0.31	42.840	41.957	3.755	0.000 <	24	0	
12.06.25 23	67.95	48.02	19.93	0.37	0.31	41.435	40.570	3.388	0.000 <	24	0	
13.06.25 23	67.40	48.48	18.92	0.37	0.31	40.345	39.515	3.132	0.000 <	24	0	
14.06.25 23	67.11	48.48	18.63	0.37	0.31	37.980	37.204	2.904	0.000 <	24	0	
15.06.25 23	67.04	49.12	17.92	0.37	0.31	35.090	34.374	2.581	0.000 <	24	0	
16.06.25 23	67.64	46.23	21.41	0.38	0.31	38.160	37.367	3.352	0.000 <	24	0	
17.06.25 23	67.46	46.16	21.30	0.37	0.31	41.220	40.372	3.603	0.000 <	24	0	
18.06.25 23	58.15	45.55	12.61	0.36	0.34	61.240	60.270	3.182	0.000 <	24	0	
19.06.25 23	66.75	46.16	20.59	0.38	0.37	44.630	43.727	3.770	0.000 <	24	0	
20.06.25 23	66.71	46.02	20.69	0.38	0.37	42.370	41.514	3.597	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	66.92	46.85	20.07	0.36	0.31	1271.280	1245.418	104.703	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.05.25 23	181351.060	177140.950	22171.783	0.000	15296	144
20.06.25 23	182622.340	178386.368	22276.486	0.000	16040	144
Итого	1271.280	1245.418	104.703	0.000	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

