

#29691#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.09.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Пограничное управление ФСБ РФ по Калининградской области, ФГКУ
Суворова 15, Калининград
4233

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20114614	20.09.2023	04.09.2023		
Количество тепловой энергии, система 1	55,656	23,525	32.131	7.674

Подпись исполнителя _____



#29690#

Отчёт за период с 04.09.2023 по 20.09.2023.

Номер абонента 4233
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 20114614
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
05.09.2023	-	2,156	0	45,625	0	0	44,729	0	0	24	0	0	0	65,7	54,2	0,39	0,27
06.09.2023	-	2,105	0	45,885	0	0	44,98	0	0	24	0	0	0	65,8	54,7	0,39	0,27
07.09.2023	-	2,178	0	46,57	0	0	45,648	0	0	24	0	0	0	66	54,6	0,39	0,27
08.09.2023	-	2,088	0	45,06	0	0	44,176	0	0	24	0	0	0	65,7	54,4	0,39	0,27
09.09.2023	-	1,571	0	44,39	0	0	43,523	0	0	24	0	0	0	65,5	56,9	0,38	0,27
10.09.2023	-	1,586	0	44,61	0	0	43,724	0	0	24	0	0	0	66	57,4	0,38	0,27
11.09.2023	-	2,087	0	48,175	0	0	47,209	0	0	24	0	0	0	66,4	55,9	0,4	0,27
12.09.2023	-	2,021	0	47,12	0	0	46,193	0	0	24	0	0	0	65,8	55,4	0,4	0,27
13.09.2023	-	2,017	0	43,325	0	0	42,473	0	0	24	0	0	0	65,8	54,4	0,38	0,27
14.09.2023	-	2,198	0	44,185	0	0	43,314	0	0	24	0	0	0	65,8	53,7	0,38	0,27
15.09.2023	-	2,107	0	44,095	0	0	43,218	0	0	24	0	0	0	66,1	54,5	0,38	0,27
16.09.2023	-	1,744	0	42,835	0	0	41,998	0	0	24	0	0	0	65,5	55,6	0,38	0,27
17.09.2023	-	1,632	0	39,86	0	0	39,075	0	0	24	0	0	0	65,7	55,8	0,37	0,27
18.09.2023	-	2,137	0	43,76	0	0	42,892	0	0	24	0	0	0	66	54,2	0,39	0,28
19.09.2023	-	2,272	0	46,075	0	0	45,146	0	0	24	0	0	0	66,8	54,8	0,4	0,28
20.09.2023	-	2,233	0	42,155	0	0	41,317	0	0	24	0	0	0	66,1	53,2	0,38	0,28
Итого:	-	32,132	0	713,725	0	0	699,615	0	0	384	0	0	0	65,92	54,98	0,39	0,27

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.09.2023	23,525	544,47	0	0	534,02	0	0	320	144
20.09.2023	55,656	1258,195	0	0	1233,634	0	0	704	144

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____