

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/24г.-21/10/24г.

Абонент: Суворова 15

Адрес: Пограничное управление ФСБ РФ

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.14 м3/ч

Серийный номер 20114614, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x385D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.24 23	63.27	37.27	25.99	3.80	3.03	22.590	22.176	0.577	0.000 <	24	0	
22.09.24 23	63.01	38.63	24.39	3.69	3.00	23.180	22.758	0.555	0.000 <	24	0	
23.09.24 23	62.68	36.66	26.01	3.38	2.96	24.945	24.495	0.637	0.000 <	24	0	
24.09.24 23	62.75	36.22	26.53	3.49	2.99	25.330	24.873	0.660	0.000 <	24	0	
25.09.24 23	63.36	36.45	26.90	3.61	3.01	26.900	26.405	0.710	0.000 <	24	0	
26.09.24 23	63.40	36.41	26.99	3.57	2.97	26.870	26.374	0.712	0.000 <	24	0	
27.09.24 23	63.58	36.39	27.19	3.66	3.00	27.140	26.638	0.724	0.000 <	24	0	
28.09.24 23	63.38	37.82	25.56	3.60	2.99	28.810	28.280	0.723	0.000 <	24	0	
29.09.24 23	63.63	37.19	26.44	3.54	2.96	27.730	27.215	0.720	0.000 <	24	0	
30.09.24 23	63.74	35.97	27.77	3.52	2.98	27.530	27.017	0.750	0.000 <	24	0	
01.10.24 23	63.11	35.31	27.80	3.44	2.99	30.230	29.678	0.825	0.000 <	24	0	
02.10.24 23	55.85	36.52	19.34	3.13	3.01	32.495	32.019	0.619	0.000 <	24	0	
03.10.24 23	63.60	36.32	27.28	3.25	2.93	33.450	32.829	0.896	0.000 <	24	0	
04.10.24 23	63.53	38.34	25.18	3.49	2.98	27.110	26.609	0.670	0.000 <	24	0	
05.10.24 23	63.55	41.02	22.52	3.39	2.93	24.510	24.057	0.542	0.000 <	24	0	
06.10.24 23	63.06	41.39	21.66	3.29	2.95	25.400	24.937	0.540	0.000 <	24	0	
07.10.24 23	63.50	38.47	25.03	3.54	3.04	25.055	24.592	0.616	0.000 <	24	0	
08.10.24 23	62.92	37.92	24.99	3.54	3.21	27.645	27.142	0.678	0.000 <	24	0	
09.10.24 23	63.35	38.45	24.90	3.63	3.42	26.920	26.425	0.658	0.000 <	24	0	
10.10.24 23	65.91	30.38	35.53	3.62	3.45	63.590	62.332	2.214	0.000 <	24	0	
11.10.24 23	67.19	34.16	33.03	3.42	3.39	260.615	255.276	8.429	0.000 <	24	0	
12.10.24 23	67.06	37.04	30.02	3.31	3.33	318.080	311.572	9.350	0.000 <	24	0	
13.10.24 23	66.45	37.60	28.86	3.29	3.32	361.905	354.650	10.231	0.000 <	24	0	
14.10.24 23	67.36	36.40	30.96	3.51	3.49	300.820	294.642	9.121	0.000 <	24	0	
15.10.24 23	67.88	36.55	31.33	3.61	3.57	307.800	301.381	9.440	0.000 <	24	0	
16.10.24 23	67.45	38.58	28.87	3.55	3.53	370.060	362.420	10.461	0.000 <	24	0	
17.10.24 23	66.43	37.98	28.44	3.58	3.53	364.230	356.923	10.150	0.000 <	24	0	
18.10.24 23	67.41	37.78	29.63	3.61	3.57	336.430	329.506	9.762	0.000 <	24	0	
19.10.24 23	67.90	37.48	30.41	3.66	3.60	316.635	310.036	9.427	0.000 <	24	0	
20.10.24 23	67.72	37.58	30.15	3.62	3.58	323.020	316.295	9.534	0.000 <	24	0	
21.10.24 23	60.46	34.82	25.65	3.59	3.56	326.830	321.234	8.235	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	66.16	36.95	29.21	3.51	3.20	4163.855	4080.787	119.163	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.09.24 23	90210.655	88101.515	2649.298	0.000	9488	144
21.10.24 23	94374.510	92182.301	2768.461	0.000	10232	144
Итого	4163.855	4080.787	119.163	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

