

#51754#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/23г.-20/12/23г.

Абонент: Суворова 15

Адрес: Погран. Управление ФСБ

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.14 м3/ч

Серийный номер 20114614, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x385D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.11.23 23	74.79	44.29	30.49	3.35	3.50	526.830	513.733	15.668	0.000 <	24	0	
21.11.23 23	76.71	46.05	30.66	3.31	3.48	579.695	564.623	17.316	0.000 <	24	0	
22.11.23 23	78.00	46.35	31.65	3.37	3.51	547.215	532.532	16.864	0.000 <	24	0	
23.11.23 23	73.62	43.08	30.54	3.40	3.53	509.030	496.707	15.171	0.000 <	24	0	
24.11.23 23	71.56	43.17	28.39	3.39	3.51	546.795	534.212	15.167	0.000 <	24	0	
25.11.23 23	75.61	45.96	29.65	3.35	3.49	572.900	558.385	16.563	0.000 <	24	0	
26.11.23 23	77.92	46.48	31.44	3.34	3.49	554.615	539.798	16.978	0.000 <	24	0	
27.11.23 23	79.46	47.64	31.83	3.34	3.49	589.810	573.494	18.262	0.000 <	24	0	
28.11.23 23	80.51	48.71	31.80	3.31	3.48	619.015	601.461	19.140	0.000 <	24	0	
29.11.23 23	81.21	48.52	32.70	3.29	3.47	608.315	590.833	19.330	0.000 <	24	0	
30.11.23 23	80.58	47.55	33.04	3.33	3.49	565.110	549.093	18.150	0.000 <	24	0	
01.12.23 23	78.02	45.96	32.05	3.36	3.50	563.835	548.711	17.595	0.000 <	24	0	
02.12.23 23	76.61	44.77	31.84	3.38	3.51	515.305	501.952	15.988	0.000 <	24	0	
03.12.23 23	77.05	44.35	32.70	3.40	3.53	502.630	489.451	16.010	0.000 <	24	0	
04.12.23 23	76.49	44.15	32.34	3.40	3.53	520.515	507.048	16.403	0.000 <	24	0	
05.12.23 23	78.68	45.06	33.62	3.43	3.57	521.400	507.227	17.060	0.000 <	24	0	
06.12.23 23	80.88	46.25	34.64	3.43	3.60	540.115	524.680	18.183	0.000 <	24	0	
07.12.23 23	79.13	44.45	34.68	3.49	3.63	499.105	485.406	16.839	0.000 <	24	0	
08.12.23 23	79.89	45.15	34.75	3.45	3.61	526.290	511.575	17.785	0.000 <	24	0	
09.12.23 23	80.09	45.31	34.78	3.44	3.60	515.040	500.583	17.419	0.000 <	24	0	
10.12.23 23	78.05	44.14	33.90	3.48	3.63	497.505	484.159	16.421	0.000 <	24	0	
11.12.23 23	75.24	42.90	32.34	3.50	3.63	499.620	487.066	15.755	0.000 <	24	0	
12.12.23 23	73.45	42.56	30.90	3.55	3.66	502.295	490.188	15.146	0.000 <	24	0	
13.12.23 23	74.04	43.43	30.61	3.61	3.71	520.005	507.302	15.532	0.000 <	24	0	
14.12.23 23	76.39	44.07	32.32	3.56	3.68	511.580	498.383	16.112	0.000 <	24	0	
15.12.23 23	74.53	43.34	31.19	3.57	3.67	507.885	495.349	15.455	0.000 <	24	0	
16.12.23 23	69.53	40.62	28.91	3.59	3.69	480.920	470.433	13.600	0.000 <	24	0	
17.12.23 23	69.78	39.08	30.70	3.62	3.73	422.300	413.033	12.678	0.000 <	24	0	
18.12.23 23	69.26	40.01	29.25	3.62	3.73	475.885	465.560	13.615	0.000 <	24	0	
19.12.23 23	69.37	40.83	28.54	3.62	3.72	487.440	476.866	13.608	0.000 <	24	0	
20.12.23 23	69.46	42.70	26.76	3.56	3.68	551.770	539.793	14.445	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	76.15	44.57	31.59	3.45	3.58	16380.770	15959.636	504.259	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.11.23 23	15803.785	15463.449	424.990	0.000	2144	144
20.12.23 23	32184.555	31423.086	929.249	0.000	2888	144
Итого	16380.770	15959.636	504.259	0.000	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

