

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/24г.-20/01/25г.

Абонент: Суворова 15, Калининград
Адрес: Пограничное управление ФСБ

Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G1 max = 90.00 м3/ч G1 min = 0.14 м3/ч

Серийный номер 20114614, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x385D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.24 23	69.67	42.51	27.16	0.34	0.35	552.015	539.935	61.395	0.000 <	24	0	
22.12.24 23	69.55	40.71	28.83	0.35	0.35	487.355	476.727	57.548	0.000 <	24	0	
23.12.24 23	69.47	40.85	28.62	0.35	0.35	491.345	480.650	57.592	0.000 <	24	0	
24.12.24 23	72.64	42.88	29.76	0.35	0.35	518.105	505.884	63.036	0.000 <	24	0	
25.12.24 23	72.52	42.51	30.01	0.34	0.35	511.655	499.621	62.782	0.000 <	24	0	
26.12.24 23	69.88	41.39	28.49	0.35	0.35	501.735	490.702	58.524	0.000 <	24	0	
27.12.24 23	69.72	39.83	29.89	0.35	0.36	446.325	436.557	54.623	0.000 <	24	0	
28.12.24 23	69.66	40.64	29.01	0.35	0.36	474.430	464.042	56.365	0.000 <	24	0	
29.12.24 23	69.65	41.20	28.45	0.35	0.35	496.125	485.255	57.789	0.000 <	24	0	
30.12.24 23	69.58	40.58	28.99	0.35	0.35	481.135	470.642	57.129	0.000 <	24	0	
31.12.24 23	69.36	40.14	29.22	0.35	0.35	482.380	471.921	57.735	0.000 <	24	0	
01.01.25 23	69.60	40.72	28.87	0.35	0.35	498.675	487.791	58.964	0.000 <	24	0	
02.01.25 23	71.02	41.49	29.52	0.35	0.35	508.095	496.572	61.383	0.000 <	24	0	
03.01.25 23	75.95	44.56	31.39	0.34	0.35	544.095	530.195	69.703	0.000 <	24	0	
04.01.25 23	77.20	44.73	32.46	0.34	0.35	539.205	525.012	71.385	0.000 <	24	0	
05.01.25 23	77.48	44.91	32.57	0.34	0.35	540.405	526.130	71.768	0.000 <	24	0	
06.01.25 23	76.75	44.62	32.13	0.34	0.35	535.875	521.906	70.235	0.000 <	24	0	
07.01.25 23	69.55	40.86	28.69	0.34	0.35	503.975	493.001	59.215	0.000 <	24	0	
08.01.25 23	71.26	42.49	28.77	0.34	0.35	548.940	536.439	64.625	0.000 <	24	0	
09.01.25 23	73.25	43.35	29.90	0.34	0.35	552.160	538.943	67.479	0.000 <	24	0	
10.01.25 23	72.77	42.59	30.18	0.35	0.36	547.450	534.467	67.533	0.000 <	24	0	
11.01.25 23	75.40	45.38	30.01	0.34	0.35	613.425	597.959	75.163	0.000 <	24	0	
12.01.25 23	75.23	45.32	29.92	0.34	0.35	588.420	573.641	71.876	0.000 <	24	0	
13.01.25 23	75.88	45.84	30.03	0.34	0.36	605.935	590.470	74.273	0.000 <	24	0	
14.01.25 23	74.77	45.09	29.68	0.34	0.36	619.535	604.150	75.094	0.000 <	24	0	
15.01.25 23	70.39	42.51	27.88	0.35	0.36	546.040	533.836	62.322	0.000 <	24	0	
16.01.25 23	69.95	42.79	27.16	0.35	0.36	584.290	571.405	64.986	0.000 <	24	0	
17.01.25 23	70.04	42.10	27.94	0.35	0.36	557.745	545.399	63.802	0.000 <	24	0	
18.01.25 23	70.51	42.68	27.83	0.35	0.36	549.355	537.060	62.567	0.000 <	24	0	
19.01.25 23	70.98	43.61	27.37	0.35	0.35	582.290	569.116	65.215	0.000 <	24	0	
20.01.25 23	73.34	45.15	28.18	0.35	0.36	615.795	600.998	70.930	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	72.15	42.84	29.32	0.34	0.35	16624.310	16236.425	1993.037	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.12.24 23	118672.865	115936.978	14646.302	0.000	11672	144
20.01.25 23	135297.175	132173.403	16639.339	0.000	12416	144
Итого	16624.310	16236.425	1993.037	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

