

#116726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	4,713	0,129	289,58	284,29	282,53	279,87	2,66	24	0	0	74,1	57,8	16,21	0,42	0,37	-
25.01.2025	4,349	0,131	282,13	277	275,6	272,86	2,74	24	0	0	71,8	56,5	15,3	0,41	0,36	-
26.01.2025	4,299	0,142	292,93	287,59	286,57	283,51	3,06	24	0	0	69,4	54,9	14,51	0,42	0,36	-
27.01.2025	4,112	0,13	277,72	272,71	271,56	268,77	2,79	24	0	0	70,3	55,6	14,65	0,42	0,36	-
28.01.2025	3,794	0,115	254,17	249,68	248,57	246,15	2,42	24	0	0	69,8	55	14,81	0,42	0,36	-
29.01.2025	3,888	0,114	260,68	256,16	254,97	252,54	2,43	24	0	0	69,6	54,8	14,8	0,42	0,36	-
30.01.2025	3,978	0,115	267,02	262,45	261,16	258,73	2,43	24	0	0	69,8	55,1	14,79	0,4	0,36	-
31.01.2025	4,403	0,129	291,32	286,2	284,66	282	2,66	24	0	0	71,1	56,1	15,04	0,4	0,37	-
01.02.2025	4,791	0,118	302,85	297,67	295,6	293,13	2,47	24	0	0	73,1	57,3	15,81	0,41	0,37	-
02.02.2025	5,019	0,114	303,1	297,97	295,4	293,13	2,27	24	0	0	75,7	59,1	16,61	0,4	0,37	-
03.02.2025	5,043	0,118	306,45	301,16	298,59	296,24	2,35	24	0	0	76,2	59,7	16,49	0,41	0,37	-
04.02.2025	4,885	0,118	293,59	288,4	286,37	283,94	2,43	24	0	0	74,3	57,7	16,64	0,4	0,37	-
05.02.2025	4,925	0,137	311,06	305,5	303,4	300,6	2,8	24	0	0	74,4	58,6	15,77	0,41	0,36	-
06.02.2025	4,559	0,115	285,59	280,65	278,85	276,44	2,41	24	0	0	72,6	56,7	15,93	0,41	0,36	-
07.02.2025	4,958	0,115	296,66	291,52	289,15	286,85	2,3	24	0	0	75,4	58,7	16,74	0,4	0,37	-
08.02.2025	5,706	0,11	322,05	316,62	312,96	310,95	2,01	24	0	0	80,3	62,4	17,88	0,4	0,36	-
09.02.2025	5,992	0,09	330,59	325,31	320,81	319,2	1,61	24	0	0	82,4	64	18,37	0,39	0,36	-
10.02.2025	6,147	0,074	339,86	334,76	329,57	328,26	1,31	24	0	0	83,6	65,2	18,41	0,38	0,37	-
11.02.2025	6,183	0,08	336,99	331,77	326,84	325,44	1,4	24	0	0	83,3	64,7	18,65	0,39	0,37	-
12.02.2025	6,083	0,06	326,92	322,13	317,13	316,07	1,06	24	0	0	83,1	64,2	18,98	0,4	0,37	-
13.02.2025	5,855	0,061	320	315,36	310,53	309,5	1,03	24	0	0	82,4	63,8	18,65	0,4	0,37	-
14.02.2025	5,788	0,071	317,32	312,55	308,08	306,83	1,25	24	0	0	81,6	63,1	18,54	0,4	0,37	-
15.02.2025	5,705	0,073	318,47	313,69	309,21	307,9	1,31	24	0	0	81,7	63,5	18,2	0,4	0,37	-
16.02.2025	5,964	0,069	323,75	318,93	314,14	312,96	1,18	24	0	0	82,6	63,8	18,76	0,4	0,36	-
17.02.2025	5,61	0,06	307,59	303,14	298,7	297,65	1,05	24	0	0	81,3	62,8	18,57	0,4	0,37	-
18.02.2025	5,529	0,075	308,77	304,08	300,04	298,66	1,38	24	0	0	80,4	62,2	18,17	0,4	0,37	-
19.02.2025	5,537	0,082	315,24	310,42	306,35	304,84	1,51	24	0	0	80,3	62,5	17,8	0,4	0,36	-
20.02.2025	5,917	0,074	325,84	320,9	316,1	314,79	1,31	24	0	0	83	64,5	18,46	0,4	0,37	-
21.02.2025	5,577	0,077	309,44	304,74	300,5	299,18	1,32	24	0	0	81,3	63	18,3	0,41	0,36	-
22.02.2025	5,163	0,088	295,35	290,69	287,51	285,81	1,7	24	0	0	77,7	60	17,64	0,4	0,36	-
23.02.2025	5,251	0,113	317,19	311,97	309,1	306,87	2,23	24	0	0	75,9	59,3	16,61	0,41	0,36	-
Итого:	159,723	0	9430,22	9276,01	9180,55	9119,67	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	159,723															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	791,962	64335,04	63367,16	62854,78	62328
23.02.2025	951,685	73765,26	72643,17	72035,33	71447,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:42:34