

#14679#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
 Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
 Номер абонента 13
 Порядковый номер 7852
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206101
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,151	-0,072	110,71	111,98	108,12	111,02	-2,9	24	0	0	72,2	42,2	30,04	0,43	0,32	8,2
25.02.2021	2,801	-0,068	102,67	104,14	100,43	103,32	-2,89	24	0	0	69,4	40,6	28,79	0,42	0,32	10,7
26.02.2021	3,223	-0,095	124,9	126,69	122,13	125,58	-3,45	24	0	0	70,3	43	27,36	0,42	0,33	4,9
27.02.2021	3,566	-0,129	141,25	143,54	137,94	142,12	-4,18	24	0	0	72,3	45,3	26,96	0,42	0,33	3,2
28.02.2021	3,551	-0,125	139,53	141,76	136,24	140,34	-4,1	24	0	0	72,9	45,7	27,19	0,42	0,33	3
01.03.2021	3,62	-0,13	134,35	136,51	131,02	135,14	-4,12	24	0	0	74,8	46	28,8	0,42	0,33	2,5
02.03.2021	3,55	-0,118	132,61	134,74	129,41	133,43	-4,02	24	0	0	73,6	45,1	28,56	0,43	0,33	3,2
03.03.2021	3,643	-0,125	126,51	128,47	123,18	127,19	-4,01	24	0	0	77,1	46,4	30,77	0,43	0,33	1,3
04.03.2021	3,784	-0,129	134,96	136,97	131,47	135,54	-4,07	24	0	0	76,8	46,8	29,96	0,43	0,33	1,3
05.03.2021	3,997	-0,156	143,9	146,09	139,94	144,4	-4,46	24	0	0	79,3	49,5	29,83	0,42	0,33	-0,7
06.03.2021	3,961	-0,147	142,02	144,2	138,2	142,6	-4,4	24	0	0	78,3	48,4	29,9	0,43	0,33	1,4
07.03.2021	3,81	-0,125	131,3	133,19	127,8	131,8	-4	24	0	0	77,6	46,6	30,97	0,42	0,33	1,7
08.03.2021	4,103	-0,155	146,09	148,34	142,11	146,67	-4,56	24	0	0	78,7	48,6	30,13	0,42	0,33	0
09.03.2021	4,183	-0,16	145,31	147,35	141,11	145,57	-4,46	24	0	0	81,5	50,6	30,96	0,43	0,33	-1,7
10.03.2021	4,051	-0,161	143,02	145,11	138,92	143,41	-4,49	24	0	0	80,6	50,1	30,49	0,43	0,33	-0,7
11.03.2021	4,064	-0,155	141,6	143,7	137,61	142,02	-4,41	24	0	0	80,5	49,6	30,81	0,43	0,33	-0,8
12.03.2021	3,455	-0,1	115,27	116,84	112,34	115,77	-3,43	24	0	0	75,8	44	31,83	0,42	0,33	4,6
13.03.2021	3,432	-0,111	124,18	126,18	121,2	125	-3,8	24	0	1	73,6	44,1	29,41	0,42	0,33	4,9
14.03.2021	3,447	-0,127	135,16	137,52	131,98	136,19	-4,21	24	0	0	72,4	45,1	27,28	0,43	0,33	3,7
15.03.2021	3,49	-0,128	135,05	137,39	131,83	136,08	-4,25	24	0	0	72,8	45,2	27,65	0,42	0,32	3,2
16.03.2021	3,462	-0,128	135,69	137,93	132,43	136,53	-4,1	24	0	0	73,6	46,3	27,3	0,42	0,32	2,5
17.03.2021	3,64	-0,151	145,59	148,17	142,01	146,58	-4,57	24	0	0	74,1	47,3	26,86	0,42	0,33	1,6
18.03.2021	3,718	-0,154	147,37	149,92	143,68	148,26	-4,58	24	0	0	75,2	48,1	27,12	0,42	0,33	1
19.03.2021	4,016	-0,172	153,32	155,85	149,19	153,99	-4,8	24	0	0	78,2	50	28,22	0,42	0,33	-1,1
20.03.2021	4,127	-0,173	152,12	154,52	147,88	152,66	-4,78	24	0	0	79,7	50,5	29,24	0,43	0,33	-1,1
21.03.2021	3,843	-0,121	129,28	131,01	125,77	129,65	-3,88	24	0	0	78,5	46,8	31,71	0,42	0,33	1,8
22.03.2021	3,683	-0,129	129,52	131,52	126,14	130,18	-4,04	24	0	0	76,8	46,4	30,4	0,43	0,33	2,6
23.03.2021	3,264	-0,092	111,9	113,48	109,14	112,45	-3,31	24	0	0	74,6	43,6	30,96	0,43	0,32	-
Итого:	102,635	0	3755,18	3813,11	3659,22	3773,49	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,635															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	355,317	12300,74	12450,59	11947,56	12302,2
23.03.2021	457,952	16055,92	16263,7	15606,78	16075,69

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2021 14:00:07