

#14666#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
 Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград  
 Номер абонента 13  
 Порядковый номер 7852  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00206101  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	3,996	-0,169	183,76	186,07	179,22	183,75	-4,53	24	0	0	74,7	51,4	23,35	0,42	0,33	4,7
25.02.2022	3,83	-0,137	169,02	170,97	164,95	168,98	-4,03	24	0	0	73,6	49,4	24,21	0,42	0,33	4,4
26.02.2022	4,054	-0,161	184,86	187,07	180,33	184,79	-4,46	24	0	0	74,3	50,8	23,5	0,42	0,33	2,9
27.02.2022	4,446	-0,214	205,73	208,44	200,32	205,6	-5,28	24	0	0	77,2	53,8	23,37	0,43	0,33	0,6
28.02.2022	4,221	-0,163	177,74	179,52	172,96	177,19	-4,23	24	0	0	78	52,6	25,45	0,42	0,34	0,5
01.03.2022	4,451	-0,215	203,55	206,14	198,01	203,21	-5,2	24	0	0	78,8	55,1	23,68	0,43	0,34	-1,2
02.03.2022	4,39	-0,231	215,5	218,37	209,78	215,21	-5,43	24	0	0	77,6	55,5	22,12	0,43	0,34	-0,1
03.03.2022	3,761	-0,136	157,9	159,55	153,83	157,59	-3,76	22	2	1	76,3	50,8	25,46	0,43	0,33	2,7
04.03.2022	3,966	-0,146	172,96	174,7	168,53	172,5	-3,97	24	0	0	76,3	51,8	24,52	0,42	0,34	2,1
05.03.2022	4,509	-0,238	212,16	215,11	206,34	211,96	-5,62	24	0	0	79	55,9	23,11	0,43	0,34	-2,2
06.03.2022	4,57	-0,227	206,83	209,55	201,11	206,52	-5,41	24	0	0	79,4	55,4	23,94	0,43	0,34	-1,1
07.03.2022	4,256	-0,176	177,78	179,93	173,01	177,63	-4,62	24	0	0	78	52,3	25,73	0,43	0,33	1,7
08.03.2022	4,031	-0,144	160,53	162,27	156,29	160,33	-4,04	24	0	0	77	50,2	26,83	0,42	0,33	2,8
09.03.2022	4,114	-0,189	186,34	188,86	181,54	186,41	-4,87	24	0	0	76,4	52,5	23,83	0,42	0,34	1,3
10.03.2022	4,568	-0,253	220,03	223,2	214,03	219,9	-5,87	24	0	0	78,9	56,3	22,62	0,42	0,34	-2,5
11.03.2022	4,523	-0,239	216,68	219,57	210,74	216,3	-5,56	24	0	0	79	56,3	22,69	0,42	0,34	-1,2
12.03.2022	4,404	-0,216	208,07	210,68	202,46	207,64	-5,18	24	0	0	78,1	55,2	22,9	0,42	0,33	-0,6
13.03.2022	4,181	-0,194	199,12	201,57	193,98	198,8	-4,82	24	0	0	76,4	53,8	22,66	0,43	0,33	0
14.03.2022	4,061	-0,184	193,31	195,73	188,45	193,16	-4,71	24	0	0	75,3	52,7	22,63	0,43	0,33	1,5
15.03.2022	3,899	-0,177	188,66	191,11	184,05	188,68	-4,63	24	0	0	74,2	52	22,24	0,42	0,33	1,8
16.03.2022	3,889	-0,185	195,2	197,93	190,56	195,46	-4,9	24	0	0	73	51,5	21,51	0,44	0,33	2,3
17.03.2022	3,818	-0,156	176,79	179,02	172,52	176,86	-4,34	24	0	0	73,6	50,4	23,16	0,43	0,33	3,3
18.03.2022	3,734	-0,152	172,64	174,84	168,46	172,7	-4,24	24	0	0	73,8	50,6	23,19	0,43	0,33	4,3
19.03.2022	3,693	-0,133	164,82	166,7	160,88	164,79	-3,91	23	1	1	73,3	49,4	23,92	0,43	0,33	2,6
20.03.2022	3,563	-0,141	161,27	163,16	157,29	161,17	-3,88	22	2	1	74,5	50,9	23,65	0,44	0,33	2,2
21.03.2022	3,636	-0,145	166,74	168,82	162,7	166,78	-4,08	24	0	0	73,6	50,2	23,37	0,44	0,33	3,3
22.03.2022	3,455	-0,123	154,61	156,38	150,95	154,56	-3,61	24	0	0	73	49,1	23,84	0,44	0,33	4,9
23.03.2022	3,535	-0,132	157,79	159,65	153,98	157,82	-3,84	24	0	0	73,4	49,4	23,96	0,43	0,33	-
Итого:	113,554	0	5190,39	5254,91	5057,27	5186,29	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	113,554															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 667

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	1201,652	46788,44	47417,76	45595,09	46886,9
23.03.2022	1315,206	51978,83	52672,67	50652,36	52073,19

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.03.2022 11:43:38