

#14681#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
 Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
 Номер абонента 13
 Порядковый номер 7852
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206101
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,242	-0,107	119,81	121,85	116,99	120,74	-3,75	24	0	0	72,6	43,8	28,83	0,44	0,32	4,8
25.03.2021	3,016	-0,084	109,78	111,55	107,3	110,62	-3,32	24	0	0	70,8	41,7	29,14	0,43	0,32	6,9
26.03.2021	3,043	-0,118	126,63	129,1	123,87	127,89	-4,02	24	0	0	69,8	44	25,72	0,43	0,32	5,1
27.03.2021	2,828	-0,082	106,56	108,33	104,16	107,36	-3,2	24	0	0	70,6	42,5	28,17	0,41	0,31	8,7
28.03.2021	3,044	-0,107	120,62	122,91	117,95	121,85	-3,9	24	0	0	70,1	43,2	26,94	0,42	0,31	5,8
29.03.2021	2,879	-0,092	107,98	109,98	105,56	109,06	-3,5	24	0	0	70,3	41,9	28,37	0,43	0,31	7,8
30.03.2021	2,683	-0,061	90,93	92,41	88,92	91,73	-2,81	24	0	0	70,4	39,2	31,17	0,43	0,31	9,8
31.03.2021	2,616	-0,066	92,04	93,63	89,99	92,87	-2,88	24	0	0	70,4	40,2	30,11	0,42	0,31	8,7
01.04.2021	3,155	-0,126	128,94	131,57	126,08	130,35	-4,27	24	0	0	70,4	44,2	26,23	0,41	0,31	4,7
02.04.2021	3,231	-0,155	141,13	144,25	137,94	142,78	-4,84	24	0	1	70,8	46,1	24,72	0,41	0,31	3,8
03.04.2021	3,425	-0,154	146,34	149,41	143,06	147,95	-4,89	24	0	0	70,7	45,5	25,19	0,42	0,32	3,8
04.04.2021	3,336	-0,169	151,14	154,52	147,77	152,88	-5,11	24	0	1	70,6	46,8	23,88	0,41	0,31	4,2
05.04.2021	3,358	-0,164	147,26	150,52	143,88	148,96	-5,08	24	0	1	71,2	46,6	24,65	0,41	0,31	2,7
06.04.2021	3,447	-0,15	139,57	142,41	136,28	140,96	-4,68	24	0	0	72,9	46,4	26,56	0,41	0,31	2,6
07.04.2021	3,428	-0,177	150,64	153,98	147,13	152,31	-5,18	24	0	1	72,2	47,5	24,66	0,42	0,31	2,8
08.04.2021	3,386	-0,138	133,16	135,82	130,02	134,48	-4,46	24	0	0	72,7	45,4	27,3	0,42	0,3	4,3
09.04.2021	3,075	-0,099	114,56	116,66	111,95	115,62	-3,67	24	0	1	71,4	42,8	28,57	0,42	0,31	7,2
10.04.2021	3,002	-0,094	121,07	122,93	118,42	121,81	-3,39	24	0	1	69,5	43,2	26,33	0,43	0,31	4,9
11.04.2021	2,503	-0,072	95,12	96,82	93,07	96	-2,93	24	0	0	69,3	41,4	27,89	0,43	0,31	10,3
12.04.2021	2,616	-0,075	98,35	100,2	96,22	99,37	-3,15	24	0	0	69,3	41	28,25	0,4	0,31	7,7
13.04.2021	2,938	-0,118	122,99	125,58	120,33	124,43	-4,1	24	0	1	69,4	43,8	25,63	0,4	0,31	4,7
14.04.2021	3,102	-0,142	137,36	140,46	134,42	139,14	-4,72	24	0	0	68,9	44,6	24,34	0,4	0,31	4,1
15.04.2021	2,948	-0,118	123,32	125,8	120,64	124,65	-4,01	24	0	0	69,4	43,9	25,59	0,42	0,31	5,8
16.04.2021	2,883	-0,1	113,1	115,33	110,61	114,34	-3,73	24	0	0	69,7	42,5	27,2	0,44	0,31	5,6
17.04.2021	2,616	-0,066	94,5	96,12	92,48	95,4	-2,92	24	0	1	69,2	39,9	29,27	0,44	0,31	8,3
18.04.2021	2,316	-0,049	79,79	81,03	78,05	80,44	-2,39	24	0	1	69,2	38,6	30,59	0,44	0,31	10,4
19.04.2021	2,321	-0,039	78,39	79,41	76,68	78,85	-2,17	24	0	1	69,3	38,2	31,08	0,44	0,31	11
20.04.2021	2,324	-0,044	80,26	81,39	78,48	80,78	-2,3	24	0	1	69,5	39	30,5	0,44	0,31	9,9
21.04.2021	2,498	-0,069	94,31	95,95	92,27	95,18	-2,91	24	0	1	69,3	41,2	28,11	0,43	0,31	8,6
22.04.2021	2,999	-0,115	125,12	127,59	122,39	126,4	-4,01	24	0	0	69,8	44,2	25,66	0,42	0,31	4,6
23.04.2021	3,083	-0,147	134,75	137,88	131,8	136,52	-4,72	24	0	1	69,7	45	24,7	0,42	0,31	-
Итого:	91,341	0	3625,52	3695,39	3544,71	3661,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,341															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	457,952	16055,92	16263,7	15606,78	16075,69
23.04.2021	549,293	19681,44	19959,09	19151,49	19737,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 19:18:27