

#14664#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
 Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
 Номер абонента 13
 Порядковый номер 7852
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206101
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 3,659 | -0,135 | 163,93 | 165,79 | 159,96 | 163,81 | -3,85 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 49,8 | 23,84 | 0,43 | 0,32 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 3,391 | -0,115 | 145,71 | 147,27 | 142,21 | 145,63 | -3,42 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 48,4 | 24,75 | 0,43 | 0,33 | 7 |
| 26.03.2022 | 3,543 | -0,115 | 149,59 | 151,27 | 146,02 | 149,65 | -3,63 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 47,8 | 25,22 | 0,43 | 0,33 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 3,703 | -0,157 | 171,44 | 173,79 | 167,36 | 171,74 | -4,38 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 50 | 23,18 | 0,44 | 0,33 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 3,422 | -0,099 | 135,81 | 137,2 | 132,51 | 135,78 | -3,27 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 46,7 | 26,75 | 0,43 | 0,33 | 7 |
| 29.03.2022 | 3,712 | -0,129 | 157,36 | 159,2 | 153,56 | 157,41 | -3,85 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 48,7 | 25,17 | 0,42 | 0,34 | 4 |
| 30.03.2022 | 4,257 | -0,229 | 214,28 | 217,44 | 208,85 | 214,47 | -5,62 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 54 | 21,57 | 0,43 | 0,34 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 4,287 | -0,219 | 205,15 | 208 | 199,78 | 205,07 | -5,29 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 54,6 | 22,65 | 0,43 | 0,34 | - |
| 01.04.2022 | 4,186 | -0,182 | 185,78 | 188,14 | 180,94 | 185,67 | -4,73 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 52,7 | 24,25 | 0,43 | 0,34 | - |
| 02.04.2022 | 4,166 | -0,182 | 188,27 | 190,61 | 183,43 | 188,15 | -4,72 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 52,4 | 23,83 | 0,43 | 0,34 | - |
| 03.04.2022 | 4,194 | -0,189 | 191,02 | 193,47 | 186,09 | 190,94 | -4,85 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 52,5 | 23,65 | 0,42 | 0,33 | - |
| 04.04.2022 | 3,973 | -0,177 | 183,79 | 186,3 | 179,21 | 183,95 | -4,74 | 24 | 0 | 0 | 75 | 51,7 | 23,28 | 0,42 | 0,34 | - |
| 05.04.2022 | 4,006 | -0,19 | 191,02 | 193,86 | 186,38 | 191,47 | -5,09 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 51,2 | 22,64 | 0,43 | 0,33 | - |
| 06.04.2022 | 3,637 | -0,15 | 166,77 | 168,94 | 162,78 | 166,96 | -4,18 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 49,8 | 23,39 | 0,45 | 0,33 | - |
| 07.04.2022 | 3,392 | -0,069 | 129,19 | 129,95 | 126,08 | 128,65 | -2,57 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 46,1 | 27,65 | 0,43 | 0,32 | - |
| 08.04.2022 | 3,227 | -0,062 | 121,08 | 121,81 | 118,22 | 120,61 | -2,39 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 44,8 | 28,01 | 0,43 | 0,32 | - |
| 09.04.2022 | 3,332 | -0,056 | 121,72 | 122,24 | 118,79 | 121,04 | -2,25 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 44,8 | 28,73 | 0,43 | 0,32 | - |
| 10.04.2022 | 3,446 | -0,054 | 124,89 | 125,41 | 121,92 | 124,21 | -2,29 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 44,2 | 28,94 | 0,44 | 0,33 | - |
| 11.04.2022 | 3,348 | -0,062 | 122,85 | 123,53 | 119,91 | 122,33 | -2,42 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 44,8 | 28,64 | 0,43 | 0,33 | - |
| 12.04.2022 | 3,365 | -0,071 | 123,1 | 123,98 | 120,13 | 122,84 | -2,71 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 44,6 | 28,85 | 0,44 | 0,32 | - |
| 13.04.2022 | 3,31 | -0,073 | 123,17 | 124,04 | 120,22 | 122,88 | -2,66 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 45,1 | 28,32 | 0,43 | 0,31 | - |
| 14.04.2022 | 3,31 | -0,074 | 126,62 | 127,51 | 123,56 | 126,24 | -2,68 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 45,9 | 27,6 | 0,44 | 0,32 | - |
| 15.04.2022 | 3,302 | -0,075 | 123,85 | 124,76 | 120,85 | 123,56 | -2,71 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 45,5 | 28,12 | 0,43 | 0,32 | - |
| 16.04.2022 | 3,355 | -0,075 | 126,13 | 127,14 | 123,16 | 125,94 | -2,78 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 44,8 | 28,04 | 0,44 | 0,32 | - |
| 17.04.2022 | 3,387 | -0,072 | 126,74 | 127,72 | 123,71 | 126,43 | -2,72 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 45,2 | 28,19 | 0,44 | 0,32 | - |
| 18.04.2022 | 3,333 | -0,079 | 126,59 | 127,7 | 123,58 | 126,44 | -2,86 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 45,3 | 27,8 | 0,45 | 0,32 | - |
| 19.04.2022 | 3,357 | -0,083 | 130,41 | 131,53 | 127,29 | 130,18 | -2,89 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 46,1 | 27,21 | 0,45 | 0,31 | - |
| 20.04.2022 | 3,405 | -0,094 | 136,5 | 137,8 | 133,21 | 136,35 | -3,14 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 46,9 | 26,44 | 0,45 | 0,31 | - |
| 21.04.2022 | 3,38 | -0,09 | 135,81 | 136,96 | 132,56 | 135,52 | -2,96 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 47 | 26,35 | 0,46 | 0,32 | - |
| 22.04.2022 | 3,326 | -0,089 | 135,85 | 136,99 | 132,61 | 135,54 | -2,93 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 47,4 | 25,93 | 0,46 | 0,31 | - |
| 23.04.2022 | 3,402 | -0,089 | 137,88 | 138,97 | 134,56 | 137,53 | -2,97 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 47,5 | 26,14 | 0,45 | 0,31 | - |
| 24.04.2022 | 3,387 | -0,089 | 136,58 | 137,55 | 133,25 | 136,11 | -2,86 | 24 | 0 | 0 | 74 | 47,8 | 26,22 | 0,4 | 0,28 | - |
| 25.04.2022 | 2,675 | -0,053 | 99,25 | 99,85 | 96,84 | 98,89 | -2,05 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 45,3 | 28,37 | 0,31 | 0,22 | - |
| Итого: | 117,175 | 0 | 4858,13 | 4906,72 | 4739,53 | 4851,99 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 117,175 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2022 | 1315,206 | 51978,83 | 52672,67 | 50652,36 | 52073,19 |
| 25.04.2022 | 1432,381 | 56836,96 | 57579,39 | 55391,89 | 56925,18 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2022 10:57:05