

# #14670#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 7852  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206101  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	3,147	-0,221	217,49	221,05	212,54	217,85	-5,31	24	0	0	71,5	55,5	15,95	0,42	0,32	9,5
25.03.2023	3,339	-0,247	231,38	235,32	226,05	231,91	-5,86	24	0	0	71,7	55,7	15,98	0,42	0,32	7,8
26.03.2023	3,588	-0,267	244,27	248,47	238,61	244,86	-6,25	24	0	0	71,8	55,5	16,24	0,41	0,33	6
27.03.2023	4,284	-0,351	284,99	290,15	277,88	285,6	-7,27	24	0	0	74,9	58,2	16,76	0,41	0,34	2,1
28.03.2023	4,579	-0,364	285,51	290,07	277,61	285,01	-7,4	24	0	0	79,5	61,6	17,88	0,41	0,33	-1,5
29.03.2023	4,216	-0,349	284,33	289,33	277,14	284,63	-7,49	24	0	0	75,5	59	16,54	0,43	0,32	1,7
30.03.2023	3,273	-0,269	231,58	235,9	226,22	232,43	-6,21	24	0	0	71,9	56,2	15,74	0,42	0,32	7,1
31.03.2023	3,215	-0,25	221,1	225,14	216,03	221,91	-5,88	24	0	0	71,5	55,4	16,13	0,41	0,32	8,9
01.04.2023	3,884	-0,318	267,6	272,74	261,4	268,75	-7,35	24	0	0	72	55,8	16,16	0,41	0,33	5,2
02.04.2023	4,036	-0,339	279,56	284,84	272,94	280,54	-7,6	24	0	0	72,9	56,8	16,1	0,4	0,33	3,9
03.04.2023	4,286	-0,375	291,84	297,23	284,44	292,38	-7,94	24	0	0	75,7	59,2	16,45	0,41	0,33	1,7
04.04.2023	4,347	-0,361	288	293,05	280,64	288,29	-7,65	24	0	0	76	59,2	16,83	0,41	0,34	-0,1
05.04.2023	4,252	-0,359	287,86	293,11	280,72	288,5	-7,78	24	0	0	74,7	58,2	16,49	0,41	0,33	1
06.04.2023	4,07	-0,329	277,62	282,55	270,93	278,25	-7,32	24	0	0	73,5	57,2	16,3	0,42	0,32	2,3
07.04.2023	3,085	-0,257	226,67	230,85	221,51	227,49	-5,98	24	0	0	71,2	56	15,18	0,43	0,32	9,6
08.04.2023	2,728	-0,21	186,92	190,38	182,66	187,67	-5,01	21	3	1	71,3	55,1	16,18	0,42	0,32	10,3
09.04.2023	3,204	-0,259	230,04	234,23	224,81	230,85	-6,04	24	0	0	71	55,5	15,48	0,43	0,32	8,2
10.04.2023	3,181	-0,264	236,72	240,94	231,27	237,32	-6,05	24	0	0	71,7	56,7	14,98	0,44	0,32	7,9
11.04.2023	2,829	-0,24	215,27	219,17	210,34	215,88	-5,54	24	0	0	71,3	56,6	14,7	0,43	0,32	10
12.04.2023	2,84	-0,228	205,95	209,76	201,29	206,68	-5,39	24	0	0	71,2	55,9	15,34	0,43	0,31	11,3
13.04.2023	2,874	-0,231	209,5	213,34	204,77	210,25	-5,48	24	0	0	71	55,7	15,26	0,44	0,32	9,5
14.04.2023	2,719	-0,221	202,34	205,92	197,68	202,82	-5,14	24	0	0	71,8	56,8	14,98	0,43	0,32	11
15.04.2023	2,937	-0,228	205,55	209,29	200,83	206,26	-5,43	24	0	0	71,5	55,6	15,86	0,42	0,32	10,4
16.04.2023	3,414	-0,269	241,69	246,02	236,17	242,44	-6,27	24	0	0	71,4	55,7	15,68	0,43	0,32	6,1
17.04.2023	3,19	-0,257	231,32	235,47	226,03	232	-5,97	24	0	0	71,5	56,2	15,34	0,43	0,32	7,2
18.04.2023	3,006	-0,249	220,79	224,78	215,73	221,44	-5,71	24	0	0	71,7	56,6	15,18	0,4	0,3	9,5
19.04.2023	3,038	-0,246	218,65	222,61	213,61	219,36	-5,75	24	0	0	71,5	56	15,49	0,35	0,25	-
20.04.2023	1,839	-0,189	160,9	164,2	157,22	161,56	-4,34	24	0	0	71,4	58,4	13,02	0,31	0,21	-
21.04.2023	0,745	-0,174	118,83	122	116,12	119,79	-3,67	24	0	0	71,1	63	8,08	0,3	0,21	-
22.04.2023	0,807	-0,165	115,5	118,7	113,02	116,7	-3,68	24	0	0	69	60,2	8,79	0,31	0,21	-
23.04.2023	0,752	-0,179	119,14	122,51	116,53	120,36	-3,83	24	0	1	70	61,8	8,19	0,39	0,34	-
Итого:	97,704	0	7038,91	7169,12	6872,74	7059,78	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,704															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 741

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	2177,374	102931,57	104605,98	100335,81	103238,56
23.04.2023	2275,078	109970,48	111775,1	107208,55	110298,34

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2023 7:37:58