

#76186#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 31.03.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Абонентский номер 13

Заводской номер счётчика 00206101	Показания прибора, Гкал 31.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	79,41	49,792	29.618

Подпись исполнителя



с 01.04.24 по 174



#76191#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 31.03.2024.

Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1
Отчёт сформирован 03.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	-	4,521	0,164	319,68	313,75	312,63	309,14	3,49	24	0	0	70	56,1	13,93	0,41	0,36
25.03.2024	-	4,285	0,171	318,76	312,87	311,71	308,16	3,55	24	0	0	70	56,8	13,2	0,41	0,35
26.03.2024	-	4,069	0,17	306,22	300,54	299,52	296	3,52	24	0	0	69,9	56,8	13,02	0,42	0,35
27.03.2024	-	3,634	0,171	287,19	281,72	280,93	277,43	3,5	24	0	0	69,6	57,3	12,33	0,42	0,34
28.03.2024	-	3,45	0,168	275,58	270,28	269,52	266,09	3,43	24	0	0	69,9	57,8	12,17	0,42	0,34
29.03.2024	-	3,477	0,167	278,69	273,32	272,65	269,16	3,49	24	0	0	69,4	57,3	12,12	0,44	0,34
30.03.2024	-	3,15	0,171	272,49	267,3	266,55	263,08	3,47	24	0	0	69,5	58,4	11,17	0,43	0,34
31.03.2024	-	3,032	0,191	269,23	263,8	263,37	259,55	3,82	24	0	0	69,7	58,9	10,77	0,43	0,34
Итого:	-	29,618	1,373	2327,84	2283,58	2276,88	2248,61	28,27	192	0	-	69,75	57,42	12,34	0,42	0,34

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	49,792	3480,48	3419,93	3400,84	3367,79
31.03.2024	79,41	5808,32	5703,51	5677,72	5616,4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
