

#125816#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: УКУЮТАдрес: Зоологическая,11а-11е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 9.00°C

Заводской номер 00206101

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x0F29

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.03.2025	70,14	56,01	14,13	293,6	287,09	288,12	283,91	3,18	4,12	3,62	4,206	0,151	24	0	
25.03.2025	69,88	56,38	13,5	285,01	278,77	279,79	275,66	3,11	4,12	3,58	3,91	0,149	24	0	
26.03.2025	69,64	54,99	14,65	272,98	267,01	268,02	264,25	2,76	4,11	3,56	4,038	0,128	24	0	
27.03.2025	69,57	55,04	14,53	278,22	272,17	273,12	269,22	2,95	4,06	3,56	4,092	0,134	24	0	
28.03.2025	69,88	56,19	13,69	257,08	251,44	252,39	248,68	2,76	4,22	3,5	3,576	0,131	24	0	
29.03.2025	69,49	56,21	13,28	263,78	258,03	258,95	255,13	2,9	4,22	3,46	3,561	0,139	24	0	
30.03.2025	69,88	55,53	14,35	271,98	266,01	267,08	263,23	2,78	4,15	3,5	3,945	0,13	24	0	
31.03.2025	69,89	55,48	14,41	270,92	264,96	265,91	262,11	2,85	4,09	3,49	3,948	0,132	24	0	
01.04.2025	70,02	55,64	14,38	284,5	278,22	279,24	275,2	3,02	4,09	3,6	4,144	0,142	24	0	
02.04.2025	69,87	56,24	13,63	271,74	265,78	266,62	262,67	3,11	4,28	3,55	3,771	0,147	24	0	
03.04.2025	70,23	56,83	13,4	254,54	248,88	249,78	246,03	2,85	4,34	3,48	3,473	0,137	24	0	
04.04.2025	69,84	56,03	13,81	273,27	267,26	268,14	264,21	3,05	4,19	3,51	3,834	0,142	24	0	
05.04.2025	72,88	57,8	15,08	305,77	298,51	299,95	295,28	3,23	4,14	3,68	4,659	0,156	24	0	
06.04.2025	74,82	59,22	15,6	318,86	310,94	312,76	307,68	3,26	4,12	3,7	5,017	0,162	24	0	
07.04.2025	74,18	58,66	15,52	293,28	286,1	288,2	283,61	2,49	4,14	3,63	4,564	0,125	24	0	
08.04.2025	71,89	57,18	14,71	302,25	295,25	296,7	292,2	3,05	4,07	3,62	4,49	0,147	24	0	
09.04.2025	72,19	57,41	14,78	296,36	289,45	290,9	286,44	3,01	4,14	3,63	4,424	0,146	24	0	
10.04.2025	72,28	57,57	14,71	312,23	304,95	306,36	301,65	3,3	4,09	3,69	4,646	0,163	24	0	
11.04.2025	70,91	56,61	14,3	284,09	277,7	278,82	274,65	3,05	4,13	3,61	4,116	0,146	24	0	
12.04.2025	70,04	56,42	13,62	282,79	276,54	277,61	273,5	3,04	4,14	3,54	3,915	0,145	24	0	
13.04.2025	69,78	56,4	13,38	247,75	242,31	243,32	239,7	2,61	4,29	3,44	3,365	0,124	24	0	
14.04.2025	69,64	57,22	12,42	239,19	233,97	234,58	231	2,97	4,35	3,31	3,052	0,142	24	0	
15.04.2025	70,16	59,07	11,09	231,96	226,83	227,47	223,76	3,07	4,11	2,99	2,675	0,153	24	0	
16.04.2025	69,49	63,78	5,71	191,7	187,52	187,21	183,72	3,8	4,06	2,73	1,286	0,209	24	0	
17.04.2025	69,48	63,28	6,2	201,31	196,93	196,94	193,32	3,61	4,03	2,56	1,422	0,195	24	0	
18.04.2025	68,72	63,12	5,6	187,99	183,99	184,11	180,73	3,26	3,64	2,36	1,213	0,177	24	0	
19.04.2025	69,37	62,66	6,71	165,98	162,36	162,83	159,88	2,48	3,2	2,24	1,227	0,133	24	0	
20.04.2025	71,11	64,5	6,61	171,43	167,55	168,18	164,97	2,58	3,28	2,23	1,254	0,144	24	0	
21.04.2025	68,31	59,65	8,66	109,03	106,74	107,09	105,31	1,43	4,11	3,63	0,998	0,075	24	0	*
22.04.2025	69,91	58,39	11,52	89,2	87,22	88,45	87,06	0,16	5,1	4,86	1,012	0,018	24	0	
23.04.2025	69,9	57,86	12,04	90,75	88,78	90,41	89,01	-0,23	5,12	4,87	1,059	0,003	24	0	
Итого:				7599,5	7429,26	7459	7343,77	85,49			100,892	4,225	744	0	
Средние:	70,43	57,97	12,45						4,13	3,44					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/03/2524:00	81926,29	80007,2	80666,11	79350,13	657,07	1076,067	33,932	9033	287
23/04/2524:00	89525,83	87436,46	88125,16	86693,9	742,56	1176,959	38,157	9777	287
Итого:	7599,54	7429,26	7459,05	7343,77	85,49	100,892	4,225	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 10219ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

