

# #14674#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 7852  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206101  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,143	-0,162	141,62	144,89	138,49	143,39	-4,9	24	0	1	70,3	46,3	24,02	0,42	0,31	4
25.04.2021	3,2	-0,169	149,98	153,45	146,72	151,84	-5,12	24	0	1	69,8	46,7	23,1	0,41	0,31	3,7
26.04.2021	3,265	-0,196	159,19	163,19	155,7	161,46	-5,76	24	0	1	69,6	47,2	22,37	0,41	0,32	2,9
27.04.2021	3,097	-0,15	138,22	141,36	135,17	139,96	-4,79	24	0	1	69,8	45,6	24,21	0,43	0,31	4,1
28.04.2021	2,905	-0,122	125,56	128,07	122,81	126,83	-4,02	24	0	1	69,8	44,9	24,82	0,41	0,3	6,7
29.04.2021	2,621	-0,066	97,96	99,45	95,86	98,65	-2,79	24	0	1	69,1	40,8	28,3	0,29	0,23	9,3
30.04.2021	1,731	-0,033	67,43	68,4	66,05	67,87	-1,82	24	0	1	66,5	39,4	27,08	0,29	0,21	7
01.05.2021	0,85	-0,006	27	27,65	26,45	27,47	-1,02	24	0	1	67,9	34,7	33,17	0,29	0,21	7,3
02.05.2021	0,723	-0,002	25,11	25,65	24,59	25,47	-0,88	24	0	1	66,7	36,2	30,42	0,29	0,21	6,2
03.05.2021	0,839	-0,004	27,35	27,83	26,77	27,65	-0,88	24	0	1	67,3	35,1	32,22	0,39	0,33	5,8
04.05.2021	0,741	-0,004	25,34	25,92	24,84	25,74	-0,9	24	0	1	66,4	35,6	30,88	0,5	0,46	9,6
05.05.2021	0,794	-0,002	26,99	27,41	26,46	27,23	-0,77	24	0	1	66,2	35,4	30,78	0,46	0,45	10,4
06.05.2021	0,031	0,001	9,85	10,15	9,76	10,13	-0,37	24	0	1	40,8	37,9	2,9	0,49	0,46	6,9
07.05.2021	0,844	-0,003	32	32,62	31,44	32,43	-0,99	24	0	1	61,8	34,2	27,61	0,51	0,46	6,9
08.05.2021	0,874	-0,001	30,05	30,41	29,48	30,23	-0,75	24	0	1	65,8	35,4	30,39	0,51	0,46	6,3
09.05.2021	0,799	-0,001	27,97	28,31	27,4	28,13	-0,73	24	0	1	65,9	36	29,96	0,52	0,46	11,1
10.05.2021	0,85	-0,004	29,75	30,05	29,17	29,87	-0,7	24	0	1	65,8	35,8	29,91	0,52	0,46	17,8
11.05.2021	0,774	-0,001	27,53	27,77	26,97	27,58	-0,61	24	0	1	66	36,6	29,35	0,52	0,46	19,7
12.05.2021	0,733	-0,002	26,11	26,46	25,62	26,28	-0,66	24	0	1	66,2	36,8	29,42	0,51	0,45	19,2
13.05.2021	0,729	-0,002	26,02	26,53	25,53	26,35	-0,82	24	0	1	66,3	36,9	29,45	0,51	0,45	9,9
14.05.2021	0,672	-0,003	25,37	26,04	24,89	25,86	-0,97	24	0	1	65,8	37,7	28,14	0,52	0,45	10,6
15.05.2021	0,755	-0,002	26,75	27,09	26,21	26,9	-0,69	24	0	1	66,3	36,7	29,58	0,51	0,45	10
16.05.2021	0,732	-0,002	27,13	27,53	26,58	27,35	-0,77	24	0	1	65,7	37,3	28,36	0,51	0,45	12,5
17.05.2021	0,686	-0,002	25,48	25,91	24,97	25,73	-0,76	24	0	1	66,1	37,7	28,4	0,5	0,46	14,5
18.05.2021	0,677	-0,006	25,25	25,72	24,74	25,54	-0,8	24	0	1	66	37,6	28,43	0,5	0,46	11,4
19.05.2021	0,701	-0,011	26,79	27,44	26,24	27,24	-1	24	0	1	65,7	37,9	27,78	0,5	0,46	10,4
20.05.2021	0,701	-0,008	25,53	26,22	25,02	26,04	-1,02	24	0	1	66,3	37,1	29,19	0,5	0,46	-
21.05.2021	0,745	-0,006	26,53	27,1	26,01	26,92	-0,91	24	0	1	66,3	36,7	29,62	0,5	0,46	14
22.05.2021	0,721	-0,004	26,02	26,55	25,51	26,36	-0,85	24	0	1	66,3	37	29,27	0,5	0,45	-
23.05.2021	0,73	-0,002	25,56	26,01	25,03	25,83	-0,8	24	0	1	66,7	36,7	30,07	0,5	0,45	-
Итого:	36,663	0	1481,44	1511,18	1450,48	1498,33	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,663															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	549,293	19681,44	19959,09	19151,49	19737,41
23.05.2021	585,956	21162,88	21470,27	20601,97	21235,74

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2021 17:59:43