

#14671#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,61	-0,104	71,73	73,86	70,16	72,64	-2,48	24	0	1	69,8	59,4	10,41	0,51	0,47	-
25.04.2023	0,764	-0,09	62,46	64,5	61,09	63,57	-2,48	24	0	1	69,6	55,2	14,38	0,5	0,47	-
26.04.2023	0,778	-0,082	56,9	58,86	55,69	58,07	-2,38	24	0	1	69,6	53,7	15,89	0,48	0,45	-
27.04.2023	0,848	-0,101	66,16	68,44	64,76	67,48	-2,72	24	0	1	69,3	54,3	14,99	0,5	0,47	-
28.04.2023	0,812	-0,096	61,11	63,23	59,75	62,37	-2,62	24	0	1	69,8	54,2	15,54	0,5	0,47	-
29.04.2023	0,811	-0,097	63,98	66,1	62,59	65,17	-2,58	24	0	1	69,7	54,8	14,86	0,5	0,47	-
30.04.2023	0,845	-0,094	63,62	65,69	62,2	64,76	-2,56	24	0	1	69,8	54,4	15,44	0,51	0,48	-
01.05.2023	0,845	-0,092	63,74	65,78	62,36	64,87	-2,51	24	0	1	69,8	54,4	15,35	0,51	0,48	-
02.05.2023	0,894	-0,079	63,47	65,31	62,05	64,39	-2,34	24	0	1	69,9	53,8	16,07	0,51	0,48	-
03.05.2023	0,871	-0,084	63,5	65,43	62,12	64,57	-2,45	24	0	1	69,6	53,9	15,78	0,51	0,48	-
04.05.2023	0,889	-0,088	65,41	67,37	64,02	66,47	-2,45	24	0	1	69,5	53,9	15,59	0,5	0,48	-
05.05.2023	0,984	-0,079	63,74	65,57	62,32	64,7	-2,38	24	0	1	69,4	52	17,45	0,51	0,48	-
06.05.2023	0,978	-0,079	63,92	65,75	62,54	64,9	-2,36	24	0	1	69,6	52,3	17,28	0,51	0,48	-
07.05.2023	0,943	-0,078	64,65	66,48	63,26	65,61	-2,35	24	0	1	69,6	53,1	16,54	0,51	0,48	-
08.05.2023	0,934	-0,078	64,53	66,28	63,14	65,41	-2,27	24	0	1	69,6	53,2	16,37	0,51	0,48	-
09.05.2023	0,972	-0,077	64,31	66,07	62,89	65,23	-2,34	24	0	1	69,5	52,4	17,09	0,53	0,46	-
10.05.2023	0,812	-0,118	92,12	94,52	90,13	92,99	-2,86	24	0	0	69,7	59,1	10,59	0,5	0,43	-
11.05.2023	0,871	-0,118	93,58	96,04	91,61	94,53	-2,92	24	0	0	69,1	58	11,05	0,47	0,42	-
12.05.2023	0,825	-0,103	79,11	81,32	77,44	80,1	-2,66	24	0	1	69	56,7	12,26	0,47	0,42	-
13.05.2023	0,861	-0,099	81,52	83,62	79,8	82,38	-2,58	24	0	0	68,6	56,3	12,29	0,48	0,42	-
14.05.2023	0,86	-0,106	84,2	86,37	82,39	85,08	-2,69	24	0	1	68,8	56,8	11,98	0,48	0,42	-
15.05.2023	0,795	-0,109	83,96	86,31	82,18	84,98	-2,8	24	0	1	68,6	57,3	11,31	0,47	0,41	-
16.05.2023	0,808	-0,099	79,82	81,96	78,14	80,7	-2,56	24	0	0	68,8	56,9	11,89	0,47	0,42	-
17.05.2023	0,837	-0,101	80,5	82,69	78,82	81,47	-2,65	24	0	1	68,8	56,6	12,2	0,47	0,42	-
18.05.2023	0,894	-0,11	81,07	83,31	79,31	82,11	-2,8	24	0	1	69	56,1	12,93	0,47	0,42	-
19.05.2023	0,804	-0,102	79,66	81,86	77,97	80,6	-2,63	24	0	0	68,8	56,9	11,92	0,47	0,42	-
20.05.2023	0,867	-0,099	80,71	82,8	79	81,57	-2,57	24	0	1	69,1	56,6	12,51	0,47	0,42	-
21.05.2023	0,787	-0,095	81,11	83,16	79,41	81,89	-2,48	24	0	1	68,8	57,3	11,45	0,48	0,42	-
22.05.2023	0,779	-0,096	81,82	83,9	80,07	82,58	-2,51	24	0	1	69,1	57,9	11,24	0,47	0,42	-
23.05.2023	0,781	-0,097	80,01	82,05	78,32	80,8	-2,48	24	0	0	68,9	57,4	11,49	0,27	0,25	-
Итого:	25,359	0	2182,42	2244,63	2135,53	2211,99	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,359															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	2275,078	109970,48	111775,1	107208,55	110298,34
23.05.2023	2300,437	112152,9	114019,73	109344,08	112510,33

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2023 7:39:57