

#84178#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	4,067	0,196	343,79	337,7	335,8	331,98	3,82	24	0	0	72,1	60,6	11,52	0,4	0,35	4,9
25.04.2024	3,869	0,222	338,52	332,03	330,84	326,49	4,35	24	0	0	71,1	60,1	11,02	0,4	0,35	6,4
26.04.2024	3,854	0,41	347,62	337,49	339,99	331,9	8,09	24	0	0	69,8	59,6	10,12	0,41	0,34	7,8
27.04.2024	3,67	0,449	354,49	343,86	346,69	337,99	8,7	24	0	0	70	60,7	9,27	0,41	0,34	12,1
28.04.2024	3,45	0,426	365,17	355,3	356,91	348,96	7,95	24	0	0	71	62,5	8,48	0,42	0,34	14,6
29.04.2024	3,165	0,455	359,65	349,79	351,23	343,07	8,16	24	0	0	72,4	64,8	7,69	0,43	0,34	16,9
30.04.2024	3,144	0,462	364,12	354,33	355,29	347,25	8,04	24	0	0	73,8	66,3	7,53	0,4	0,32	16,1
01.05.2024	2,987	0,415	345,29	336,24	337,08	329,67	7,41	24	0	0	72,9	65,3	7,6	0,29	0,25	-
02.05.2024	1,768	0,319	244,59	237,94	239,11	233,38	5,73	24	0	0	70,5	64,4	6,05	0,27	0,22	-
03.05.2024	1,389	0,343	233,14	226,74	227,35	221,69	5,66	24	0	0	74,6	70	4,57	0,27	0,23	-
04.05.2024	1,352	0,33	233,77	227,15	228,72	222,79	5,93	24	0	0	69,2	64,7	4,46	0,27	0,23	-
05.05.2024	1,329	0,317	232,45	226,11	227,32	221,68	5,64	24	0	0	69,9	65,4	4,44	0,41	0,39	-
06.05.2024	1,257	0,224	182,5	177,85	178,4	174,46	3,94	24	0	1	70,3	64,5	5,82	0,51	0,49	-
07.05.2024	1,185	0,177	171,92	168,06	168,1	164,87	3,23	24	0	0	70,3	64,4	5,99	0,5	0,49	-
08.05.2024	1,292	0,155	168,95	165,33	165,17	162,29	2,88	24	0	0	70,4	63,6	6,88	0,51	0,49	-
09.05.2024	1,252	0,175	175,41	171,54	171,45	168,31	3,14	24	0	0	70,7	64,4	6,3	0,51	0,49	-
10.05.2024	1,245	0,149	167,87	164,47	164,13	161,41	2,72	24	0	0	70,6	63,9	6,68	0,51	0,49	-
11.05.2024	1,259	0,141	167,7	164,41	163,99	161,4	2,59	24	0	0	70,3	63,5	6,82	0,51	0,49	-
12.05.2024	1,263	0,151	168,23	164,83	164,52	161,77	2,75	24	0	0	70,3	63,6	6,75	0,51	0,49	-
13.05.2024	1,247	0,149	169,62	166,21	165,82	163,12	2,7	24	0	0	70,5	63,9	6,62	0,51	0,49	-
14.05.2024	1,248	0,147	168,43	165,12	164,67	162,01	2,66	24	0	0	70,7	64	6,69	0,51	0,49	-
15.05.2024	1,209	0,148	167,6	164,24	163,88	161,18	2,7	24	0	0	70,2	63,7	6,47	0,51	0,49	-
16.05.2024	1,2	0,149	169,02	165,71	165,25	162,58	2,67	24	0	0	70,7	64,3	6,37	0,5	0,49	-
17.05.2024	1,227	0,137	165,22	162,04	161,51	159,05	2,46	24	0	0	70,7	64	6,75	0,5	0,49	-
18.05.2024	1,225	0,142	168,23	164,99	164,42	161,89	2,53	24	0	0	71	64,4	6,6	0,5	0,49	-
19.05.2024	1,262	0,131	167,73	164,59	163,98	161,57	2,41	24	0	0	70,4	63,6	6,88	0,5	0,49	-
20.05.2024	1,188	0,141	167,75	164,6	163,98	161,49	2,49	24	0	0	70,8	64,4	6,4	0,5	0,49	-
21.05.2024	1,174	0,145	168	164,76	164,27	161,67	2,6	24	0	0	70,4	64,2	6,27	0,5	0,49	-
22.05.2024	1,215	0,146	171,03	167,77	167,22	164,6	2,62	24	0	0	70,7	64,3	6,39	0,51	0,49	-
23.05.2024	1,115	0,152	171,67	168,37	167,87	165,17	2,7	24	0	0	70,2	64,4	5,75	0,5	0,49	-
Итого:	56,107	0	6819,48	6659,57	6664,96	6535,69	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,107															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	133,461	11353,01	11292,53	11096,36	11110,9
23.05.2024	189,568	18172,49	17952,1	17761,32	17646,59

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:45:05