

#14662#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,724	-0,018	55,99	56,42	54,7	56,01	-1,31	24	0	1	72,2	40	32,25	0,32	0,21	-
27.04.2022	0,774	-0,015	28,23	29,01	27,56	28,77	-1,21	24	0	1	71,8	42,3	29,55	0,44	0,36	-
28.04.2022	0,832	-0,014	29,9	30,5	29,23	30,26	-1,03	24	0	1	71,2	41,6	29,57	0,52	0,46	-
29.04.2022	0,841	-0,011	30,58	31,17	29,91	30,93	-1,02	24	0	1	70,9	41,6	29,24	0,52	0,46	-
30.04.2022	0,943	-0,008	32,95	33,36	32,19	33,12	-0,93	24	0	1	71,1	40,8	30,28	0,52	0,46	-
01.05.2022	0,799	-0,009	29,35	29,88	28,71	29,64	-0,93	24	0	1	71	42	28,95	0,52	0,46	-
02.05.2022	0,829	-0,009	30,22	30,6	29,52	30,36	-0,84	24	0	1	70,8	41,7	29,06	0,52	0,46	-
03.05.2022	0,858	-0,013	30,88	31,49	30,2	31,25	-1,05	24	0	1	71	41,4	29,58	0,52	0,46	-
04.05.2022	0,793	-0,011	28,87	29,32	28,24	29,09	-0,85	23	1	1	70,8	41,6	29,15	0,52	0,46	-
05.05.2022	0,81	-0,013	29,75	30,4	29,09	30,16	-1,07	24	0	1	70,9	41,9	28,99	0,53	0,46	-
06.05.2022	0,848	-0,011	31,21	31,72	30,52	31,48	-0,96	24	0	1	70,7	41,8	28,89	0,53	0,45	-
07.05.2022	0,873	-0,014	31,47	32,18	30,77	31,93	-1,16	24	0	1	71,1	41,4	29,62	0,53	0,45	-
08.05.2022	0,793	-0,01	29,56	30,07	28,89	29,82	-0,93	24	0	1	70,7	42,2	28,47	0,53	0,46	-
09.05.2022	0,837	-0,013	30,52	31,21	29,87	30,97	-1,1	24	0	1	71,1	41,8	29,29	0,53	0,46	-
10.05.2022	0,869	-0,011	31,49	32,01	30,78	31,77	-0,99	24	0	1	70,9	41,5	29,35	0,53	0,46	-
11.05.2022	0,962	-0,01	33,6	34,12	32,84	33,88	-1,04	24	0	1	71,2	40,9	30,33	0,53	0,46	-
12.05.2022	0,966	-0,011	34,15	34,67	33,38	34,39	-1,01	24	0	1	70,9	41	29,89	0,53	0,46	-
13.05.2022	0,962	-0,008	33,39	33,81	32,61	33,57	-0,96	24	0	1	71,2	40,8	30,46	0,53	0,46	-
14.05.2022	0,85	-0,01	30,99	31,5	30,3	31,26	-0,96	24	0	1	70,9	41,7	29,17	0,53	0,46	-
15.05.2022	1,045	-0,005	35,44	35,78	34,62	35,52	-0,9	24	0	1	71,4	40,4	31	0,53	0,46	-
16.05.2022	0,837	-0,01	30,72	31,21	30,04	30,96	-0,92	24	0	1	71	42,1	28,87	0,53	0,46	-
17.05.2022	0,848	-0,015	30,99	31,67	30,31	31,43	-1,12	24	0	1	71	41,8	29,21	0,53	0,46	-
18.05.2022	0,798	-0,015	29,75	30,55	29,1	30,3	-1,2	24	0	1	71	42,2	28,78	0,53	0,45	-
19.05.2022	0,887	-0,013	30,65	31,22	29,92	30,97	-1,05	24	0	1	71,9	41,1	30,8	0,53	0,45	-
20.05.2022	0,776	-0,003	28,78	29,08	28,13	28,84	-0,71	24	0	1	70,9	42,4	28,51	0,52	0,45	-
21.05.2022	0,817	-0,003	29,86	30,04	29,2	29,8	-0,6	24	0	1	70,8	42,2	28,63	0,52	0,45	-
22.05.2022	0,854	-0,004	31,25	31,61	30,57	31,37	-0,8	24	0	1	70,7	41,9	28,78	0,52	0,45	-
23.05.2022	0,813	-0,01	29,91	30,3	29,23	30,05	-0,82	24	0	1	70,9	42,1	28,81	0,52	0,45	-
Итого:	24,838	0	890,45	904,9	870,43	897,9	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,838															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	1432,381	56836,96	57579,39	55391,89	56925,18
23.05.2022	1457,219	57727,41	58484,29	56262,32	57823,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 8:08:52