

#14675#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,729	-0,002	26,3	26,68	25,8	26,5	-0,7	24	0	1	66,1	37,1	29	0,5	0,46	16
25.05.2021	0,716	-0,006	26,16	26,73	25,65	26,55	-0,9	24	0	1	66,1	37,2	28,86	0,5	0,46	-
26.05.2021	0,694	-0,004	25,39	25,88	24,88	25,71	-0,83	23	1	1	65,9	37,1	28,86	0,49	0,46	-
27.05.2021	0,734	-0,003	26,56	27,02	26,03	26,83	-0,8	24	0	1	65,8	36,8	28,99	0,49	0,46	-
28.05.2021	0,719	-0,004	26,6	27,11	26,08	26,93	-0,85	24	0	1	65,6	37,1	28,49	0,51	0,47	11
29.05.2021	0,751	-0,005	26,33	26,84	25,79	26,66	-0,87	24	0	1	66,6	36,6	30,08	0,51	0,47	12,3
30.05.2021	0,75	-0,002	23,88	24,3	23,38	24,12	-0,74	24	0	1	68,7	35,7	32,94	0,51	0,47	-
31.05.2021	0,739	-0,003	23,82	24,34	23,32	24,16	-0,84	24	0	1	68,6	35,9	32,63	0,51	0,47	16
01.06.2021	0,698	-0,003	23,03	23,61	22,57	23,43	-0,86	24	0	1	68,3	36,4	31,95	0,51	0,47	-
02.06.2021	0,713	-0,007	23,18	23,84	22,67	23,66	-0,99	24	0	1	68,8	36,1	32,73	0,33	0,31	-
03.06.2021	0,398	-0,003	12,38	12,74	12,11	12,67	-0,56	24	0	1	68,6	34,6	33,97	0,51	0,47	15
04.06.2021	0,68	-0,002	22,01	22,47	21,54	22,29	-0,75	24	0	1	68,8	36,3	32,56	0,51	0,47	-
05.06.2021	0,669	-0,001	21,8	22,26	21,33	22,08	-0,75	24	0	1	68,8	36,4	32,37	0,52	0,47	13,4
06.06.2021	0,666	-0,003	21,6	22,12	21,14	21,94	-0,8	24	0	1	69	36,4	32,53	0,52	0,47	22
07.06.2021	0,645	-0,003	21,51	21,97	21,06	21,79	-0,73	24	0	1	68,7	37,1	31,57	0,51	0,46	-
08.06.2021	0,633	-0,005	21,68	22,31	21,2	22,13	-0,93	24	0	1	68,5	37,4	31,09	0,42	0,38	18,8
09.06.2021	0,522	-0,007	21,07	21,58	20,66	21,43	-0,77	24	0	1	64,6	38,3	26,29	0,51	0,46	21
10.06.2021	0,637	-0,006	24,91	25,51	24,41	25,32	-0,91	24	0	1	66	38,8	27,2	0,51	0,46	-
11.06.2021	0,608	-0,003	23,91	24,43	23,43	24,25	-0,82	24	0	1	66,2	39,2	26,95	0,51	0,46	-
12.06.2021	0,677	-0,002	26,03	26,46	25,54	26,27	-0,73	24	0	1	66	38,7	27,34	0,51	0,46	-
13.06.2021	0,665	-0,003	25,36	25,8	24,86	25,61	-0,75	24	0	1	66,3	38,5	27,76	0,51	0,46	-
14.06.2021	0,676	-0,003	24,9	25,35	24,41	25,17	-0,76	24	0	1	66,6	38	28,68	0,51	0,46	-
15.06.2021	0,655	-0,009	30,47	31,1	29,91	30,84	-0,93	24	0	1	64,3	41,4	22,95	0,51	0,46	-
16.06.2021	0,582	-0,004	23,09	23,68	22,63	23,5	-0,87	24	0	1	66,3	39,4	26,95	0,52	0,46	-
17.06.2021	0,588	-0,007	23,35	24,02	22,88	23,83	-0,95	24	0	1	66,5	39,5	26,98	0,52	0,46	-
18.06.2021	0,58	-0,007	23,12	23,79	22,66	23,6	-0,94	24	0	1	66,5	39,6	26,95	0,52	0,46	-
19.06.2021	0,586	-0,005	22,97	23,62	22,51	23,43	-0,92	24	0	1	66,8	39,5	27,3	0,52	0,46	-
20.06.2021	0,58	-0,006	22,36	22,96	21,92	22,76	-0,84	24	0	1	67,1	39,4	27,67	0,52	0,46	-
21.06.2021	0,571	-0,004	22,69	23,24	22,24	23,05	-0,81	24	0	1	66,7	39,8	26,85	0,52	0,46	-
22.06.2021	0,517	-0,004	21,48	22,07	21,04	21,86	-0,82	24	0	1	66,5	40,7	25,81	0,52	0,46	-
23.06.2021	0,525	-0,007	22,71	23,41	22,26	23,22	-0,96	24	0	1	66	40,9	25,05	0,52	0,46	-
Итого:	19,903	0	730,65	747,24	715,91	741,59	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,903															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	585,956	21162,88	21470,27	20601,97	21235,74
23.06.2021	605,859	21893,53	22217,51	21317,88	21977,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2021 19:03:00