

#14663#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,821	-0,007	31,02	31,52	30,31	31,26	-0,95	24	0	1	70,4	42,2	28,17	0,52	0,46	-
25.05.2022	0,849	-0,007	32,42	32,84	31,7	32,59	-0,89	24	0	1	69,9	42,2	27,7	0,51	0,47	-
26.05.2022	0,833	-0,001	32,33	32,57	31,66	32,3	-0,64	24	0	1	69,5	42,4	27,07	0,51	0,47	-
27.05.2022	0,833	-0,004	31,74	31,96	31,05	31,71	-0,66	24	0	1	69,7	42,2	27,54	0,51	0,47	-
28.05.2022	0,896	-0,003	35,87	35,9	35,09	35,61	-0,52	24	0	0	68,5	42,5	26,03	0,51	0,47	-
29.05.2022	0,844	-0,002	31,6	31,75	30,91	31,49	-0,58	24	0	1	69,8	41,8	27,97	0,51	0,47	-
30.05.2022	0,867	0	32,38	32,25	31,66	32	-0,34	24	0	1	69,6	41,9	27,73	0,51	0,47	-
31.05.2022	0,835	-0,002	31,31	31,29	30,62	31,05	-0,43	24	0	1	69,8	42	27,76	0,51	0,47	-
01.06.2022	0,913	-0,002	34,47	34,45	33,72	34,18	-0,46	24	0	0	69,4	41,8	27,6	0,51	0,47	-
02.06.2022	0,89	0,002	32,28	32,11	31,57	31,86	-0,29	24	0	1	69,7	41,2	28,52	0,51	0,47	-
03.06.2022	0,814	0	30,46	30,37	29,8	30,13	-0,33	24	0	0	69,5	41,8	27,73	0,51	0,47	-
04.06.2022	0,831	0,005	30,57	30,23	29,91	29,99	-0,08	24	0	1	69,7	41,8	27,91	0,51	0,47	-
05.06.2022	0,829	0,002	30,54	30,33	29,9	30,09	-0,19	24	0	1	69,7	41,8	27,99	0,51	0,47	-
06.06.2022	0,811	0,003	30,38	30,14	29,7	29,9	-0,2	24	0	1	69,6	42	27,6	0,53	0,46	-
07.06.2022	0,848	0,004	31,41	31,01	30,72	30,76	-0,04	24	0	1	69,8	42,1	27,74	0,53	0,46	-
08.06.2022	0,804	0,003	32,65	32,37	31,95	32,08	-0,13	24	0	0	68,6	43,3	25,35	0,53	0,46	-
09.06.2022	0,835	0,005	31,61	31,25	30,93	31,01	-0,08	24	0	1	69,6	42,6	27,08	0,53	0,46	-
10.06.2022	0,791	0,004	30,27	29,9	29,61	29,66	-0,05	24	0	1	69,9	43,1	26,83	0,53	0,45	-
11.06.2022	0,724	0,002	28,45	28,19	27,82	27,94	-0,12	24	0	1	70	43,7	26,31	0,53	0,45	-
12.06.2022	0,617	0,005	25,9	25,62	25,35	25,38	-0,03	24	0	1	69,6	45,2	24,37	0,53	0,45	-
13.06.2022	0,717	0,006	28,67	28,35	28,05	28,09	-0,04	24	0	1	69,8	44,1	25,67	0,53	0,46	-
14.06.2022	0,793	-0,001	34,84	34,58	34,1	34,27	-0,17	24	0	1	68,4	45	23,43	0,53	0,46	-
15.06.2022	0,707	0,002	28,68	28,46	28,08	28,22	-0,14	24	0	1	69,8	44,6	25,3	0,53	0,46	-
16.06.2022	0,751	0,001	30,57	30,42	29,88	30,15	-0,27	24	0	1	70	44,6	25,43	0,54	0,46	-
17.06.2022	0,72	0,002	30,17	29,93	29,5	29,67	-0,17	24	0	0	70	45,3	24,65	0,54	0,45	-
18.06.2022	0,743	0,002	31,14	30,96	30,47	30,68	-0,21	24	0	0	70,1	45,4	24,68	0,54	0,46	-
19.06.2022	0,794	-0,001	33	32,96	32,28	32,65	-0,37	24	0	0	69,9	44,8	25,04	0,54	0,46	-
20.06.2022	0,766	0	32,46	32,4	31,77	32,08	-0,31	24	0	1	69,9	45,4	24,5	0,53	0,46	-
21.06.2022	0,801	-0,002	33,68	33,69	32,96	33,37	-0,41	24	0	1	70	45,1	24,81	0,53	0,46	-
22.06.2022	0,783	0	33,38	33,39	32,65	33,04	-0,39	24	0	0	70	45,6	24,44	0,54	0,46	-
23.06.2022	0,815	-0,003	34,17	34,12	33,39	33,74	-0,35	24	0	1	70,1	45,3	24,81	0,54	0,46	-
Итого:	24,875	0	978,42	975,31	957,11	966,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,875															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	1457,219	57727,41	58484,29	56262,32	57823,08
23.06.2022	1482,094	58705,83	59459,6	57219,43	58790,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:58:02