

#14673#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
 Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
 Номер абонента 13
 Порядковый номер 7852
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206101
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,221	-0,036	30,24	31,02	29,59	30,49	-0,9	24	0	0	68,7	59,8	8,91	0,15	0,15	-
25.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	31,9	22,4	9,56	0,14	0,15	-
26.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	20,2	1,98	0,14	0,14	-
27.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	19,1	0,72	0,14	0,14	-
28.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,1	18,7	0,41	0,14	0,14	-
29.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,4	18,6	-0,13	0,14	0,14	-
30.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,8	17,9	-0,08	0,14	0,14	-
31.05.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17,7	-0,07	0,14	0,14	-
01.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,6	17,6	-0,04	0,14	0,14	-
02.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	17,1	17	0,06	0,14	0,14	-
03.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,6	16,4	0,23	0,14	0,14	-
04.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	16,7	16,5	0,2	0,18	0,18	-
05.06.2023	0,127	-0,01	14,09	14,44	13,88	14,29	-0,41	24	0	1	55	44,8	10,26	0,5	0,44	-
06.06.2023	0,864	-0,061	85,04	86,41	83,23	85,09	-1,86	24	0	0	68,5	57,1	11,43	0,49	0,43	-
07.06.2023	0,78	-0,076	85,48	87,08	83,67	85,72	-2,05	24	0	0	68,8	58,3	10,53	0,5	0,42	-
08.06.2023	0,739	-0,132	92,61	95,35	90,64	93,79	-3,15	24	0	1	69	59,1	9,88	0,49	0,42	-
09.06.2023	0,715	-0,121	87,2	89,66	85,3	88,22	-2,92	24	0	1	68,8	58,8	10,05	0,48	0,42	-
10.06.2023	0,713	-0,121	85,46	87,91	83,6	86,53	-2,93	24	0	1	68,7	58,5	10,24	0,48	0,42	-
11.06.2023	0,712	-0,105	86,39	88,59	84,53	87,17	-2,64	24	0	0	68,7	58,7	9,98	0,48	0,42	-
12.06.2023	0,724	-0,096	86,4	88,36	84,54	86,94	-2,4	24	0	0	68,8	58,8	9,95	0,48	0,42	-
13.06.2023	0,79	-0,084	85,34	87,09	83,49	85,72	-2,23	24	0	0	68,9	58,1	10,77	0,49	0,42	-
14.06.2023	0,769	-0,083	86,83	88,55	84,96	87,12	-2,16	24	0	0	68,9	58,6	10,3	0,49	0,42	-
15.06.2023	0,788	-0,083	86,87	88,57	85,01	87,18	-2,17	24	0	0	68,6	58	10,51	0,48	0,42	-
16.06.2023	0,725	-0,093	85,53	87,39	83,68	86	-2,32	24	0	0	68,8	58,8	10,04	0,49	0,42	-
17.06.2023	0,754	-0,092	86,14	88,01	84,28	86,63	-2,35	24	0	0	68,7	58,4	10,3	0,49	0,42	-
18.06.2023	0,714	-0,083	87,46	89,2	85,58	87,74	-2,16	24	0	0	68,7	59,2	9,59	0,49	0,42	-
19.06.2023	0,677	-0,081	87,41	89,03	85,54	87,57	-2,03	24	0	0	68,9	59,7	9,12	0,49	0,42	-
20.06.2023	0,699	-0,075	86,32	87,84	84,45	86,42	-1,97	24	0	0	68,9	59,5	9,43	0,49	0,42	-
21.06.2023	0,716	-0,078	86,98	88,56	85,11	87,17	-2,06	24	0	0	68,7	59,1	9,64	0,49	0,42	-
22.06.2023	0,709	-0,074	86,74	88,25	84,87	86,82	-1,95	24	0	0	68,8	59,3	9,5	0,48	0,42	-
23.06.2023	0,703	-0,071	82,17	83,56	80,37	82,25	-1,88	24	0	0	68,9	58,9	9,92	0,49	0,42	-
Итого:	13,639	0	1600,7	1634,87	1566,32	1608,86	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,639															

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	2300,437	112152,9	114019,73	109344,08	112510,33
23.06.2023	2314,076	113753,6	115654,6	110910,4	114119,19

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.06.2023 7:45:39