

#14676#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2021 | 0,572 | -0,006 | 22,78 | 23,38 | 22,32 | 23,2 | -0,88 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 39,9 | 26,89 | 0,52 | 0,46 | - |
| 25.06.2021 | 0,548 | -0,006 | 22,36 | 23,05 | 21,91 | 22,86 | -0,95 | 24 | 0 | 1 | 66,7 | 40,3 | 26,39 | 0,52 | 0,46 | - |
| 26.06.2021 | 0,572 | -0,005 | 22,74 | 23,28 | 22,3 | 23,1 | -0,8 | 24 | 0 | 1 | 66,8 | 39,9 | 26,87 | 0,52 | 0,45 | - |
| 27.06.2021 | 0,589 | -0,003 | 22,84 | 23,22 | 22,38 | 23,03 | -0,65 | 24 | 0 | 1 | 67,1 | 39,9 | 27,24 | 0,52 | 0,46 | - |
| 28.06.2021 | 0,56 | -0,005 | 22,97 | 23,46 | 22,5 | 23,27 | -0,77 | 24 | 0 | 1 | 66,5 | 40,4 | 26,04 | 0,53 | 0,46 | - |
| 29.06.2021 | 0,534 | -0,004 | 22,17 | 22,62 | 21,73 | 22,43 | -0,7 | 24 | 0 | 1 | 66,5 | 40,9 | 25,64 | 0,52 | 0,46 | - |
| 30.06.2021 | 0,505 | -0,048 | 48,31 | 49,85 | 47,55 | 49,35 | -1,8 | 24 | 0 | 1 | 58 | 45,9 | 12,06 | 0,53 | 0,46 | - |
| 01.07.2021 | 0,504 | -0,012 | 23,5 | 24,28 | 23,06 | 24,04 | -0,98 | 24 | 0 | 1 | 65,2 | 42 | 23,27 | 0,53 | 0,46 | - |
| 02.07.2021 | 0,501 | -0,011 | 23,29 | 24,08 | 22,84 | 23,85 | -1,01 | 24 | 0 | 1 | 65,2 | 41,8 | 23,45 | 0,53 | 0,46 | - |
| 03.07.2021 | 0,576 | -0,007 | 25,31 | 25,97 | 24,82 | 25,75 | -0,93 | 24 | 0 | 1 | 65,3 | 40,8 | 24,43 | 0,54 | 0,46 | - |
| 04.07.2021 | 0,534 | -0,007 | 23,29 | 23,83 | 22,83 | 23,65 | -0,82 | 24 | 0 | 1 | 65,6 | 41,2 | 24,45 | 0,54 | 0,46 | - |
| 05.07.2021 | 0,512 | -0,007 | 22,95 | 23,51 | 22,47 | 23,31 | -0,84 | 24 | 0 | 1 | 65,6 | 41,5 | 24,06 | 0,53 | 0,46 | - |
| 06.07.2021 | 0,53 | -0,005 | 22,74 | 23,22 | 22,28 | 23,02 | -0,74 | 24 | 0 | 1 | 65,9 | 41 | 24,85 | 0,54 | 0,46 | - |
| 07.07.2021 | 0,503 | -0,002 | 21,46 | 21,9 | 21,02 | 21,71 | -0,69 | 24 | 0 | 1 | 66,4 | 41,4 | 25,04 | 0,54 | 0,46 | - |
| 08.07.2021 | 0,528 | -0,002 | 22,03 | 22,34 | 21,61 | 22,14 | -0,53 | 24 | 0 | 1 | 66,4 | 41,1 | 25,23 | 0,54 | 0,46 | - |
| 09.07.2021 | 0,536 | -0,003 | 22,98 | 23,3 | 22,52 | 23,12 | -0,6 | 24 | 0 | 1 | 66 | 41,2 | 24,7 | 0,53 | 0,46 | - |
| 10.07.2021 | 0,511 | -0,001 | 21,75 | 22,02 | 21,31 | 21,83 | -0,52 | 24 | 0 | 1 | 66,2 | 41,5 | 24,79 | 0,52 | 0,46 | - |
| 11.07.2021 | 0,53 | -0,003 | 22,76 | 23,12 | 22,32 | 22,93 | -0,61 | 24 | 0 | 1 | 66 | 41,2 | 24,74 | 0,52 | 0,45 | - |
| 12.07.2021 | 0,522 | -0,001 | 21,68 | 21,95 | 21,24 | 21,76 | -0,52 | 24 | 0 | 1 | 66,5 | 41,1 | 25,38 | 0,52 | 0,45 | - |
| 13.07.2021 | 0,499 | -0,003 | 21,57 | 21,88 | 21,13 | 21,7 | -0,57 | 24 | 0 | 1 | 66,1 | 41,5 | 24,58 | 0,53 | 0,46 | - |
| Итого: | 10,666 | 0 | 479,48 | 490,26 | 470,14 | 486,05 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,666 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.06.2021 | 605,859 | 21893,53 | 22217,51 | 21317,88 | 21977,33 |
| 13.07.2021 | 616,525 | 22373,01 | 22707,77 | 21788,02 | 22463,38 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 15.07.2021 8:35:09 |