

#14665#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
 Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
 Номер абонента 13
 Порядковый номер 7852
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206101
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,717	-0,004	31,54	31,9	30,85	31,6	-0,75	24	0	1	70,1	46	24,01	0,54	0,45	-
25.06.2022	0,665	-0,01	30,43	30,9	29,74	30,58	-0,84	24	0	1	70,1	46,6	23,5	0,54	0,45	-
26.06.2022	0,708	-0,006	32,35	32,67	31,63	32,31	-0,68	24	0	1	69,6	46,3	23,25	0,54	0,45	-
27.06.2022	0,663	-0,004	31,98	32,27	31,29	31,9	-0,61	24	0	1	68,9	47	21,94	0,54	0,45	-
28.06.2022	0,663	-0,008	31,92	32,17	31,22	31,82	-0,6	24	0	1	69,1	47,1	22,02	0,54	0,45	-
29.06.2022	0,658	-0,006	31,5	31,79	30,79	31,44	-0,65	24	0	1	69,2	47	22,2	0,52	0,46	-
30.06.2022	0,482	-0,012	24,68	25,14	24,16	24,86	-0,7	24	0	1	68,2	47,2	21,01	0,54	0,45	-
01.07.2022	0,58	-0,029	30,18	31,26	29,53	30,89	-1,36	24	0	1	68,7	47,3	21,42	0,53	0,45	-
02.07.2022	0,606	-0,025	30,37	31,29	29,73	30,93	-1,2	24	0	1	68,7	46,8	21,91	0,53	0,45	-
03.07.2022	0,61	-0,02	29,8	30,65	29,19	30,32	-1,13	24	0	1	69	46,6	22,37	0,53	0,45	-
04.07.2022	0,622	-0,02	30,13	30,9	29,48	30,59	-1,11	24	0	1	69	46,5	22,53	0,53	0,45	-
05.07.2022	0,648	-0,021	30,96	31,76	30,28	31,42	-1,14	24	0	1	69,1	46,3	22,82	0,53	0,45	-
06.07.2022	0,618	-0,016	30,22	30,97	29,55	30,65	-1,1	24	0	1	68,8	46,6	22,29	0,53	0,45	-
07.07.2022	0,611	-0,021	30,28	31,05	29,61	30,76	-1,15	24	0	1	68,4	46,3	22,12	0,53	0,46	-
08.07.2022	0,616	-0,016	31,85	32,66	31,22	32,28	-1,06	24	0	1	67,6	46,5	21,06	0,53	0,46	-
09.07.2022	0,666	-0,016	33,12	33,87	32,42	33,51	-1,09	24	0	1	67,4	45,6	21,79	0,53	0,46	-
10.07.2022	0,684	-0,013	33,91	34,55	33,24	34,17	-0,93	24	0	1	67,2	45,5	21,64	0,53	0,46	-
11.07.2022	0,655	-0,016	32,62	33,32	31,97	32,98	-1,01	24	0	1	67,4	45,7	21,67	0,53	0,46	-
12.07.2022	0,651	-0,037	33,2	34,52	32,51	34,14	-1,63	24	0	1	67,2	45,3	21,83	0,51	0,46	-
13.07.2022	0,458	-0,016	24,62	25,34	24,15	25,08	-0,93	24	0	1	66,4	45,9	20,48	0,53	0,46	-
14.07.2022	0,688	-0,02	33,62	34,49	32,92	34,11	-1,19	24	0	1	67,3	45,1	22,24	0,53	0,46	-
15.07.2022	0,648	-0,016	32,68	33,51	32,03	33,15	-1,12	24	0	1	67,1	45,5	21,58	0,53	0,46	-
16.07.2022	0,68	-0,02	33,26	34,12	32,62	33,74	-1,12	24	0	1	67,2	45,2	22,02	0,53	0,46	-
17.07.2022	0,692	-0,022	33,43	34,24	32,73	33,88	-1,15	24	0	1	67,3	45	22,29	0,53	0,46	-
18.07.2022	0,678	-0,018	34,02	34,87	33,35	34,47	-1,12	24	0	1	67	45,4	21,56	0,53	0,46	-
19.07.2022	0,683	-0,014	33,17	33,92	32,51	33,53	-1,02	24	0	1	67,3	45,1	22,19	0,53	0,45	-
20.07.2022	0,668	-0,017	34,24	35,05	33,55	34,65	-1,1	24	0	1	66,8	45,6	21,13	0,53	0,45	-
21.07.2022	0,648	-0,023	32,84	33,72	32,15	33,36	-1,21	24	0	1	67,2	45,7	21,53	0,53	0,45	-
22.07.2022	0,642	-0,018	32,37	33,2	31,71	32,84	-1,13	24	0	1	67,5	45,9	21,67	0,53	0,45	-
23.07.2022	0,616	-0,014	31,66	32,33	31,03	31,98	-0,95	24	0	1	67,2	46,2	21,04	0,53	0,45	-
Итого:	19,224	0	946,95	968,43	927,16	957,94	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,224															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	1482,094	58705,83	59459,6	57219,43	58790,03
23.07.2022	1501,318	59652,78	60428,03	58146,59	59747,97

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.07.2022 8:05:19