

#14672#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,766	-0,067	86,87	88,24	85,01	86,85	-1,84	24	0	0	68,9	58,8	10,06	0,49	0,42	-
25.06.2023	0,725	-0,074	86,35	87,83	84,48	86,42	-1,94	24	0	0	68,5	58,8	9,73	0,49	0,42	-
26.06.2023	0,693	-0,071	86,46	87,9	84,59	86,49	-1,9	24	0	0	68,8	59,5	9,28	0,49	0,42	-
27.06.2023	0,748	-0,068	85,6	87,02	83,74	85,64	-1,9	24	0	0	68,7	58,7	10,04	0,35	0,31	-
28.06.2023	0,389	-0,044	60,66	61,76	59,52	60,81	-1,29	24	0	1	64,5	56,9	7,61	0,36	0,34	-
29.06.2023	0,345	-0,03	48,13	48,88	47,16	48,1	-0,94	24	0	1	66,8	58,6	8,2	0,49	0,42	-
30.06.2023	0,529	-0,092	85,19	86,95	83,32	85,46	-2,14	24	0	0	69,1	61,4	7,66	0,49	0,42	-
01.07.2023	0,553	-0,142	86,64	89,55	84,77	88,02	-3,25	24	0	1	69	60,6	8,49	0,49	0,42	-
02.07.2023	0,539	-0,128	87,39	89,9	85,49	88,39	-2,9	24	0	1	68,7	60,7	8,01	0,49	0,42	-
03.07.2023	0,625	-0,108	92,37	94,58	90,4	93	-2,6	24	0	0	68,8	60,4	8,35	0,49	0,42	-
04.07.2023	0,629	-0,108	96,2	98,35	94,1	96,67	-2,57	24	0	0	69,1	61	8,07	0,49	0,42	-
05.07.2023	0,642	-0,102	96,02	98,09	93,99	96,43	-2,44	24	0	0	68,3	60,2	8,15	0,49	0,42	-
06.07.2023	0,607	-0,096	95,25	97,23	93,22	95,55	-2,33	24	0	0	68,8	61	7,8	0,49	0,42	-
07.07.2023	0,628	-0,089	95,62	97,52	93,6	95,85	-2,25	24	0	0	68,3	60,4	7,94	0,49	0,42	-
08.07.2023	0,649	-0,096	96,86	98,73	94,8	97,06	-2,26	24	0	0	68,6	60,5	8,05	0,49	0,42	-
09.07.2023	0,692	-0,089	98,38	100,2	96,29	98,53	-2,24	24	0	0	68,8	60,4	8,39	0,48	0,41	-
10.07.2023	0,613	-0,098	98,53	100,49	96,4	98,71	-2,31	24	0	0	69,2	61,6	7,61	0,48	0,42	-
11.07.2023	0,709	-0,095	102,14	104,1	100,01	102,37	-2,36	24	0	0	68,4	60,2	8,27	0,48	0,42	-
12.07.2023	0,678	-0,099	101,57	103,46	99,38	101,72	-2,34	24	0	0	69	61	8,04	0,48	0,42	-
13.07.2023	0,746	-0,082	106,03	107,7	103,89	106,01	-2,12	24	0	0	67	58,8	8,19	0,48	0,42	-
14.07.2023	0,747	-0,076	102,76	104,25	100,56	102,48	-1,92	24	0	0	69	60,7	8,38	0,49	0,42	-
15.07.2023	0,708	-0,087	103,93	105,61	101,7	103,79	-2,09	24	0	0	69	60,9	8,04	0,49	0,42	-
16.07.2023	0,737	-0,082	104,71	106,29	102,48	104,49	-2,01	24	0	0	68,9	60,6	8,24	0,49	0,42	-
17.07.2023	0,721	-0,077	105,66	107,21	103,4	105,35	-1,95	24	0	0	69	61	7,94	0,49	0,42	-
18.07.2023	0,726	-0,081	104,57	106,21	102,32	104,35	-2,03	24	0	0	69	60,9	8,12	0,48	0,42	-
19.07.2023	0,685	-0,079	99,28	100,85	97,15	99,18	-2,03	24	0	0	68,7	60,6	8,13	0,48	0,42	-
20.07.2023	0,691	-0,082	95,68	97,34	93,62	95,69	-2,07	24	0	0	68,7	60,2	8,51	0,48	0,42	-
21.07.2023	0,647	-0,089	93,69	95,51	91,66	93,87	-2,21	24	0	0	68,8	60,5	8,28	0,48	0,42	-
22.07.2023	0,71	-0,086	96,75	98,49	94,67	96,83	-2,16	24	0	0	68,7	60,1	8,64	0,48	0,42	-
23.07.2023	0,759	-0,081	99,6	101,19	97,47	99,52	-2,05	24	0	0	68,7	59,8	8,84	0,48	0,42	-
Итого:	19,636	0	2798,89	2851,43	2739,19	2803,63	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,636															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	2314,076	113753,6	115654,6	110910,4	114119,19
23.07.2023	2333,712	116552,49	118506,03	113649,59	116922,82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:55:48