

#90684#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	1,099	0,148	181,45	178,19	177,37	174,74	2,63	24	0	0	70,6	65,2	5,37	0,51	0,49	-
25.06.2024	1,01	0,11	147,97	145,44	144,64	142,69	1,95	24	0	0	70,6	64,4	6,24	0,51	0,48	-
26.06.2024	1,095	0,056	106,54	104,9	104,14	103,15	0,99	24	0	0	70,5	60,4	10,02	0,51	0,48	-
27.06.2024	0,958	0,071	106,6	104,77	104,2	102,93	1,27	24	0	0	70,5	62	8,53	0,51	0,48	-
28.06.2024	0,962	0,065	106,3	104,5	103,9	102,68	1,22	24	0	0	70,2	61,6	8,64	0,51	0,48	-
29.06.2024	0,952	0,065	106,53	104,81	104,13	102,97	1,16	24	0	0	70,3	61,8	8,54	0,51	0,48	-
30.06.2024	0,954	0,069	106,85	105,03	104,45	103,21	1,24	24	0	0	70,3	61,8	8,52	0,51	0,49	-
01.07.2024	0,947	0,067	106,29	104,54	103,9	102,69	1,21	24	0	0	70,3	61,8	8,5	0,51	0,49	-
02.07.2024	0,948	0,068	106,34	104,54	103,94	102,68	1,26	24	0	0	70,5	62	8,48	0,52	0,49	-
03.07.2024	1,016	0,064	106,31	104,5	103,92	102,71	1,21	24	0	0	70,3	61,1	9,15	0,52	0,49	-
04.07.2024	0,997	0,069	106,94	105,05	104,56	103,25	1,31	24	0	0	70,1	61,2	8,89	0,51	0,49	-
05.07.2024	1,03	0,068	106,32	104,39	103,92	102,61	1,31	24	0	0	70,1	60,8	9,26	0,52	0,49	-
06.07.2024	1,039	0,068	106,04	104,15	103,65	102,38	1,27	24	0	0	70,2	60,8	9,39	0,52	0,49	-
07.07.2024	1,067	0,064	106,89	105,1	104,49	103,31	1,18	24	0	0	70,4	60,7	9,64	0,51	0,48	-
08.07.2024	0,96	0,074	104,86	102,93	102,57	101,15	1,42	24	0	0	69,4	60,7	8,65	0,51	0,49	-
09.07.2024	0,998	0,073	106,66	104,68	104,27	102,86	1,41	24	0	0	70,4	61,5	8,86	0,51	0,48	-
10.07.2024	1,036	0,07	104,72	102,8	102,4	101,04	1,36	24	0	0	70,2	60,7	9,45	0,51	0,49	-
11.07.2024	1,104	0,063	105,38	103,51	103	101,78	1,22	24	0	0	70,1	60	10,11	0,51	0,49	-
12.07.2024	0,974	0,08	106,69	104,62	104,29	102,79	1,5	24	0	0	70,3	61,7	8,59	0,52	0,49	-
13.07.2024	0,951	0,074	107,32	105,37	104,92	103,55	1,37	24	0	0	70	61,6	8,38	0,51	0,49	-
14.07.2024	0,903	0,08	107,04	104,99	104,64	103,15	1,49	24	0	0	69,9	62	7,89	0,52	0,49	-
15.07.2024	0,923	0,083	109,05	106,97	106,65	105,07	1,58	24	0	0	70,1	62,2	7,87	0,51	0,48	-
16.07.2024	0,886	0,085	108,2	106,13	105,8	104,26	1,54	24	0	0	70,1	62,5	7,6	0,52	0,49	-
17.07.2024	0,956	0,085	109,78	107,74	107,38	105,83	1,55	24	0	0	70,3	62,2	8,13	0,51	0,49	-
18.07.2024	0,907	0,094	109,46	107,26	107,1	105,35	1,75	24	0	0	69,8	62,2	7,6	0,51	0,49	-
19.07.2024	0,922	0,092	109,25	107,08	106,87	105,2	1,67	24	0	0	69,8	62	7,8	0,52	0,48	-
20.07.2024	0,993	0,087	110,57	108,52	108,17	106,59	1,58	24	0	0	70,5	62,1	8,42	0,52	0,49	-
21.07.2024	0,965	0,089	111,56	109,39	109,09	107,45	1,64	24	0	0	70,6	62,6	8,03	0,51	0,48	-
22.07.2024	0,919	0,093	110,45	108,31	108,04	106,35	1,69	24	0	0	70,4	62,7	7,68	0,52	0,49	-
23.07.2024	0,994	0,088	111,01	108,87	108,59	106,94	1,65	24	0	0	70,4	62	8,36	0,51	0,48	-
Итого:	29,465	0	3339,37	3279,08	3264,99	3221,36	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,465															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	223,875	23293,81	22985,15	22768,47	22584,43
23.07.2024	253,34	26633,18	26264,23	26033,46	25805,79

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:36:03