

#92907#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,942	0,086	105,82	103,79	103,51	101,96	1,55	23	1	1	70,4	62	8,31	0,52	0,49	-
25.07.2024	0,999	0,093	112,26	110,01	109,75	108,04	1,71	24	0	0	70,4	62,2	8,27	0,52	0,49	-
26.07.2024	1,023	0,084	111,09	108,96	108,64	107,06	1,58	24	0	0	70,4	61,7	8,62	0,52	0,49	-
27.07.2024	0,978	0,096	111,12	108,82	108,69	106,9	1,79	24	0	0	70,3	62,2	8,14	0,51	0,48	-
28.07.2024	1,019	0,082	108,32	106,16	105,94	104,37	1,57	24	0	0	69,9	61	8,87	0,52	0,49	-
29.07.2024	0,975	0,094	110,85	108,63	108,45	106,7	1,75	24	0	0	70,2	62,1	8,14	0,52	0,49	-
30.07.2024	0,958	0,097	111,85	109,48	109,39	107,56	1,83	24	0	0	69,9	62,1	7,85	0,52	0,49	-
31.07.2024	1,011	0,104	113,06	110,58	110,54	108,61	1,93	24	0	0	70,3	62,1	8,22	0,52	0,49	-
01.08.2024	1,078	0,096	112,23	109,82	109,76	107,94	1,82	24	0	0	70,4	61,5	8,94	0,52	0,49	-
02.08.2024	1,001	0,099	111,72	109,36	109,25	107,41	1,84	24	0	0	70,4	62,2	8,24	0,52	0,48	-
03.08.2024	0,981	0,09	113,49	111,33	111,02	109,35	1,67	24	0	0	70,2	62,2	8,04	0,52	0,48	-
04.08.2024	0,989	0,086	113,49	111,31	110,97	109,34	1,63	24	0	0	70,5	62,4	8,1	0,52	0,49	-
05.08.2024	0,971	0,085	112,78	110,66	110,28	108,69	1,59	24	0	0	70,2	62,2	8,03	0,52	0,48	-
06.08.2024	0,992	0,087	113,45	111,31	110,85	109,29	1,56	24	0	0	71,6	63,4	8,16	0,37	0,38	-
07.08.2024	0,228	0,032	33,66	32,88	33,08	32,4	0,68	24	0	1	61,4	55,5	5,92	0,3	0,33	-
08.08.2024	0,009	0,014	0,81	0,06	0,81	0,06	0,75	24	0	1	25	30,6	-5,65	0,31	0,33	-
09.08.2024	0,003	0,005	0,39	0	0,39	0	0,39	24	0	1	23,5	26	-2,47	0,31	0,34	-
10.08.2024	0,002	0,002	0,2	0	0,2	0	0,2	24	0	1	22,8	24,1	-1,22	0,32	0,34	-
11.08.2024	0,001	0,001	0,13	0	0,13	0	0,13	24	0	1	22,4	23	-0,53	0,32	0,34	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	22,1	-0,19	0,37	0,24	-
13.08.2024	0,003	0,003	0,64	0,34	0,64	0,34	0,3	24	0	1	21,3	21,6	-0,32	0,1	0,12	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21,6	-0,07	0,18	0,21	-
15.08.2024	0	0	0	0,07	0	0,07	-0,07	24	0	1	21,3	21,3	-0,06	0,46	0,44	-
16.08.2024	0,599	0,021	75,31	74,59	73,76	73,37	0,39	24	0	1	67,1	59,2	7,85	0,5	0,44	-
17.08.2024	0,895	0,05	131,52	130,12	128,66	127,76	0,9	24	0	0	69,6	63	6,58	0,5	0,44	-
18.08.2024	1,017	0,12	130,73	127,99	127,88	125,71	2,17	24	0	0	69,7	62,6	7,06	0,5	0,45	-
19.08.2024	0,954	0,093	121,45	119,2	118,77	117,06	1,71	24	0	0	69,6	62,4	7,28	0,48	0,47	-
20.08.2024	0,698	0,037	83,94	82,83	82,3	81,58	0,72	24	0	1	64,4	56,3	8,06	0,49	0,48	-
21.08.2024	0,819	0,003	71,16	70,74	69,49	69,57	-0,08	24	0	0	71,4	59,5	11,87	0,5	0,49	-
22.08.2024	0,838	0,001	73,59	73,39	71,94	72,26	-0,32	24	0	0	69,9	58	11,87	0,51	0,48	-
23.08.2024	0,869	0,025	91,58	90,8	89,58	89,29	0,29	24	0	0	70,3	60,7	9,52	0,51	0,48	-
Итого:	20,852	0	2376,64	2333,23	2324,67	2292,69	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,852															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	253,34	26633,18	26264,23	26033,46	25805,79
23.08.2024	274,192	29009,82	28597,46	28358,13	28098,48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2024 8:45:02