

#35163#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,605	-0,175	102,07	105,49	99,86	103,66	-3,8	24	0	1	69,4	61,4	8,03	0,5	0,42	-
25.08.2023	0,607	-0,153	104,76	107,71	102,54	105,86	-3,32	24	0	1	69,1	61,5	7,6	0,5	0,42	-
26.08.2023	0,576	-0,127	99,29	101,71	97,13	99,94	-2,81	22	2	1	69,3	61,9	7,45	0,48	0,42	-
27.08.2023	0,666	-0,111	99,93	102,06	97,76	100,3	-2,54	24	0	0	69,6	61,5	8,17	0,48	0,42	-
28.08.2023	0,654	-0,101	100,65	102,63	98,47	100,83	-2,36	24	0	0	69,2	61,3	7,87	0,49	0,42	-
29.08.2023	0,669	-0,099	104,3	106,28	102,06	104,42	-2,36	24	0	0	68,9	61,1	7,73	0,49	0,42	-
30.08.2023	0,669	-0,106	105,56	107,72	103,37	105,92	-2,55	24	0	0	67,8	60,1	7,73	0,49	0,42	-
31.08.2023	0,659	-0,131	104,13	106,73	101,9	104,9	-3	24	0	1	68,6	60,6	7,99	0,49	0,42	-
01.09.2023	0,656	-0,124	103,46	105,95	101,27	104,11	-2,84	24	0	0	69,1	61,2	7,92	0,49	0,42	-
02.09.2023	0,674	-0,171	104,01	107,44	101,81	105,63	-3,82	24	0	1	68,8	60,3	8,51	0,49	0,42	-
03.09.2023	0,658	-0,2	105	108,97	102,75	107,16	-4,41	24	0	1	68,8	60,2	8,58	0,49	0,42	-
04.09.2023	0,683	-0,172	106,17	109,53	103,9	107,67	-3,77	24	0	1	69	60,6	8,39	0,49	0,42	-
05.09.2023	0,731	-0,147	107,49	110,37	105,17	108,47	-3,3	24	0	1	69	60,5	8,55	0,49	0,42	-
06.09.2023	0,736	-0,141	109,37	112,06	107,01	110,15	-3,14	24	0	0	69,1	60,8	8,38	0,49	0,42	-
07.09.2023	0,717	-0,158	108,99	112,12	106,65	110,21	-3,56	24	0	0	69,1	60,7	8,43	0,49	0,42	-
08.09.2023	0,701	-0,141	105,83	108,61	103,56	106,71	-3,15	24	0	0	69	60,7	8,32	0,49	0,42	-
09.09.2023	0,706	-0,131	106,47	109,04	104,17	107,2	-3,03	24	0	0	69,1	60,8	8,3	0,49	0,42	-
10.09.2023	0,748	-0,115	107,39	109,71	105,1	107,83	-2,73	24	0	0	68,8	60,4	8,45	0,49	0,42	-
11.09.2023	0,666	-0,105	105,19	107,3	102,93	105,4	-2,47	24	0	0	69,2	61,4	7,73	0,49	0,42	-
12.09.2023	0,747	-0,111	107,34	109,53	105,06	107,71	-2,65	24	0	0	68,3	59,9	8,37	0,49	0,42	-
13.09.2023	0,695	-0,11	110,63	112,78	108,25	110,8	-2,55	24	0	0	69,3	61,7	7,65	0,48	0,42	-
14.09.2023	0,706	-0,103	101,42	103,43	99,25	101,73	-2,48	24	0	0	69,1	60,7	8,39	0,48	0,42	-
15.09.2023	0,7	-0,122	104,54	106,91	102,28	105,06	-2,78	24	0	0	69	60,7	8,25	0,48	0,42	-
16.09.2023	0,803	-0,113	105,75	107,97	103,47	106,18	-2,71	24	0	0	68,9	59,9	9,05	0,48	0,42	-
17.09.2023	0,76	-0,107	99,11	101,22	96,99	99,54	-2,55	24	0	0	69	59,8	9,15	0,48	0,42	-
18.09.2023	0,774	-0,103	100,38	102,41	98,23	100,73	-2,5	24	0	0	68,9	59,7	9,18	0,48	0,42	-
19.09.2023	0,741	-0,095	98,62	100,53	96,5	98,85	-2,35	24	0	0	68,9	60	8,9	0,48	0,42	-
20.09.2023	0,778	-0,098	99,38	101,29	97,26	99,62	-2,36	24	0	0	68,9	59,7	9,19	0,48	0,42	-
21.09.2023	0,753	-0,098	99,67	101,65	97,55	99,98	-2,43	24	0	0	68,9	59,9	8,95	0,48	0,42	-
22.09.2023	0,715	-0,09	98,18	100,03	96,1	98,35	-2,25	24	0	0	68,5	59,9	8,63	0,48	0,42	-
23.09.2023	0,79	-0,094	101,25	103,14	99,11	101,46	-2,35	24	0	0	68,4	59,2	9,16	0,48	0,42	-
Итого:	21,743	0	3216,33	3292,32	3147,46	3236,38	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,743															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	2355,051	119599,37	121612,95	116629,79	119975,99
23.09.2023	2376,794	122815,7	124905,27	119777,25	123212,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 16:05:21