

#14687#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,729	-0,018	31,58	32,47	30,98	32,23	-1,25	24	0	1	67,1	42,2	24,88	0,52	0,47	-
25.09.2022	0,786	-0,02	32,62	33,55	31,95	33,31	-1,36	24	0	1	67,4	41,4	26,03	0,52	0,46	-
26.09.2022	0,706	-0,018	30,97	31,75	30,34	31,51	-1,17	24	0	1	67,1	42,5	24,56	0,52	0,47	-
27.09.2022	0,711	-0,014	31,08	31,83	30,45	31,59	-1,14	24	0	1	66,9	42,3	24,65	0,5	0,47	-
28.09.2022	0,664	-0,023	34,42	35,44	33,77	35,13	-1,36	24	0	1	64,1	43	21,1	0,39	0,34	-
29.09.2022	0,656	-0,059	63	64,44	61,68	63,51	-1,83	24	0	1	67	55	11,98	0,3	0,23	-
30.09.2022	0,718	-0,179	104,53	108,05	102,25	106,22	-3,97	24	0	1	69,5	60,5	9,01	0,31	0,23	-
01.10.2022	0,718	-0,193	106,2	109,77	103,74	107,79	-4,05	24	0	1	71,7	62,7	9	0,3	0,23	-
02.10.2022	0,744	-0,173	105,47	108,85	103,18	107	-3,82	24	0	1	69,3	60,2	9,09	0,33	0,24	-
03.10.2022	0,738	-0,185	119,3	122,94	116,78	120,88	-4,1	24	0	1	68,3	60,2	8,09	0,39	0,25	-
04.10.2022	0,593	-0,277	141,22	146,51	138,21	143,86	-5,65	24	0	1	69	62,6	6,46	0,39	0,27	-
Итого:	7,763	0	800,39	825,6	783,33	813,03	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,763															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1532,418	61222,54	62031,52	59685,43	61335,91
04.10.2022	1540,181	62022,93	62857,12	60468,76	62148,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:54:35