

#14686#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
 Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград  
 Номер абонента 13  
 Порядковый номер 7852  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00206101  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,729	-0,018	31,58	32,47	30,98	32,23	-1,25	24	0	1	67,1	42,2	24,88	0,52	0,47	-
25.09.2022	0,786	-0,02	32,62	33,55	31,95	33,31	-1,36	24	0	1	67,4	41,4	26,03	0,52	0,46	-
26.09.2022	0,706	-0,018	30,97	31,75	30,34	31,51	-1,17	24	0	1	67,1	42,5	24,56	0,52	0,47	-
27.09.2022	0,711	-0,014	31,08	31,83	30,45	31,59	-1,14	24	0	1	66,9	42,3	24,65	0,5	0,47	-
28.09.2022	0,664	-0,023	34,42	35,44	33,77	35,13	-1,36	24	0	1	64,1	43	21,1	0,39	0,34	-
29.09.2022	0,656	-0,059	63	64,44	61,68	63,51	-1,83	24	0	1	67	55	11,98	0,3	0,23	-
30.09.2022	0,718	-0,179	104,53	108,05	102,25	106,22	-3,97	24	0	1	69,5	60,5	9,01	0,31	0,23	-
01.10.2022	0,718	-0,193	106,2	109,77	103,74	107,79	-4,05	24	0	1	71,7	62,7	9	0,3	0,23	-
02.10.2022	0,744	-0,173	105,47	108,85	103,18	107	-3,82	24	0	1	69,3	60,2	9,09	0,33	0,24	-
03.10.2022	0,738	-0,185	119,3	122,94	116,78	120,88	-4,1	24	0	1	68,3	60,2	8,09	0,39	0,25	-
04.10.2022	0,593	-0,277	141,22	146,51	138,21	143,86	-5,65	24	0	1	69	62,6	6,46	0,39	0,27	-
05.10.2022	1,435	-0,24	159,65	163,89	156,03	161,16	-5,13	24	0	1	70,9	60	10,83	0,37	0,29	-
06.10.2022	2,024	-0,19	158,69	162,32	155,31	160,07	-4,76	24	0	0	68,5	54,1	14,41	0,37	0,29	-
07.10.2022	1,975	-0,162	146,02	149	142,84	146,91	-4,07	24	0	0	69,3	54,2	15,08	0,37	0,3	-
08.10.2022	1,889	-0,126	136,73	138,9	133,72	136,98	-3,26	24	0	1	69,7	54,5	15,23	0,37	0,3	-
09.10.2022	1,907	-0,153	135,38	138,23	132,42	136,31	-3,89	24	0	0	69,5	53,8	15,72	0,37	0,3	-
10.10.2022	1,88	-0,166	137,97	141,15	134,96	139,18	-4,22	24	0	0	69,7	54,4	15,34	0,4	0,31	-
11.10.2022	2,064	-0,169	151,07	154,1	147,75	151,94	-4,19	24	0	0	69,8	54,5	15,26	0,41	0,31	-
12.10.2022	1,997	-0,185	154,36	157,75	151	155,51	-4,51	24	0	0	69,8	55,2	14,6	0,41	0,31	-
13.10.2022	2,047	-0,205	155,96	159,76	152,5	157,47	-4,97	24	0	0	70	55,1	14,92	0,41	0,32	-
14.10.2022	1,82	-0,191	141,17	144,78	138,06	142,71	-4,65	22	2	1	69,7	55	14,7	0,41	0,31	-
15.10.2022	2,026	-0,214	156,52	160,55	153,09	158,27	-5,18	24	0	0	69,7	54,9	14,79	0,41	0,31	-
16.10.2022	1,968	-0,21	158,75	162,68	155,28	160,32	-5,04	24	0	0	69,4	55,2	14,17	0,41	0,31	-
17.10.2022	1,964	-0,21	160,34	164,24	156,83	161,87	-5,04	24	0	0	69,8	55,8	14,03	0,41	0,31	-
18.10.2022	1,974	-0,213	161,98	165,93	158,45	163,54	-5,09	24	0	0	69,4	55,5	13,93	0,4	0,31	-
19.10.2022	1,968	-0,203	156,59	160,43	153,22	158,15	-4,93	24	0	0	69,2	54,9	14,3	0,33	0,29	-
20.10.2022	0,993	-0,087	78,86	80,88	77,24	79,84	-2,6	24	0	1	66,9	52,6	14,22	0,4	0,31	-
21.10.2022	2,055	-0,183	153,18	156,58	149,86	154,44	-4,58	24	0	0	69,3	54,2	15,1	0,4	0,31	-
22.10.2022	2,092	-0,201	158,68	162,46	155,22	160,18	-4,96	24	0	0	69,6	54,7	14,94	0,4	0,31	-
23.10.2022	2,147	-0,211	162,07	165,87	158,43	163,49	-5,06	24	0	0	70,4	55,3	15,01	0,41	0,31	-
Итого:	43,988	0	3624,36	3715,1	3545,54	3661,37	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,988															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1532,418	61222,54	62031,52	59685,43	61335,91
23.10.2022	1576,406	64846,9	65746,62	63230,97	64997,28

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.10.2022 13:08:47