

#98281#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/24г.-23/10/24г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: Зоологическая,11а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Tхв = 9.00°C

Заводской номер 00206101

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x0F29

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2024	70,66	62,04	8,62	112,07	109,57	110,59	108,63	0,94	5	4,68	0,996	0,052	24	0	
24.09.2024	70,07	61,41	8,66	112,46	110	110,92	108,98	1,02	5,04	4,72	1,008	0,057	24	0	
25.09.2024	70,29	61,95	8,34	117,14	114,53	115,52	113,5	1,03	5,08	4,73	1,011	0,056	24	0	
26.09.2024	70,27	61,58	8,69	116,3	113,72	114,78	112,76	0,96	5,07	4,71	1,038	0,051	24	0	
27.09.2024	70,37	62,19	8,18	116,9	114,31	115,28	113,24	1,07	5,08	4,73	0,991	0,061	24	0	
28.09.2024	69,9	60,68	9,22	116,11	113,59	114,58	112,65	0,94	5,1	4,76	1,095	0,048	24	0	
29.09.2024	70,15	61,36	8,79	114,82	112,29	113,26	111,31	0,98	5,1	4,76	1,038	0,052	24	0	
30.09.2024	70,05	61,23	8,82	116,44	113,88	114,82	112,86	1,02	5,12	4,76	1,061	0,053	24	0	
01.10.2024	67,73	59,04	8,69	107,19	104,94	105,47	103,75	1,19	3,82	3,48	0,972	0,06	24	0	
02.10.2024	69,41	60,87	8,54	118,71	116,11	116,41	114,42	1,69	2,88	2,45	1,077	0,087	24	0	
03.10.2024	68,67	60,82	7,85	132,58	129,76	130,25	128,05	1,71	3,08	2,5	1,111	0,09	24	0	
04.10.2024	68,91	61,79	7,12	146,26	143,1	143,12	140,59	2,51	3,3	2,58	1,155	0,134	24	0	
05.10.2024	68,69	61,31	7,38	142,36	139,29	139,35	136,94	2,35	3,23	2,56	1,155	0,124	24	0	
06.10.2024	69,41	61,72	7,69	144,52	141,38	141,44	138,94	2,44	3,25	2,56	1,216	0,128	24	0	
07.10.2024	69,42	62,95	6,47	173,29	169,53	169,25	166,15	3,38	3,68	2,62	1,283	0,183	24	0	
08.10.2024	69,43	60,57	8,86	240,23	235	235,47	231,45	3,55	4,45	2,99	2,272	0,189	24	0	
09.10.2024	69,61	57,24	12,37	249,31	243,9	246,18	242,41	1,49	4,47	3,35	3,091	0,069	24	0	
10.10.2024	70,29	57,61	12,68	235,34	230,11	232,44	228,86	1,25	4,35	3,34	2,981	0,058	24	0	
11.10.2024	70,05	56,39	13,66	232,07	226,95	229,54	226,12	0,83	4,22	3,42	3,141	0,035	24	0	
12.10.2024	69,78	55,85	13,93	259,62	253,93	255,26	251,53	2,4	4,17	3,54	3,653	0,11	24	0	
13.10.2024	70,21	55,65	14,56	261,42	255,63	258,28	254,52	1,11	4,14	3,54	3,775	0,048	24	0	
14.10.2024	70,57	56,3	14,27	237,85	232,51	235,19	231,68	0,83	4,17	3,5	3,358	0,035	24	0	
15.10.2024	70,14	56,21	13,93	249,19	243,67	246,51	242,86	0,81	4,21	3,53	3,432	0,036	24	0	
16.10.2024	69,54	55,89	13,65	281,58	275,44	277,34	273,28	2,16	4,07	3,59	3,862	0,101	24	0	
17.10.2024	70,21	56,03	14,18	270,65	264,65	266,8	262,9	1,75	4,18	3,63	3,834	0,08	24	0	
18.10.2024	69,76	55,8	13,96	259,98	254,28	256,74	253,01	1,27	4,14	3,58	3,609	0,059	24	0	
19.10.2024	70,41	55,94	14,47	259,87	254,08	256,48	252,72	1,36	4,18	3,59	3,743	0,063	24	0	
20.10.2024	69,97	55,35	14,62	260,82	255,06	257,82	254,11	0,95	4,14	3,6	3,773	0,043	24	0	
21.10.2024	69,91	56,01	13,9	237,54	232,31	235	231,55	0,76	4,26	3,56	3,266	0,031	24	0	
22.10.2024	70,44	57,19	13,25	221,24	216,28	218,89	215,56	0,72	4,27	3,5	2,902	0,033	24	0	
23.10.2024	70,25	56,16	14,09	225,27	220,26	222,97	219,68	0,58	4,1	3,42	3,132	0,026	24	0	
Итого:				5869,1	5740,06	5785,9	5695,01	45,05			70,031	2,252	744	0	
Средние:	69,82	58,87	10,94						4,23	3,62					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2424:00	32161,33	31439,81	31699,86	31147,06	292,75	303,648	16,2	4665	287
23/10/2424:00	38030,46	37179,87	37485,81	36842,07	337,8	373,679	18,452	5409	287
Итого:	5869,13	5740,06	5785,95	5695,01	45,05	70,031	2,252	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5824ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

