

#102616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	3,367	0,035	246,12	243,5	240,88	240,07	0,81	24	0	0	68,6	54,8	13,83	0,39	0,34	8,5
25.10.2024	3,804	0,012	271,73	269,47	265,72	265,53	0,19	24	0	0	70	55,8	14,28	0,4	0,34	4
26.10.2024	3,404	0,023	243,82	241,45	238,46	237,94	0,52	24	0	0	70	55,8	14,16	0,42	0,35	8,2
27.10.2024	3,221	0,042	235,7	233,04	230,5	229,58	0,92	24	0	0	70,2	56,4	13,78	0,42	0,35	9,6
28.10.2024	3,318	0,063	241,92	238,74	236,61	235,23	1,38	24	0	0	70	56,2	13,74	0,42	0,35	10,2
29.10.2024	3,118	0,051	232,74	229,89	227,62	226,49	1,13	24	0	0	69,8	56,4	13,45	0,43	0,35	10,9
30.10.2024	3,129	0,046	231,03	228,33	225,91	224,91	1	24	0	0	70,2	56,6	13,62	0,42	0,35	12,2
31.10.2024	3,393	0,044	241,26	238,45	235,94	234,96	0,98	24	0	0	70	55,9	14,18	0,43	0,35	9,6
01.11.2024	3,099	0,036	224,87	222,38	219,91	219,1	0,81	24	0	0	70,2	56,3	13,9	0,41	0,36	-
02.11.2024	4,026	0,039	269,8	266,73	263,85	262,97	0,88	24	0	0	69,9	54,8	15,11	0,41	0,36	-
03.11.2024	3,826	0,033	262,76	259,97	256,97	256,24	0,73	24	0	0	70,2	55,4	14,75	0,41	0,36	-
04.11.2024	3,832	0,033	266,31	263,39	260,45	259,63	0,82	24	0	0	69,8	55,3	14,57	0,4	0,36	-
05.11.2024	4,023	0,029	271,76	268,9	265,73	265,07	0,66	24	0	0	70,2	55,2	15,03	0,4	0,36	-
06.11.2024	4,102	0,044	282,15	278,94	276	275,02	0,98	24	0	0	69,6	55	14,69	0,41	0,36	-
07.11.2024	4,053	0,032	271,72	268,74	265,62	264,89	0,73	24	0	0	70,6	55,4	15,13	0,42	0,36	-
08.11.2024	3,818	0,052	259,99	256,68	254,15	252,97	1,18	24	0	0	70,4	55,6	14,81	0,4	0,36	-
09.11.2024	4,152	0,064	277,49	273,82	271,4	269,98	1,42	24	0	0	69,8	54,7	15,06	0,4	0,36	-
10.11.2024	4,504	0,045	288,4	284,86	281,61	280,6	1,01	24	0	0	72,5	56,7	15,82	0,4	0,36	-
11.11.2024	4,74	0,033	283,22	279,95	275,91	275,39	0,52	24	0	0	76,5	59,4	17,07	0,4	0,36	-
12.11.2024	4,799	0,033	280,96	277,59	273,64	273,07	0,57	24	0	0	76,8	59,3	17,42	0,4	0,36	-
13.11.2024	4,862	0,035	287,76	284,28	280,27	279,62	0,65	24	0	0	76,7	59,4	17,22	0,4	0,36	-
14.11.2024	4,402	0,058	277,32	273,6	270,74	269,48	1,26	24	0	0	72,9	56,9	16,03	0,41	0,37	-
15.11.2024	4,139	0,097	283,44	279,07	277,22	275,13	2,09	24	0	0	69,8	55,2	14,59	0,42	0,37	-
16.11.2024	4,012	0,088	262,9	258,83	257,09	255,2	1,89	24	0	0	70,1	54,8	15,27	0,41	0,37	-
17.11.2024	4,246	0,095	277,76	273,47	271,62	269,6	2,02	24	0	0	70,2	54,9	15,3	0,41	0,37	-
18.11.2024	4,403	0,108	291,15	286,48	284,55	282,3	2,25	24	0	0	71,1	56	15,11	0,4	0,37	-
19.11.2024	4,685	0,089	298,62	294,08	291,56	289,65	1,91	24	0	0	72,8	57	15,75	0,41	0,37	-
20.11.2024	4,487	0,083	287,08	282,79	280,31	278,53	1,78	24	0	0	72,5	56,8	15,7	0,4	0,37	-
21.11.2024	5,102	0,06	297,47	293,38	289,71	288,59	1,12	24	0	0	76,8	59,4	17,41	0,4	0,37	-
22.11.2024	5,042	0,072	297,95	293,64	290,09	288,74	1,35	24	0	0	77,1	60	17,14	0,4	0,37	-
23.11.2024	5,106	0,074	309,07	304,65	301,14	299,68	1,46	24	0	0	76,1	59,4	16,7	0,4	0,37	-
Итого:	126,214	0	8354,27	8249,09	8161,18	8126,16	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	126,214															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	373,679	38030,46	37485,81	37179,87	36842,07
23.11.2024	499,893	46384,73	45734,9	45341,05	44968,23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 7:29:57