

#109007#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	5,025	0,086	301,12	296,47	293,5	291,74	1,76	24	0	0	75,5	58,7	16,82	0,41	0,36	1,2
25.11.2024	4,159	0,119	274,42	269,6	268,27	265,7	2,57	24	0	0	70,6	55,6	15,06	0,41	0,36	5,9
26.11.2024	4,023	0,119	264	259,26	258,14	255,57	2,57	24	0	0	70,1	55	15,13	0,4	0,36	7,3
27.11.2024	4,328	0,125	287,4	282,33	281,11	278,38	2,73	24	0	0	69,6	54,7	14,95	0,4	0,37	4,7
28.11.2024	4,409	0,143	294,84	289,39	288,3	285,22	3,08	24	0	0	70,2	55,4	14,8	0,41	0,37	4,4
29.11.2024	4,368	0,127	288,99	283,82	282,6	279,82	2,78	24	0	0	70	55	15,01	0,4	0,37	4,2
30.11.2024	4,515	0,14	297,1	291,62	290,52	287,46	3,06	24	0	0	70,2	55,1	15,06	0,4	0,37	4,1
01.12.2024	4,771	0,123	297,26	292,04	290,26	287,67	2,59	24	0	0	72,6	56,6	16,01	0,4	0,37	2,2
02.12.2024	4,708	0,123	298,52	293,31	291,38	288,79	2,59	24	0	0	73,1	57,4	15,72	0,41	0,36	2,9
03.12.2024	4,217	0,12	271,38	266,47	265,25	262,61	2,64	24	0	0	70,9	55,5	15,44	0,4	0,37	-
04.12.2024	4,787	0,13	303,96	298,61	296,55	293,89	2,66	24	0	0	74	58,3	15,7	0,41	0,37	-
05.12.2024	4,646	0,122	287,36	282,27	280,42	277,91	2,51	24	0	0	73,7	57,6	16,12	0,4	0,37	-
06.12.2024	4,925	0,12	301,8	296,53	294,33	291,85	2,48	24	0	0	74,7	58,4	16,32	0,41	0,37	-
07.12.2024	4,958	0,086	291,55	286,98	283,97	282,23	1,74	24	0	0	76,7	59,6	17,14	0,4	0,36	-
08.12.2024	4,897	0,096	295,58	290,82	288,17	286,19	1,98	24	0	0	75,2	58,6	16,65	0,4	0,36	-
09.12.2024	4,875	0,101	295,8	290,91	288,45	286,32	2,13	24	0	0	74,7	58,2	16,54	0,39	0,36	-
10.12.2024	5,299	0,09	308,55	303,81	300,4	298,73	1,67	24	0	0	77,3	60	17,35	0,4	0,36	-
11.12.2024	4,691	0,089	284,11	279,61	276,97	275,14	1,83	24	0	0	75,2	58,6	16,6	0,4	0,36	-
12.12.2024	4,807	0,092	291,18	286,53	283,91	281,99	1,92	24	0	0	75	58,4	16,59	0,39	0,36	-
13.12.2024	5,408	0,085	314,47	309,66	305,9	304,3	1,6	24	0	0	78,7	61,3	17,39	0,4	0,37	-
14.12.2024	5,365	0,083	305,46	300,78	297,19	295,66	1,53	24	0	0	78,4	60,7	17,78	0,4	0,37	-
15.12.2024	4,799	0,115	294,06	289,03	286,93	284,58	2,35	24	0	0	73,9	57,6	16,32	0,41	0,36	-
16.12.2024	4,168	0,107	257,55	252,9	251,68	249,33	2,35	24	0	0	71,1	55	16,12	0,4	0,36	-
17.12.2024	4,266	0,122	274,95	269,91	268,95	266,2	2,75	24	0	0	69,6	54,2	15,4	0,4	0,36	-
18.12.2024	4,376	0,134	284,06	278,8	277,77	274,88	2,89	24	0	0	70,2	54,9	15,28	0,42	0,36	-
19.12.2024	3,739	0,132	248,41	243,53	242,95	240,09	2,86	24	0	0	69,9	55,1	14,84	0,41	0,37	-
20.12.2024	4,39	0,131	276,19	270,99	270	267,16	2,84	24	0	0	70,7	54,9	15,79	0,4	0,37	-
21.12.2024	4,75	0,148	308,19	302,44	301,12	297,99	3,13	24	0	0	71,6	56,3	15,29	0,41	0,37	-
22.12.2024	4,482	0,14	284,37	278,99	277,82	274,91	2,91	24	0	0	71,7	56,1	15,64	0,41	0,37	-
23.12.2024	4,423	0,144	284,18	278,74	277,66	274,65	3,01	24	0	0	71,6	56,2	15,42	0,41	0,37	-
Итого:	138,574	0	8666,81	8516,15	8460,47	8386,96	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	138,574															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	499,893	46384,73	45734,9	45341,05	44968,23
23.12.2024	638,467	55051,54	54251,05	53801,52	53355,19

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2024 7:32:33