

#14680#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 7852
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206101
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2020	3,548	-0,136	131,47	133,84	128,17	132,47	-4,3	24	0	0	75,1	46,2	28,94	0,42	0,33	2,5
25.12.2020	3,641	-0,138	133,68	135,93	130,24	134,47	-4,23	24	0	0	76,3	47,1	29,18	0,42	0,33	2,6
26.12.2020	3,878	-0,157	142,88	145,28	139,09	143,66	-4,57	24	0	0	77,7	48,5	29,18	0,42	0,32	1,5
27.12.2020	4,14	-0,16	139,4	141,57	135,36	139,92	-4,56	24	0	0	81,3	49,4	31,91	0,42	0,33	-0,5
28.12.2020	3,739	-0,126	131,36	133,36	127,89	131,95	-4,06	24	0	0	77,5	47,1	30,44	0,4	0,31	2,2
29.12.2020	3,383	-0,123	136,47	138,98	133,39	137,67	-4,28	24	0	0	70,8	44,3	26,5	0,42	0,33	4,7
30.12.2020	3,816	-0,145	145,95	148,4	142,34	146,85	-4,51	24	0	0	74,7	46,7	28	0,43	0,33	1,6
31.12.2020	4,046	-0,13	134,28	135,9	130,47	134,38	-3,91	24	0	0	80,5	48,3	32,15	0,42	0,33	0,4
01.01.2021	4,084	-0,149	150,27	152,06	146,03	150,16	-4,13	24	0	0	80,4	51,2	29,15	0,42	0,33	-2,4
02.01.2021	3,878	-0,117	132,8	134,23	129,1	132,7	-3,6	24	0	0	79,8	48,7	31,13	0,42	0,33	-0,2
03.01.2021	4,026	-0,137	141,74	143,41	137,76	141,73	-3,97	24	0	0	80,2	49,8	30,38	0,42	0,33	-0,9
04.01.2021	4,091	-0,122	133,41	134,69	129,51	133,13	-3,62	24	0	0	82	49,4	32,69	0,42	0,33	-0,5
05.01.2021	3,981	-0,123	136,84	138,3	133	136,74	-3,74	24	0	0	79,9	48,9	31,03	0,42	0,33	0,4
06.01.2021	4,004	-0,115	135,91	137,32	132,17	135,8	-3,63	24	0	0	79,2	47,9	31,34	0,42	0,33	0,2
07.01.2021	3,877	-0,121	129,86	131,4	126,26	129,97	-3,71	24	0	0	79,5	47,7	31,84	0,42	0,33	0,2
08.01.2021	3,859	-0,113	129,27	130,63	125,7	129,25	-3,55	24	0	0	79,3	47,5	31,79	0,42	0,33	0,2
09.01.2021	4,087	-0,126	134,91	136,31	131,03	134,79	-3,76	24	0	0	81,2	48,9	32,32	0,42	0,33	-1
10.01.2021	4,01	-0,111	126,03	127,16	122,31	125,76	-3,45	24	0	0	82,2	48,3	33,88	0,41	0,33	-0,6
11.01.2021	3,985	-0,127	136,26	137,8	132,48	136,3	-3,82	24	0	0	79,3	48,1	31,2	0,41	0,33	0,3
12.01.2021	3,924	-0,126	142,67	144,25	138,8	142,57	-3,77	24	0	0	78,6	49,2	29,34	0,41	0,33	0,1
13.01.2021	4,009	-0,121	140,8	142,18	136,94	140,6	-3,66	24	0	0	78,8	48,5	30,31	0,41	0,33	0,2
14.01.2021	4,399	-0,157	154,28	155,93	149,77	153,97	-4,2	24	0	0	82	51,4	30,54	0,4	0,33	-2,7
15.01.2021	4,689	-0,207	163,97	166,18	158,81	163,87	-5,06	24	0	0	85,5	54,5	30,95	0,41	0,34	-6
16.01.2021	5,023	-0,264	179,93	182,6	173,89	179,75	-5,86	24	0	1	88,7	58,2	30,49	0,41	0,35	-8,2
17.01.2021	5,925	-0,332	223,22	225,8	215,14	221,64	-6,5	24	0	0	92,4	63,3	29,12	0,42	0,34	-15,6
18.01.2021	5,157	-0,163	151,78	152,56	146,36	150,38	-4,02	24	0	0	91,8	55,4	36,45	0,42	0,34	-7,6
19.01.2021	5,294	-0,2	169,84	171,15	163,88	168,54	-4,66	24	0	0	90,8	57,1	33,63	0,43	0,33	-9,6
20.01.2021	4,276	-0,125	139,07	140,17	134,93	138,49	-3,56	24	0	0	83	50,2	32,76	0,42	0,32	-0,7
21.01.2021	3,706	-0,096	129,32	130,64	126,01	129,36	-3,35	24	0	0	75,7	45,4	30,37	0,43	0,31	4
22.01.2021	3,515	-0,093	120,05	121,45	116,99	120,3	-3,31	24	0	0	75,6	44,6	31,07	0,42	0,32	4,3
23.01.2021	3,732	-0,105	132,33	133,9	128,97	132,55	-3,58	24	0	0	75,6	45,7	29,95	0,42	0,33	-
Итого:	127,722	0	4430,05	4483,38	4302,79	4429,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	127,722															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2020	88,046	3263,82	3318,91	3180,51	3284,05
23.01.2021	215,768	7693,87	7802,29	7483,3	7713,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2021 16:15:06