

# #112630#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологическая 11А-11Е, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 7852  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206101  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	4,886	0,13	295,17	289,82	287,69	285,09	2,6	24	0	0	75,6	59,1	16,53	0,4	0,37	1,8
25.12.2024	4,751	0,125	291,54	286,32	284,33	281,79	2,54	24	0	0	74,5	58,2	16,26	0,4	0,37	2,1
26.12.2024	4,605	0,139	289,9	284,51	283,22	280,33	2,89	24	0	0	71,8	56	15,79	0,41	0,36	3,8
27.12.2024	4,275	0,139	275,22	269,85	268,97	265,94	3,03	24	0	0	71,2	55,8	15,38	0,4	0,37	5,3
28.12.2024	4,454	0,155	294,98	289,2	288,5	285,12	3,38	24	0	0	69,8	54,9	14,91	0,41	0,37	4,3
29.12.2024	4,609	0,142	293,51	287,98	286,74	283,76	2,98	24	0	0	71,7	56,1	15,59	0,41	0,37	3,9
30.12.2024	4,627	0,138	291,54	286,09	284,94	282,03	2,91	24	0	0	71	55,3	15,78	0,41	0,37	4,8
31.12.2024	4,596	0,132	288,05	282,7	281,62	278,73	2,89	24	0	0	70,6	54,8	15,85	0,41	0,37	5,5
01.01.2025	4,544	0,147	293,79	288,22	287,18	284,05	3,13	24	0	0	70,9	55,6	15,31	0,41	0,38	4,2
02.01.2025	4,795	0,131	299,73	294,34	292,6	289,87	2,73	24	0	0	73,1	57,1	15,94	0,41	0,38	4
03.01.2025	5,33	0,103	308,32	303,19	299,99	298,02	1,97	24	0	0	78,3	60,8	17,42	0,4	0,37	-0,5
04.01.2025	5,5	0,093	312,28	307,2	303,61	301,83	1,78	24	0	0	79,6	61,8	17,79	0,4	0,37	-0,9
05.01.2025	5,553	0,083	302,61	297,82	294,1	292,59	1,51	24	0	0	80,2	61,6	18,6	0,4	0,37	-1,8
06.01.2025	5,426	0,1	308,52	303,43	300,09	298,18	1,91	24	0	0	78,9	61,2	17,74	0,41	0,37	-1,4
07.01.2025	4,589	0,136	295,38	289,93	288,64	285,72	2,92	24	0	0	71,3	55,9	15,43	0,4	0,37	4,9
08.01.2025	4,881	0,14	307,78	302,1	300,42	297,46	2,96	24	0	0	73,1	57,3	15,77	0,4	0,37	2,3
09.01.2025	5,237	0,126	307,98	302,48	300,09	297,56	2,53	24	0	0	76	59	17,03	0,41	0,37	0,7
10.01.2025	4,956	0,122	296,1	290,78	288,72	286,21	2,51	24	0	0	75	58,2	16,74	0,4	0,37	-
11.01.2025	5,362	0,115	308,29	302,97	300,06	297,88	2,18	24	0	0	77,8	60,4	17,48	0,4	0,37	-
12.01.2025	5,326	0,089	296,91	292,05	288,9	287,14	1,76	24	0	0	78,4	60,2	18,12	0,4	0,37	-
13.01.2025	5,445	0,108	313,1	307,82	304,66	302,58	2,08	24	0	0	78,2	60,7	17,51	0,4	0,37	-
14.01.2025	5,389	0,112	307,9	302,62	299,81	297,64	2,17	24	0	0	77,2	59,6	17,6	0,4	0,36	-
15.01.2025	4,713	0,135	286,9	281,52	280,16	277,36	2,8	24	0	0	72,6	56,2	16,36	0,4	0,37	-
16.01.2025	4,713	0,15	299,4	293,66	292,41	289,29	3,12	24	0	0	72,2	56,6	15,61	0,41	0,37	-
17.01.2025	4,646	0,142	290,55	284,98	283,79	280,8	2,99	24	0	0	72	56,2	15,89	0,4	0,37	-
18.01.2025	4,581	0,148	296,09	290,41	289,38	286,19	3,19	24	0	0	71,1	55,8	15,33	0,4	0,37	-
19.01.2025	5,029	0,159	317,77	311,62	310,38	307,02	3,36	24	0	0	72,1	56,4	15,69	0,4	0,36	-
20.01.2025	5,181	0,142	312,37	306,56	304,4	301,58	2,82	24	0	0	75,9	59,4	16,55	0,41	0,37	-
21.01.2025	5,182	0,116	300,8	295,52	292,84	290,6	2,24	24	0	0	77,4	60,2	17,3	0,41	0,37	-
22.01.2025	5,184	0,121	299,44	294,05	291,44	289,08	2,36	24	0	0	77,8	60,4	17,36	0,4	0,37	-
23.01.2025	5,13	0,113	301,58	296,37	293,58	291,37	2,21	24	0	0	77,5	60,4	17,08	0,4	0,37	-
Итого:	153,495	0	9283,5	9116,11	9053,26	8972,81	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	153,495															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	638,467	55051,54	54251,05	53801,52	53355,19
23.01.2025	791,962	64335,04	63367,16	62854,78	62328

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:18:30