

#115493#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Летняя 47-53, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208168	Показания прибора, Гкал 23.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2580,081	2466,5	113.581

Подпись исполнителя _____



#115492#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208168
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	3,419	0,209	254,17	248,97	247,23	244,05	3,18	24	0	0	78,9	66	12,92	0,6	0,4
25.01.2025	-	3,471	0,205	260,46	255,33	253,29	250,21	3,08	24	0	0	79,2	66,4	12,84	0,6	0,4
26.01.2025	-	3,472	0,204	259,63	254,47	252,51	249,43	3,08	24	0	0	79	66,2	12,9	0,6	0,4
27.01.2025	-	3,428	0,231	260,74	255,3	253,63	250,18	3,45	24	0	0	79	66,5	12,55	0,6	0,4
28.01.2025	-	3,436	0,239	261,34	255,76	254,19	250,6	3,59	24	0	0	79,1	66,6	12,52	0,6	0,4
29.01.2025	-	3,46	0,237	265,23	259,64	257,95	254,38	3,57	24	0	0	79,1	66,7	12,43	0,6	0,4
30.01.2025	-	3,456	0,253	260,12	254,28	253,02	249,2	3,82	24	0	0	79	66,4	12,62	0,6	0,4
31.01.2025	-	3,447	0,255	263,37	257,58	256,17	252,36	3,81	24	0	0	79,1	66,7	12,41	0,6	0,4
01.02.2025	-	3,473	0,265	256,78	250,74	249,79	245,78	4,01	24	0	0	78,9	66,1	12,79	0,6	0,4
02.02.2025	-	3,57	0,283	248,07	241,6	241,33	236,94	4,39	24	0	0	78,8	65,3	13,56	0,6	0,4
03.02.2025	-	3,578	0,277	248,1	241,74	241,32	237,07	4,25	24	0	0	78,9	65,3	13,63	0,6	0,4
04.02.2025	-	3,586	0,28	257,38	251,02	250,34	246,08	4,26	24	0	0	79	65,9	13,15	0,6	0,4
05.02.2025	-	3,608	0,292	253,61	247,05	246,67	242,21	4,46	24	0	0	79,1	65,7	13,4	0,6	0,4
06.02.2025	-	3,612	0,32	249,28	242,3	242,48	237,56	4,92	24	0	0	79	65,5	13,52	0,6	0,4
07.02.2025	-	3,666	0,328	246,57	239,42	239,85	234,8	5,05	24	0	0	79	65,1	13,86	0,6	0,4
08.02.2025	-	3,621	0,323	235,71	228,68	229,18	224,22	4,96	24	0	0	79,5	65,2	14,34	0,6	0,4
09.02.2025	-	3,706	0,262	233,85	227,7	227,11	223,16	3,95	24	0	0	81,3	66,2	15,11	0,6	0,4
10.02.2025	-	3,753	0,201	232,4	227,16	225,47	222,49	2,98	24	0	0	83	67,3	15,69	0,6	0,4
11.02.2025	-	3,776	0,192	231,54	226,41	224,61	221,76	2,85	24	0	0	83,2	67,3	15,9	0,6	0,4
12.02.2025	-	3,72	0,21	231,45	226,08	224,59	221,45	3,14	24	0	0	82,7	67,1	15,56	0,6	0,4
13.02.2025	-	3,743	0,247	236,89	230,95	229,96	226,26	3,7	24	0	0	82	66,9	15,14	0,6	0,4
14.02.2025	-	3,798	0,317	243,03	235,97	236,12	231,29	4,83	24	0	0	80,8	66,1	14,67	0,6	0,4
15.02.2025	-	3,812	0,32	247,74	240,74	240,61	235,83	4,78	24	0	0	81,3	66,9	14,46	0,6	0,4
16.02.2025	-	3,789	0,305	242,54	235,79	235,48	230,94	4,54	24	0	0	82	67,3	14,72	0,6	0,4
17.02.2025	-	3,824	0,366	243,94	236,22	236,98	231,47	5,51	24	0	0	81	66,4	14,53	0,6	0,4
18.02.2025	-	3,842	0,432	246,74	237,9	239,88	233,26	6,62	24	0	0	79,6	65,5	14,16	0,6	0,4
19.02.2025	-	3,889	0,482	248,24	238,72	241,39	234,05	7,34	24	0	0	79,5	65,4	14,08	0,6	0,4
20.02.2025	-	3,886	0,417	240,87	232,42	233,82	227,63	6,19	24	0	0	82,1	67,3	14,78	0,6	0,4
21.02.2025	-	3,936	0,461	243,6	234,32	236,68	229,67	7,01	24	0	0	80,7	66,1	14,61	0,6	0,4
22.02.2025	-	3,919	0,544	252,2	241,74	245,28	237	8,28	24	0	0	79,3	65,6	13,71	0,6	0,4
23.02.2025	-	3,885	0,591	248,7	237,43	242,07	232,91	9,16	24	0	1	78,1	64,5	13,56	0,6	0,4
Итого:	-	113,581	9,548	7704,29	7493,43	7489	7344,24	144,76	744	0	-	80,04	66,18	13,87	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.01.2025	2466,5	247183	245217,29	235121,17	234611,51
23.02.2025	2580,081	254887,29	252710,72	242610,17	241955,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения