

#15195#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Летняя 47-53, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 6070
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208168
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,807	-0,202	245,98	248,8	241,26	245,57	-4,31	24	0	0	65,1	52,6	12,54	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,741	-0,188	245,81	248,35	241,09	245,09	-4	24	0	0	65	52,7	12,22	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,718	-0,184	245,58	248,09	240,94	244,9	-3,96	24	0	0	64,5	52,4	12,1	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,58	-0,176	244,93	247,48	240,52	244,41	-3,89	24	0	0	62,9	51,4	11,53	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,527	-0,157	234,79	237,12	230,64	234,27	-3,63	23	0	0	62,1	50,4	11,72	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,711	-0,144	245,81	247,6	241,24	244,44	-3,2	24	0	0	64	52,1	11,91	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,665	-0,122	245,62	247,13	241,15	244,04	-2,89	24	0	0	63,1	51,4	11,64	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,599	-0,099	247,02	248,06	242,61	244,96	-2,35	24	0	0	62,7	51,5	11,19	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,589	-0,079	247,03	247,65	242,65	244,59	-1,94	24	0	0	62,2	51,2	11,05	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	1,655	-0,037	145,21	145,43	142,66	143,68	-1,02	14	10	1	62,1	50,2	11,94	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,745	-0,043	241,19	241,15	236,9	238,22	-1,32	23	1	1	62,5	50,6	11,84	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,749	-0,034	241,78	241,47	237,42	238,5	-1,08	23	1	1	62,9	51,2	11,79	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,537	-0,026	230,01	229,67	225,89	226,85	-0,96	22	2	1	62,6	51,2	11,42	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,243	-0,037	208,18	208,22	204,61	205,78	-1,17	20	4	1	61	49,8	11,23	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,959	-0,05	251,37	251,19	246,66	248,03	-1,37	24	0	0	64,1	51,9	12,26	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,876	-0,052	250,88	250,8	246,2	247,61	-1,41	24	0	0	64	52	11,95	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,374	-0,049	218,58	218,74	214,65	216,03	-1,38	21	3	1	62,6	51,3	11,37	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,886	-0,062	251,07	251,16	246,34	247,93	-1,59	24	0	0	64,4	52,4	12,02	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,633	-0,068	240,2	240,52	235,82	237,53	-1,71	23	1	1	63,1	51,6	11,52	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,502	-0,064	240,57	240,89	236,26	237,87	-1,61	23	1	1	62,7	51,8	10,92	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,551	-0,063	248,34	248,78	244	245,71	-1,71	24	0	0	61,9	51,1	10,78	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,653	-0,069	249,2	249,61	244,76	246,52	-1,76	24	0	0	62,4	51,2	11,17	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,691	-0,07	248,86	249,22	244,36	246,11	-1,75	24	0	0	62,8	51,4	11,36	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,594	-0,067	232,16	232,61	228,02	229,78	-1,76	24	0	0	62,5	50,8	11,73	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,571	-0,063	215,25	215,72	211,35	213,09	-1,74	24	0	0	63	50,4	12,56	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,445	-0,07	214,2	214,8	210,41	212,29	-1,88	24	0	0	61,9	49,9	12,05	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,416	-0,065	215,44	215,92	211,6	213,31	-1,71	24	0	0	62,5	50,7	11,81	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,336	-0,06	215,51	215,92	211,66	213,27	-1,61	24	0	0	62,5	51,1	11,39	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2,371	-0,06	215	215,43	211,22	212,87	-1,65	24	0	0	61,9	50,3	11,58	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,467	-0,062	214,46	214,98	210,72	212,51	-1,79	24	0	0	61,5	49,4	12,1	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	2,513	-0,062	213,96	214,49	210,26	212,04	-1,78	24	0	0	61,5	49,2	12,35	0,6	0,4	-
Итого:	79,704	0	7203,99	7227	7073,87	7137,8	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,704															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	2048,223	268526,55	274610,05	264085,14	270085,45
23.04.2021	2127,927	275730,54	281837,05	271159,01	277223,25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 18:03:25