

#130176#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Летняя 47-53, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208168	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	31,772	11,563	20.209

Подпись исполнителя _____



#130175#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4817
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00208168
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,689	-0,19	289,51	292,09	282,6	285,61	-3,01	24	0	0	73,3	70,2	3,14	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,823	-0,126	294,86	296,42	287,82	289,93	-2,11	24	0	0	73,3	69,9	3,33	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,843	-0,098	295,95	297,16	288,93	290,62	-1,69	24	0	0	73,2	69,9	3,28	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,787	-0,187	291,54	293,97	284,55	287,5	-2,95	24	0	0	73,4	70	3,45	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,706	-0,167	293,3	295,49	286,3	288,95	-2,65	24	0	0	73,3	70,2	3,08	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,827	-0,091	298,45	299,56	291,26	292,87	-1,61	24	0	0	73,6	70,4	3,18	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,787	-0,154	294,41	296,45	287,33	289,87	-2,54	24	0	0	73,5	70,2	3,31	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,699	-0,21	291,01	293,87	284,05	287,36	-3,31	24	0	0	73,4	70,1	3,24	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,684	-0,208	291,63	294,42	284,65	287,89	-3,24	24	0	0	73,4	70,2	3,16	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,755	-0,183	291,92	294,38	284,87	287,8	-2,93	24	0	0	73,6	70,3	3,34	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,756	-0,25	286,91	290,33	280,03	283,98	-3,95	24	0	0	73,4	69,7	3,65	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,539	-0,356	279,47	284,52	272,8	278,24	-5,44	24	0	1	73,3	70	3,32	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,551	-0,347	280,33	285,21	273,63	278,91	-5,28	24	0	0	73,3	70	3,33	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,553	-0,349	280,67	285,56	274	279,32	-5,32	24	0	1	73	69,7	3,33	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,549	-0,374	279,19	284,48	272,56	278,29	-5,73	24	0	0	73	69,6	3,44	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,584	-0,345	281,59	286,4	274,87	280,12	-5,25	24	0	0	73,2	69,8	3,42	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,501	-0,39	278,66	284,14	272	277,93	-5,93	24	0	0	73,2	69,9	3,32	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,572	-0,415	277,05	282,94	270,46	276,78	-6,32	24	0	0	73,1	69,4	3,69	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,456	-0,439	275,52	281,77	268,92	275,55	-6,63	24	0	0	73,4	70,1	3,38	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,496	-0,436	276,04	282,26	269,44	276,08	-6,64	24	0	0	73,3	69,8	3,53	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,682	-0,26	287,37	290,96	280,51	284,54	-4,03	24	0	0	73,3	69,9	3,39	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,828	-0,129	294,99	296,59	287,9	290,03	-2,13	24	0	0	73,4	70,1	3,36	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,807	-0,132	294,29	295,99	287,21	289,39	-2,18	24	0	0	73,6	70,3	3,3	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,586	-0,323	281,67	286,21	274,91	279,87	-4,96	24	0	0	73,6	70,3	3,35	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,626	-0,344	280,95	285,76	274,21	279,46	-5,25	24	0	0	73,5	69,9	3,58	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,588	-0,297	283,21	287,43	276,46	281,04	-4,58	24	0	0	73,4	70,2	3,26	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,701	-0,201	289,51	292,21	282,55	285,71	-3,16	24	0	0	73,5	70,3	3,23	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,748	-0,169	291,46	293,71	284,48	287,2	-2,72	24	0	0	73,4	70,2	3,26	0,6	0,4
22.05.2025	-	0,755	-0,126	294,35	295,94	287,27	289,33	-2,06	24	0	0	73,5	70,4	3,09	0,6	0,4
23.05.2025	-	0,731	-0,119	294,41	295,95	287,36	289,34	-1,98	24	0	0	73,4	70,4	2,99	0,6	0,4
Итого:	-	20,209	-7,415	8620,22	8722,17	8413,93	8529,51	-115,58	720	0	-	73,36	70,05	3,32	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	11,563	2745,94	2747,78	2679,76	2688,37
23.05.2025	31,772	11366,16	11469,95	11093,69	11217,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения