

#15181#

Отчёт по теплотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Летняя 47-53, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6070
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208168
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 26.04.2022 | 1,512 | -0,03 | 250,24 | 250,37 | 245,67 | 246,55 | -0,88 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 57,1 | 6,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.04.2022 | 0,779 | 0,002 | 234,67 | 234,55 | 230,38 | 230,65 | -0,27 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 59,8 | 3,42 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.04.2022 | 0,758 | 0,007 | 209,62 | 209,25 | 205,84 | 205,83 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 63 | 59,4 | 3,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.04.2022 | 0,799 | 0,018 | 210,53 | 209,94 | 206,7 | 206,48 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 59,5 | 3,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.04.2022 | 0,839 | 0,028 | 211,78 | 210,95 | 207,95 | 207,52 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 59,4 | 3,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.05.2022 | 0,798 | 0,034 | 210,46 | 209,49 | 206,65 | 206,06 | 0,59 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 59,7 | 3,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.05.2022 | 0,853 | 0,039 | 210,49 | 209,41 | 206,66 | 206,01 | 0,65 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 59,5 | 3,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.05.2022 | 0,889 | 0,041 | 210,54 | 209,4 | 206,73 | 206,02 | 0,71 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 59 | 4,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.05.2022 | 0,878 | 0,04 | 209,82 | 208,71 | 206,01 | 205,32 | 0,69 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 59,1 | 4,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.05.2022 | 0,863 | 0,038 | 209,72 | 208,7 | 205,91 | 205,25 | 0,66 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 59,4 | 3,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.05.2022 | 0,793 | 0,028 | 208,81 | 207,94 | 204,93 | 204,44 | 0,49 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 60,2 | 3,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.05.2022 | 0,802 | 0,033 | 209,5 | 208,62 | 205,63 | 205,13 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 60,1 | 3,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.05.2022 | 0,785 | 0,022 | 206,74 | 205,95 | 202,9 | 202,53 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 60,1 | 3,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.05.2022 | 0,771 | 0,025 | 206,71 | 205,94 | 202,87 | 202,5 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 64 | 60,4 | 3,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.05.2022 | 0,854 | 0,028 | 208,73 | 207,89 | 204,9 | 204,45 | 0,45 | 24 | 0 | 0 | 63,9 | 59,9 | 4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.05.2022 | 0,699 | 0,023 | 183,29 | 182,54 | 179,88 | 179,47 | 0,41 | 21 | 3 | 1 | 63,9 | 60,2 | 3,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.05.2022 | 0,773 | 0,035 | 207,56 | 206,62 | 203,76 | 203,17 | 0,59 | 24 | 0 | 0 | 63,7 | 60,1 | 3,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.05.2022 | 0,763 | 0,037 | 211,89 | 210,94 | 207,94 | 207,34 | 0,6 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 60,7 | 3,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.05.2022 | 0,759 | 0,031 | 201,45 | 200,53 | 197,62 | 197,09 | 0,53 | 22 | 2 | 1 | 64,8 | 61,1 | 3,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.05.2022 | 0,859 | 0,04 | 222,17 | 221,05 | 217,89 | 217,22 | 0,67 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 61,2 | 3,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.05.2022 | 0,787 | 0,04 | 216,01 | 214,95 | 211,88 | 211,21 | 0,67 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 61,3 | 3,5 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.05.2022 | 0,789 | 0,044 | 214,19 | 213,06 | 210,15 | 209,39 | 0,76 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 61 | 3,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.05.2022 | 0,799 | 0,044 | 212,15 | 211,04 | 208,16 | 207,43 | 0,73 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 60,8 | 3,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.05.2022 | 0,798 | 0,041 | 217,17 | 216,05 | 213,01 | 212,33 | 0,68 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 61,3 | 3,51 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.05.2022 | 0,781 | 0,041 | 217,63 | 216,58 | 213,48 | 212,83 | 0,65 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 61,5 | 3,42 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.05.2022 | 0,828 | 0,037 | 225,73 | 224,66 | 221,41 | 220,79 | 0,62 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 61,3 | 3,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.05.2022 | 0,863 | 0,04 | 224,37 | 223,33 | 220,17 | 219,53 | 0,64 | 24 | 0 | 0 | 64,3 | 60,6 | 3,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.05.2022 | 0,811 | 0,027 | 212,7 | 211,88 | 208,61 | 208,21 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 65 | 61,2 | 3,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 23,282 | 0 | 5974,67 | 5950,34 | 5863,69 | 5850,75 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,282 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 667

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25.04.2022 | 493,108 | 44675,92 | 45047,24 | 43818,92 | 44453,69 |
| 23.05.2022 | 516,39 | 50650,59 | 50997,58 | 49682,61 | 50304,44 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 7:39:58