

#15191#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК  
Летняя 47-53, Калининград  
4817  
6070  
ВКТ-7  
00208168  
1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,771	0,032	183,82	182,94	180,51	179,98	0,53	24	0	0	63	58,9	4,06	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,76	0,033	182,39	181,46	179,08	178,54	0,54	24	0	0	62,9	58,9	4,04	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,772	0,044	183,13	182,01	179,78	179,05	0,73	24	0	0	63,2	59,2	4,01	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,816	0,047	183,65	182,48	180,34	179,55	0,79	24	0	0	63,2	58,9	4,24	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,761	0,058	183,77	182,48	180,44	179,49	0,95	24	0	0	63,1	59,2	3,87	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,794	0,057	183,78	182,46	180,44	179,5	0,94	24	0	0	63,1	59,1	4,07	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,843	0,051	182,8	181,5	179,47	178,58	0,89	24	0	0	63,2	58,9	4,37	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,808	0,055	181,28	179,96	178,01	177,06	0,95	24	0	0	63,2	59	4,19	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,801	0,059	186,11	184,73	182,78	181,75	1,03	24	0	0	62,8	58,8	4	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,817	0,06	178,81	177,43	175,57	174,57	1	23	1	1	63,3	59	4,27	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,664	0,072	185,17	183,66	181,8	180,61	1,19	24	0	0	63,1	59,9	3,22	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,74	0,059	188,67	187,29	185,27	184,23	1,04	24	0	0	63,1	59,5	3,62	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,803	0,061	191,19	189,74	187,72	186,67	1,05	24	0	0	63	59,1	3,89	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,782	0,066	191,37	189,87	187,89	186,8	1,09	24	0	0	63	59,2	3,77	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,753	0,077	191,6	189,97	188,13	186,84	1,29	24	0	0	63,2	59,6	3,54	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,73	0,08	189,57	187,91	186,15	184,83	1,32	24	0	0	62,9	59,5	3,47	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,722	0,085	189,87	188,14	186,46	185,07	1,39	24	0	0	62,8	59,5	3,39	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,77	0,083	189,34	187,54	185,9	184,52	1,38	24	0	0	63,1	59,4	3,67	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,735	0,086	189,02	187,23	185,62	184,2	1,42	24	0	0	62,9	59,4	3,47	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,754	0,093	189,49	187,6	186,05	184,54	1,51	24	0	0	63,1	59,6	3,53	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,798	0,097	189,46	187,47	186,01	184,4	1,61	24	0	0	63	59,3	3,73	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,811	0,101	189,12	187,01	185,69	183,96	1,73	24	0	0	63,1	59,3	3,78	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,76	0,115	188,94	186,67	185,53	183,61	1,92	24	0	0	63	59,6	3,45	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,79	0,116	188,82	186,5	185,4	183,46	1,94	24	0	0	63	59,4	3,59	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,8	0,111	188,58	186,29	185,18	183,28	1,9	24	0	0	62,8	59,1	3,69	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,766	0,117	188	185,65	184,67	182,65	2,02	24	0	0	62,4	58,9	3,48	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,75	0,132	188,88	186,32	185,46	183,26	2,2	24	0	0	62,9	59,6	3,31	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,746	0,128	188,97	186,43	185,59	183,42	2,17	24	0	0	62,5	59,2	3,3	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,718	0,138	188,28	185,62	184,88	182,58	2,3	24	0	0	62,5	59,4	3,11	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,741	0,163	200,65	197,65	197,07	194,39	2,68	24	0	0	62,6	59,6	2,92	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,745	0,175	207,16	203,92	203,43	200,52	2,91	24	0	0	62,8	60	2,77	0,6	0,4	-
Итого:	23,821	0	5831,69	5775,93	5726,32	5681,91	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,821															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	2158,74	281492,13	287672,64	276815,51	282970,52
23.06.2021	2182,561	287323,82	293448,57	282541,83	288652,43

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2021 7:52:03