

#15180#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Летняя 47-53, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6070
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208168
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,799	0,032	217,42	216,49	213,27	212,77	0,5	24	0	0	64,8	61,2	3,56	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,814	0,036	215,24	214,24	211,15	210,55	0,6	24	0	0	64,8	61,1	3,64	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,79	0,03	214,28	213,38	210,19	209,7	0,49	24	0	0	64,7	61,1	3,58	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,686	0,03	215,33	214,48	211,19	210,69	0,5	24	0	0	64,9	61,8	3,07	0,6	0,4	-
28.05.2022	0,759	0,033	225,73	224,78	221,44	220,89	0,55	24	0	0	64,8	61,6	3,24	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,838	0,029	214,72	213,78	210,63	210,14	0,49	24	0	0	64,5	60,7	3,79	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,812	0,029	213,36	212,46	209,26	208,79	0,47	24	0	0	64,9	61,2	3,72	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,821	0,033	214,81	213,85	210,68	210,17	0,51	24	0	0	64,9	61,2	3,71	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,829	0,031	212,03	211,02	207,95	207,39	0,56	24	0	0	64,8	61,1	3,77	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,867	0,041	215,04	213,91	210,97	210,28	0,69	24	0	0	64,6	60,7	3,88	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,799	0,044	212,2	211,05	208,19	207,44	0,75	24	0	0	64,5	60,9	3,58	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,794	0,052	209,19	207,93	205,34	204,44	0,9	24	0	0	64,1	60,6	3,57	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,58	0,04	148,33	147,36	145,58	144,89	0,69	17	7	1	64	60,4	3,66	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,805	0,067	208,83	207,31	204,94	203,82	1,12	24	0	0	64,1	60,6	3,56	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,781	0,08	211,18	209,46	207,23	205,91	1,32	24	0	0	64,1	60,8	3,33	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,782	0,088	206,48	204,66	202,64	201,2	1,44	24	0	0	64,2	60,8	3,4	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,823	0,1	205,78	203,73	201,94	200,3	1,64	24	0	0	64	60,5	3,56	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,836	0,115	203,68	201,34	199,87	197,94	1,93	24	0	0	64,1	60,6	3,57	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,844	0,13	210,41	207,77	206,42	204,23	2,19	24	0	0	64,2	60,8	3,4	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,827	0,143	213,34	210,55	209,31	206,93	2,38	24	0	0	64,3	61,1	3,23	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,855	0,157	209,9	206,96	205,95	203,41	2,54	24	0	0	64,3	61	3,37	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,873	0,169	205,48	202,28	201,61	198,82	2,79	24	0	0	64,2	60,7	3,45	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,991	0,241	205,64	201,2	201,76	197,78	3,98	24	0	0	64,3	60,6	3,68	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,982	0,271	209,37	204,48	205,41	200,96	4,45	24	0	0	64,4	60,9	3,43	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,992	0,28	206,89	201,83	202,97	198,34	4,63	24	0	0	64,3	60,8	3,46	0,6	0,4	-
18.06.2022	1,012	0,306	212,22	206,75	208,2	203,18	5,02	24	0	0	64,3	61	3,34	0,6	0,4	-
19.06.2022	1,021	0,333	216,75	210,87	212,7	207,25	5,45	24	0	0	64,4	61,2	3,19	0,6	0,4	-
20.06.2022	1,018	0,335	208,83	202,9	204,89	199,42	5,47	24	0	0	64,4	61,1	3,29	0,6	0,4	-
21.06.2022	1,044	0,35	206,81	200,62	202,92	197,17	5,75	24	0	0	64,4	61	3,38	0,6	0,4	-
22.06.2022	1,2	0,487	264,31	255,93	259,3	251,42	7,88	24	0	0	64,5	61,8	2,71	0,6	0,4	-
23.06.2022	1,211	0,553	283,06	273,71	277,69	268,83	8,86	24	0	0	64,5	62,2	2,34	0,6	0,4	-
Итого:	27,085	0	6616,64	6527,08	6491,59	6415,05	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,085															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	516,39	50650,59	50997,58	49682,61	50304,44
23.06.2022	543,475	57267,23	57524,66	56174,2	56719,49

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.06.2022 8:12:00