

# #15188#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя: Летняя 47-53, Калининград  
Номер абонента: 4817  
Порядковый номер: 6070  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00208168  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,559	-0,153	229,5	232,12	225,21	228,15	-2,94	24	0	0	64	60,7	3,23	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,547	-0,17	230,5	233,32	226,19	229,36	-3,17	24	0	0	64	60,8	3,23	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,565	-0,18	231,87	234,85	227,5	230,82	-3,32	24	0	0	64,3	60,9	3,33	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,596	-0,195	245,08	248,33	240,46	244,06	-3,6	24	0	0	64,4	61,1	3,36	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,553	-0,198	237,21	240,53	232,79	236,45	-3,66	24	0	0	64,1	60,8	3,3	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,468	-0,19	213,17	216,38	209,18	212,66	-3,48	22	2	1	64,2	61	3,21	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,534	-0,219	231,53	235,18	227,18	231,17	-3,99	24	0	0	64,2	60,8	3,38	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,499	-0,224	233,26	237,06	228,88	232,97	-4,09	24	0	0	64,3	61	3,24	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,468	-0,227	232,31	236,19	227,95	232,09	-4,14	24	0	0	64,3	61,2	3,13	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,34	-0,162	160,06	162,85	157,11	160,08	-2,97	18	6	1	63,8	60,6	3,28	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,511	-0,247	235,14	239,22	230,69	235,12	-4,43	24	0	0	64,4	61	3,36	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,509	-0,251	239,53	243,76	235,03	239,55	-4,52	24	0	0	64,5	61,2	3,3	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,503	-0,258	229,74	233,99	225,39	229,98	-4,59	24	0	0	64,4	61	3,44	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,448	-0,261	231,34	235,66	226,94	231,56	-4,62	24	0	0	64,5	61,3	3,19	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,436	-0,259	228,44	232,78	224,12	228,74	-4,62	24	0	0	64,4	61,2	3,16	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,421	-0,257	224,95	229,22	220,69	225,25	-4,56	24	0	0	64,3	61,2	3,14	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,389	-0,257	227,56	231,85	223,29	227,85	-4,56	24	0	0	64,2	61,2	2,96	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,448	-0,264	232,57	236,94	228,19	232,87	-4,68	24	0	0	64,3	61,1	3,19	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,457	-0,267	232,87	237,31	228,48	233,23	-4,75	24	0	0	64,3	61,1	3,23	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,42	-0,262	230,29	234,72	225,94	230,65	-4,71	24	0	0	64,2	61,1	3,09	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,417	-0,257	220,7	225,05	216,59	221,22	-4,63	24	0	0	64	60,8	3,19	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,392	-0,266	225,16	229,65	220,92	225,7	-4,78	24	0	0	64,2	61,1	3,07	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,405	-0,276	231,69	236,3	227,32	232,21	-4,89	24	0	0	64,4	61,4	3,06	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,394	-0,273	229,87	234,45	225,56	230,42	-4,86	24	0	0	64	61	3,02	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,377	-0,283	235,35	240,04	230,91	235,9	-4,99	24	0	0	64,2	61,3	2,92	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,361	-0,29	235,84	240,62	231,39	236,46	-5,07	24	0	0	64,3	61,4	2,87	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,378	-0,293	238,68	243,55	234,17	239,31	-5,14	24	0	0	64,5	61,6	2,93	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,365	-0,289	240,4	245,28	235,92	241,04	-5,12	24	0	0	64,1	61,2	2,84	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,302	-0,293	236,05	240,94	231,63	236,76	-5,13	24	0	0	64,1	61,5	2,62	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,336	-0,298	241,35	246,32	236,85	242,07	-5,22	24	0	0	64	61,3	2,73	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,32	-0,291	234,22	239,12	229,85	235	-5,15	24	0	0	63,9	61,2	2,72	0,6	0,4	-
Итого:	13,718	0	7126,23	7253,58	6992,32	7128,7	0	736	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,718															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 736

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1288,008	126986,27	124576,96	117513,37	115903,15
23.06.2023	1301,726	134112,5	131830,54	124505,69	123031,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 8:09:25