

#133064#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Летняя 47-53, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 00208168	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	44,937	31,772	13.165

Подпись исполнителя



#133063#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00208168
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,752	-0,138	293,76	295,55	286,75	288,99	-2,24	24	0	0	73,3	70,2	3,13	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,764	-0,169	292,11	294,36	285,13	287,87	-2,74	24	0	0	73,4	70	3,3	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,756	-0,167	292,35	294,59	285,38	288,11	-2,73	24	0	0	73,2	70	3,28	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,742	-0,099	296,69	297,9	289,55	291,23	-1,68	24	0	0	73,4	70,5	2,93	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,826	-0,029	301,46	301,63	294,17	294,81	-0,64	24	0	0	73,9	71	2,92	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,867	-0,021	301,59	301,6	294,39	294,91	-0,52	24	0	0	73,3	70,3	3,02	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,811	0,016	303,98	303,47	296,7	296,67	0,03	24	0	0	73,4	70,7	2,68	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,809	-0,029	302,04	302,23	294,81	295,49	-0,68	24	0	0	73,4	70,5	2,87	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,768	-0,075	299,49	300,38	292,33	293,65	-1,32	24	0	0	73,4	70,5	2,91	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,882	0,015	305,07	304,57	297,68	297,69	-0,01	24	0	0	73,8	70,9	2,92	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,749	-0,173	292,21	294,53	285,24	288,04	-2,8	24	0	0	73,2	70	3,27	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,26	-0,015	107,42	107,55	104,88	105,16	-0,28	24	0	1	73	70,4	2,63	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,004	0,006	2,86	2,5	2,86	2,5	0,36	24	0	1	27	28,6	-1,6	0,6	0,4
06.06.2025	-	-0,005	-0,004	0,3	0,47	0,3	0,47	-0,17	24	0	1	23,6	24	-0,33	0,6	0,4
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	21,6	0,74	0,6	0,4
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	20,8	0,57	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,004	0,004	1,27	1,03	1,27	1,03	0,24	24	0	1	20	20,2	-0,2	0,6	0,4
10.06.2025	-	-0,013	-0,014	0,63	1,61	0,63	1,61	-0,98	24	0	1	19,6	19,2	0,39	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,01	0,011	3,46	2,76	3,46	2,76	0,7	24	0	1	21,5	23,6	-2,17	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,007	0,008	3,57	2,93	3,57	2,93	0,64	24	0	1	21,3	23,9	-2,59	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,003	0,005	3,59	3,08	3,59	3,08	0,51	24	0	1	21	23,2	-2,29	0,6	0,4
14.06.2025	-	0	0,003	3,89	3,45	3,89	3,45	0,44	24	0	1	20,9	22,9	-2,01	0,6	0,4
15.06.2025	-	0	0,003	3,98	3,53	3,98	3,53	0,45	24	0	1	21	22,8	-1,77	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,004	0,007	3,83	3,23	3,83	3,23	0,6	24	0	1	21,1	22,3	-1,21	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,022	-0,459	130,21	142,16	127,83	139,94	-12,11	24	0	1	61,6	56,2	5,41	0,6	0,4
18.06.2025	-	1,086	0,144	328,84	326,28	321,03	319,05	1,98	24	0	0	73,1	70,2	2,91	0,6	0,4
19.06.2025	-	1,131	0,215	335,78	332,19	327,74	324,77	2,97	24	0	0	73,3	70,5	2,78	0,6	0,4
20.06.2025	-	1,057	0,129	335,25	333,07	327,22	325,65	1,57	24	0	0	73,4	70,5	2,85	0,6	0,4
Итого:	-	12,296	-0,826	4545,63	4556,65	4438,21	4456,62	-18,41	672	0	-	50,81	49,48	1,33	0,6	0,4

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	31,772	11366,16	11469,95	11093,69	11217,88
20.06.2025	44,937	16241,25	16356,44	15853,53	15997,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения