

#15187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Летняя 47-53, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6070  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208168  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,334	-0,29	233,32	238,27	229,01	234,17	-5,16	24	0	0	63,7	60,9	2,79	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,336	-0,309	248,86	254,02	244,14	249,54	-5,4	24	0	0	64,7	62	2,71	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,356	-0,314	252,65	257,85	247,85	253,29	-5,44	24	0	0	64,8	62	2,77	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,318	-0,337	250,81	256,39	246,06	251,87	-5,81	24	0	0	64,7	61,9	2,72	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,31	-0,34	254,97	260,58	250,14	255,97	-5,83	24	0	0	64,8	62,2	2,64	0,6	0,4	-
29.06.2023	-0,171	-0,749	193,73	206,45	190,04	202,87	-12,83	24	0	1	64,7	61,5	3,16	0,6	0,4	-
30.06.2023	-0,418	-1,078	215,43	233,29	211,33	229,22	-17,89	24	0	1	64,7	61,6	3,09	0,6	0,4	-
01.07.2023	-0,134	-0,762	221,53	234,12	217,26	229,98	-12,72	24	0	1	64,8	62	2,88	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,065	-0,589	221,05	230,85	216,84	226,79	-9,95	24	0	1	64,7	61,7	3,06	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,154	-0,511	220,14	228,63	215,94	224,62	-8,68	24	0	1	64,8	61,7	3,15	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,211	-0,45	219,78	227,23	215,57	223,25	-7,68	24	0	0	64,8	61,7	3,13	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,252	-0,392	221,97	228,51	217,74	224,51	-6,77	24	0	0	64,7	61,7	3,03	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,314	-0,347	222	227,74	217,75	223,74	-5,99	24	0	0	64,8	61,7	3,1	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,319	-0,318	220,32	225,59	216,09	221,66	-5,57	24	0	0	64,8	61,8	3,03	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,352	-0,296	218,22	223,16	214,08	219,26	-5,18	24	0	0	64,9	61,8	3,11	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,368	-0,285	220,8	225,48	216,53	221,53	-5	24	0	0	64,8	61,8	3,08	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,334	-0,269	221,32	225,85	217,1	221,88	-4,78	24	0	0	64,8	62	2,86	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,379	-0,268	221,59	225,98	217,34	222,06	-4,72	24	0	0	64,8	61,8	3,05	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,395	-0,264	221,67	225,98	217,4	222,01	-4,61	24	0	0	64,9	61,8	3,09	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,367	-0,256	221,07	225,25	216,79	221,31	-4,52	24	0	0	64,8	61,9	2,95	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,367	-0,254	221,62	225,8	217,38	221,86	-4,48	24	0	0	64,8	61,9	2,92	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,349	-0,257	222,16	226,38	217,88	222,4	-4,52	24	0	0	64,8	62	2,85	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,348	-0,257	222,11	226,31	217,82	222,32	-4,5	24	0	0	64,9	62,1	2,84	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,343	-0,251	221,76	225,93	217,49	221,93	-4,44	24	0	0	64,9	62	2,82	0,6	0,4	-
18.07.2023	-4,295	-4,606	129,73	206,13	127,24	202,5	-75,26	22	2	1	64,8	62	2,83	0,6	0,4	-
19.07.2023	-13,538	-13,538	0	222,79	0	218,89	-218,89	24	0	1	64,8	61,9	2,85	0,6	0,4	-
20.07.2023	-13,494	-13,494	0	223,12	0	219,24	-219,24	24	0	1	64,8	61,6	3,17	0,6	0,4	-
21.07.2023	-13,415	-13,415	0	221,12	0	217,27	-217,27	24	0	1	64,8	61,8	2,96	0,6	0,4	-
22.07.2023	-13,183	-13,183	0	217,67	0	213,87	-213,87	24	0	1	64,7	61,7	3	0,6	0,4	-
23.07.2023	-13,254	-13,254	0	219,77	0	215,95	-215,95	24	0	1	64,7	61,5	3,21	0,6	0,4	-
Итого:	-65,331	0	5538,61	6876,24	5432,81	6755,76	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	-65,331															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1301,726	134112,5	131830,54	124505,69	123031,85
23.07.2023	1236,395	139651,11	138706,78	129938,5	129787,61

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2023 13:27:15