

#92218#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Летняя 47-53, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 00208168	Показания прибора, Гкал 23.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2121,632	2069,817	51.815

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



*с/з в т.ч. 7 коп. ред.*



#92010#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 6070  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00208168  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.08.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0,473	0,083	117,48	115,79	115,54	114,06	1,48	11	13	1	60,2	56,8	3,32	0,6	0,4
25.07.2024	-	0,952	0,17	274,86	271,65	269,69	266,92	2,77	24	0	0	64,2	61,3	2,85	0,6	0,4
26.07.2024	-	0,765	0,118	222,32	222,33	217,7	218,11	-0,41	24	0	1	68	64,4	3,57	0,6	0,4
27.07.2024	-	1,985	1,157	282,82	264,47	276,8	259,24	17,56	24	0	1	68,8	65,9	2,96	0,6	0,4
28.07.2024	-	2,366	1,538	273,08	248,88	267,22	243,95	23,27	24	0	1	69,1	66	3,06	0,6	0,4
29.07.2024	-	2,586	1,782	264,75	236,9	259,02	232,13	26,89	24	0	1	69,4	66,3	3,05	0,6	0,4
30.07.2024	-	2,54	1,73	260,65	233,66	254,96	228,97	25,99	24	0	1	69,7	66,6	3,14	0,6	0,4
31.07.2024	-	2,371	1,536	258,3	234,22	252,7	229,55	23,15	24	0	1	69,6	66,4	3,27	0,6	0,4
01.08.2024	-	2,091	1,307	255,34	234,86	249,8	230,15	19,65	24	0	1	69,6	66,5	3,11	0,6	0,4
02.08.2024	-	1,941	1,172	253,98	235,69	248,47	230,9	17,57	24	0	1	69,7	66,6	3,05	0,6	0,4
03.08.2024	-	1,894	1,13	255,12	237,5	249,57	232,67	16,9	24	0	1	69,8	66,8	3,02	0,6	0,4
04.08.2024	-	1,89	1,107	255,81	238,51	250,23	233,68	16,55	24	0	1	70	66,9	3,1	0,6	0,4
05.08.2024	-	1,785	1,041	253,51	237,24	247,96	232,4	15,56	24	0	1	69,9	67	2,95	0,6	0,4
06.08.2024	-	1,775	1,016	253,25	237,34	247,67	232,51	15,16	24	0	1	70,1	67,1	3,02	0,6	0,4
07.08.2024	-	1,775	1,007	253,51	237,78	247,96	232,96	15	24	0	1	69,9	66,8	3,07	0,6	0,4
08.08.2024	-	1,721	0,967	253,54	238,38	248	233,55	14,45	24	0	1	69,8	66,8	3	0,6	0,4
09.08.2024	-	1,71	0,941	253,57	238,79	248,01	233,95	14,06	24	0	1	69,9	66,9	3,06	0,6	0,4
10.08.2024	-	1,678	0,941	255,98	241,25	250,45	236,38	14,07	24	0	1	69,8	66,9	2,92	0,6	0,4
11.08.2024	-	1,691	0,903	255,03	240,84	249,51	235,98	13,53	24	0	1	69,8	66,6	3,13	0,6	0,4
12.08.2024	-	1,659	0,868	254,37	240,65	248,86	235,8	13,06	24	0	1	69,7	66,6	3,13	0,6	0,4
13.08.2024	-	1,639	0,874	256,02	242,25	250,45	237,37	13,08	24	0	1	69,7	66,7	3,03	0,6	0,4
14.08.2024	-	1,424	0,708	216,23	204,96	211,51	200,84	10,67	24	0	1	69,6	66,3	3,36	0,6	0,4
15.08.2024	-	1,205	0,506	173,14	164,84	169,38	161,64	7,74	24	0	1	69,5	65,4	4,1	0,6	0,4
16.08.2024	-	1,182	0,485	173,15	165,13	169,34	161,93	7,41	24	0	1	69,5	65,4	4,08	0,6	0,4
17.08.2024	-	1,181	0,478	174,69	166,75	170,88	163,51	7,37	24	0	1	69,3	65,2	4,07	0,6	0,4
18.08.2024	-	1,421	0,672	223,94	213,12	219,13	208,91	10,22	24	0	1	69,2	65,8	3,37	0,6	0,4
19.08.2024	-	1,64	0,915	279,58	265,08	273,65	259,81	13,84	24	0	1	68,8	66,2	2,6	0,6	0,4
20.08.2024	-	1,634	0,947	293,96	278,58	287,98	273,29	14,69	24	0	1	67	64,6	2,33	0,6	0,4
21.08.2024	-	1,479	0,887	289,75	273,89	284,95	269,63	15,32	24	0	1	60	57,9	2,04	0,6	0,4
22.08.2024	-	1,705	1,011	299,26	282,43	293,48	277,3	16,18	24	0	1	65,1	62,8	2,31	0,6	0,4
23.08.2024	-	1,657	0,905	269,12	254,93	263,24	249,76	13,48	24	0	1	69,8	67	2,82	0,6	0,4
Итого:	-	51,815	28,902	7656,11	7198,69	7494,11	7057,85	436,26	731	13	-	68,53	65,44	3,09	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 731 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2024	2069,817	214049,79	212568,55	202772,76	202531,1
23.08.2024	2121,632	221705,9	219767,24	210266,87	209588,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения