

#28794#

Отчёт по теплотреблению за период с 01.08.2023 по 23.08.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Летняя 47-53, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6070  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208168  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,5	0,78	0,6	0,4	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	21,2	0,71	0,6	0,4	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	20,8	0,72	0,6	0,4	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	20,8	0,69	0,6	0,4	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	21	0,68	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,025	0,025	1,17	0	1,17	0	1,17	24	0	1	21,8	21	0,78	0,6	0,4	-
08.08.2023	4,555	4,196	101,61	0	100,6	0	100,6	24	0	1	45,2	31,2	14,06	0,6	0,4	-
09.08.2023	13,675	12,791	223,61	0	219,64	0	219,64	24	0	1	62,2	58,1	4,14	0,6	0,4	-
10.08.2023	14,518	13,701	230,63	0	226,3	0	226,3	24	0	1	64,1	60,5	3,56	0,6	0,4	-
11.08.2023	14,741	13,998	234,3	0	229,94	0	229,94	24	0	1	64	60,8	3,22	0,6	0,4	-
12.08.2023	13,788	13,034	223,2	0	219,17	0	219,17	24	0	1	62,9	59,4	3,52	0,6	0,4	-
13.08.2023	13,488	12,71	219,39	0	215,47	0	215,47	24	0	1	62,6	58,9	3,63	0,6	0,4	-
14.08.2023	9,351	8,702	151,33	8,72	148,39	8,62	139,77	24	0	1	65,5	42,8	22,71	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,492	0,035	23,62	22,57	23,16	22,33	0,83	24	0	1	63,6	43,9	19,7	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,478	0,023	22,74	21,9	22,26	21,66	0,6	24	0	1	64,2	43,9	20,3	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,441	0,009	21,2	20,59	20,72	20,35	0,37	24	0	0	63,7	43,2	20,51	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,458	0,009	22,01	21,48	21,53	21,24	0,29	24	0	1	63,7	42,9	20,74	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,445	0	21,77	21,48	21,29	21,24	0,05	24	0	0	63,7	42,9	20,8	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,404	0	22,07	22,1	21,59	21,86	-0,27	24	0	0	63,6	44,4	19,25	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,401	-0,001	21,34	21,68	20,86	21,44	-0,58	24	0	1	63,8	43,3	20,47	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,408	-0,012	21,83	22,42	21,35	22,18	-0,83	24	0	1	63,9	43,1	20,82	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,396	-0,026	22,11	23,04	21,64	22,8	-1,16	24	0	1	63,8	43,2	20,55	0,6	0,4	-
Итого:	88,064	0	1583,93	205,98	1555,08	203,72	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,064															

Общее время работы системы, ч 528  
Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
01.08.2023	1207,103	139651,2	139208,07	129938,59	130280,63
23.08.2023	1295,167	141235,13	139414,05	131493,67	130484,35

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.08.2023 14:22:43