

#35204#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Летняя 47-53, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 6070
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00208168
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,406	-0,034	22,92	23,97	22,44	23,73	-1,29	24	0	1	63,8	43,3	20,49	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,38	-0,043	22,55	23,78	22,08	23,55	-1,47	24	0	1	63,7	43,5	20,14	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,404	-0,039	23,25	24,46	22,79	24,23	-1,44	23	1	1	63,8	43,4	20,43	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,401	-0,047	24,16	25,54	23,68	25,3	-1,62	24	0	1	63,9	43,9	20,01	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,488	-0,074	42,24	43,97	41,47	43,45	-1,98	24	0	1	64,1	50,1	14,06	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,534	-0,07	55,61	57,19	54,63	56,46	-1,83	24	0	0	64,4	52,8	11,53	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,56	-0,06	55,2	56,56	54,24	55,83	-1,59	24	0	0	64,3	52,5	11,84	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,565	-0,057	53,31	54,56	52,36	53,86	-1,5	23	1	1	64,4	52,1	12,3	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,589	-0,061	55,47	56,79	54,48	56,06	-1,58	24	0	0	64,5	52,2	12,32	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,598	-0,058	56,09	57,42	55,12	56,7	-1,58	24	0	0	64,5	52,2	12,35	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,611	-0,06	55,75	57,11	54,78	56,39	-1,61	24	0	0	64,4	51,8	12,64	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,622	-0,063	55,45	56,81	54,49	56,1	-1,61	24	0	0	64,4	51,5	12,92	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,583	-0,068	54,55	56,05	53,59	55,33	-1,74	24	0	0	64,4	51,9	12,49	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,544	-0,081	55,04	56,79	54,07	56,07	-2	24	0	1	64,3	52,3	11,96	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,551	-0,091	55,28	57,24	54,3	56,5	-2,2	24	0	1	64,5	52,2	12,25	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,511	-0,098	56,59	58,55	55,52	57,81	-2,29	24	0	1	64,4	53	11,35	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,521	-0,095	58,54	60,34	57,34	59,58	-2,24	24	0	1	64,3	53,1	11,19	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,551	-0,085	58,53	60,17	57,34	59,4	-2,06	24	0	1	64,3	52,8	11,48	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,561	-0,063	57,7	58,97	56,59	58,21	-1,62	24	0	0	64,4	53	11,37	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,544	-0,046	57,48	58,43	56,39	57,66	-1,27	24	0	0	64,4	53,6	10,81	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,601	-0,003	57,37	57,39	56,27	56,63	-0,36	24	0	0	64,4	53,4	11,01	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,656	0,02	57,14	56,59	56,06	55,83	0,23	24	0	0	64,4	52,9	11,5	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,657	0,027	56,62	55,86	55,59	55,12	0,47	24	0	0	64,3	53	11,35	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,699	0,032	57,73	56,77	56,59	56,03	0,56	24	0	0	64,4	52,7	11,74	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,67	0,042	57,65	56,59	56,54	55,84	0,7	24	0	0	64,5	53,3	11,14	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,658	0,047	56,54	55,42	55,49	54,68	0,81	24	0	0	64,5	53,4	11,05	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,642	0,047	53,91	52,76	52,92	52,06	0,86	23	1	1	64,4	53,2	11,23	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,698	0,052	56,71	55,42	55,64	54,7	0,94	24	0	0	64,5	52,8	11,63	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,714	0,055	56,03	54,71	55,02	53,99	1,03	24	0	0	64,2	52,2	11,98	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,687	0,056	56,37	55,01	55,31	54,29	1,02	24	0	0	64,3	52,9	11,39	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,687	0,059	57,36	55,9	56,26	55,18	1,08	24	0	0	64,4	53,3	11,14	0,6	0,4	-
Итого:	17,893	0	1599,14	1617,12	1569,39	1596,57	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,893															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1295,167	141235,13	139414,05	131493,67	130484,35
23.09.2023	1313,06	142834,27	141031,17	133063,06	132080,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 11:38:02