

#35205#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Летняя 47-53, Калининград
4817
6070
ВКТ-7
00208168
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 0,731 | 0,058 | 57,15 | 55,64 | 56,03 | 54,92 | 1,11 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 52,5 | 11,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2023 | 0,741 | 0,067 | 56,1 | 54,59 | 55,1 | 53,88 | 1,22 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 52,2 | 12,24 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2023 | 0,729 | 0,07 | 56,1 | 54,57 | 55,08 | 53,85 | 1,23 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 52,5 | 12,03 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2023 | 0,717 | 0,068 | 56,71 | 55,08 | 55,61 | 54,36 | 1,25 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 52,7 | 11,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2023 | 0,719 | 0,072 | 57,76 | 56,05 | 56,6 | 55,32 | 1,28 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 53 | 11,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2023 | 0,713 | 0,072 | 57,6 | 55,89 | 56,47 | 55,17 | 1,3 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 53 | 11,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2023 | 0,781 | 0,07 | 57,69 | 55,92 | 56,57 | 55,2 | 1,37 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 51,8 | 12,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2023 | 0,794 | 0,073 | 57,25 | 55,47 | 56,13 | 54,75 | 1,38 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 51,6 | 12,85 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2023 | 0,773 | 0,072 | 57,43 | 55,64 | 56,28 | 54,92 | 1,36 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 52,1 | 12,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2023 | 0,737 | 0,074 | 57,32 | 55,51 | 56,22 | 54,79 | 1,43 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 52,7 | 11,72 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2023 | 0,784 | 0,072 | 57,09 | 55,27 | 56 | 54,58 | 1,42 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 52 | 12,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2023 | 0,767 | 0,068 | 56,02 | 54,36 | 54,99 | 53,69 | 1,3 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 51,4 | 12,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2023 | 0,766 | 0,05 | 54,84 | 53,54 | 53,83 | 52,88 | 0,95 | 24 | 0 | 0 | 64,2 | 50,9 | 13,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2023 | 0,754 | 0,038 | 54,74 | 53,82 | 53,78 | 53,11 | 0,67 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 51,2 | 13,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2023 | 0,793 | 0,011 | 54,36 | 53,86 | 53,4 | 53,24 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 49,8 | 14,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2023 | 0,739 | 0,002 | 54,63 | 54,57 | 53,67 | 53,91 | -0,24 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 50,5 | 13,96 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2023 | 0,738 | -0,008 | 52,06 | 52,4 | 51,15 | 51,81 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 49,4 | 15,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2023 | 0,668 | -0,025 | 45,4 | 46,09 | 44,6 | 45,59 | -0,99 | 24 | 0 | 1 | 63,7 | 47,7 | 16,02 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2023 | 1,977 | 0,077 | 170 | 167,81 | 167 | 165,79 | 1,21 | 24 | 0 | 1 | 61,9 | 50,5 | 11,44 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2023 | 3,262 | 0,523 | 274,18 | 262,62 | 269,32 | 259,26 | 10,06 | 24 | 0 | 1 | 62,2 | 52,1 | 10,15 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2023 | 3,451 | 0,623 | 271,19 | 257,56 | 266,34 | 254,33 | 12,01 | 24 | 0 | 1 | 62,4 | 51,8 | 10,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2023 | 3,575 | 0,675 | 272,11 | 257,47 | 267,19 | 254,19 | 13 | 24 | 0 | 1 | 62,8 | 52 | 10,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2023 | 3,258 | 0,602 | 258,38 | 244,89 | 254,05 | 242,01 | 12,04 | 24 | 0 | 1 | 60,3 | 49,9 | 10,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2023 | 2,741 | 0,232 | 208,29 | 201,92 | 205,07 | 199,93 | 5,14 | 24 | 0 | 1 | 58 | 45,8 | 12,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2023 | 2,797 | 0,137 | 170,89 | 166,64 | 167,77 | 164,85 | 2,92 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 47,5 | 15,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2023 | 3,207 | 0,296 | 206,02 | 198,5 | 202,21 | 196,25 | 5,96 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 49,1 | 14,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2023 | 3,418 | 0,382 | 231,55 | 222,39 | 227,26 | 219,74 | 7,52 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 50,4 | 13,36 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2023 | 3,267 | 0,29 | 203,01 | 195,61 | 199,15 | 193,31 | 5,84 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 49,7 | 14,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2023 | 3,22 | 0,281 | 202,81 | 195,65 | 199 | 193,35 | 5,65 | 24 | 0 | 0 | 64,4 | 49,7 | 14,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2023 | 3,291 | 0,32 | 216,95 | 209,11 | 212,76 | 206,53 | 6,23 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 51,3 | 13,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 50,908 | 0 | 3685,63 | 3558,44 | 3618,63 | 3515,51 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 50,908 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.09.2023 | 1313,06 | 142834,27 | 141031,17 | 133063,06 | 132080,92 |
| 23.10.2023 | 1363,968 | 146519,9 | 144589,61 | 136681,69 | 135596,43 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 16:07:44