

#49693#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Летняя 47-53, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6070  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208168  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	3,29	0,334	220,17	212,07	215,94	209,43	6,51	24	0	0	65,1	51,4	13,67	0,6	0,4	-
25.10.2023	3,247	0,266	193,49	186,59	189,71	184,41	5,3	24	0	0	65,6	50	15,7	0,6	0,4	-
26.10.2023	3,095	0,258	191,11	184,4	187,5	182,27	5,23	24	0	0	64,4	49,3	15,12	0,6	0,4	-
27.10.2023	3,305	0,259	192,06	185,23	188,24	183,06	5,18	24	0	0	66,3	50,2	16,15	0,6	0,4	-
28.10.2023	3,312	0,263	193,32	186,46	189,46	184,23	5,23	24	0	0	66,5	50,4	16,07	0,6	0,4	-
29.10.2023	3,499	0,264	201,62	194,63	197,59	192,34	5,25	25	0	0	66,5	50,1	16,36	0,6	0,4	-
30.10.2023	3,179	0,274	205,21	198,24	201,25	195,85	5,4	24	0	0	65,1	50,7	14,42	0,6	0,4	-
31.10.2023	3,396	0,319	229,84	222,07	225,3	219,22	6,08	24	0	0	66	52,4	13,63	0,6	0,4	-
01.11.2023	3,519	0,31	230,34	222,75	225,63	219,83	5,8	24	0	0	67,2	52,9	14,22	0,6	0,4	-
02.11.2023	3,619	0,313	242,65	235,04	237,59	231,84	5,75	24	0	0	68	54,1	13,89	0,6	0,4	-
03.11.2023	3,514	0,32	254,2	246,51	249,1	243,15	5,95	24	0	0	66,6	53,8	12,8	0,6	0,4	-
04.11.2023	3,476	0,286	244,49	237,43	239,55	234,26	5,29	24	0	0	66,8	53,5	13,3	0,6	0,4	-
05.11.2023	3,594	0,268	244,74	237,89	239,71	234,7	5,01	24	0	0	67,5	53,7	13,84	0,6	0,4	-
06.11.2023	3,609	0,267	245,84	239,09	240,72	235,8	4,92	24	0	0	68	54,1	13,85	0,6	0,4	-
07.11.2023	3,443	0,256	244,41	237,91	239,47	234,72	4,75	24	0	0	66,8	53,5	13,3	0,6	0,4	-
08.11.2023	3,494	0,239	244,82	238,56	239,83	235,33	4,5	24	0	0	67,1	53,5	13,53	0,6	0,4	-
09.11.2023	3,498	0,232	244,28	238,18	239,27	234,93	4,34	24	0	0	67,4	53,8	13,62	0,6	0,4	-
10.11.2023	3,468	0,232	245,32	239,22	240,34	236,02	4,32	24	0	0	66,9	53,5	13,44	0,6	0,4	-
11.11.2023	3,474	0,23	246,08	240	241,17	236,86	4,31	24	0	0	66,2	52,8	13,43	0,6	0,4	-
12.11.2023	3,575	0,227	246,46	240,36	241,39	237,14	4,25	24	0	0	67,4	53,6	13,84	0,6	0,4	-
13.11.2023	3,537	0,243	250,01	243,75	244,88	240,4	4,48	24	0	0	67,4	54	13,43	0,6	0,4	-
14.11.2023	3,399	0,218	241,08	235,15	236,47	232,22	4,25	24	0	0	64,8	51,3	13,43	0,6	0,4	-
15.11.2023	3,347	0,219	242,5	236,62	237,88	233,67	4,21	24	0	0	64,6	51,5	13,13	0,6	0,4	-
16.11.2023	3,564	0,216	244,21	238,27	239,37	235,23	4,14	24	0	0	66	52,1	13,97	0,6	0,4	-
17.11.2023	3,746	0,253	262,52	255,91	257,25	252,5	4,75	24	0	0	66,9	53,3	13,56	0,6	0,4	-
18.11.2023	4,186	0,31	289,69	281,97	283,38	277,84	5,54	24	0	0	69,7	56	13,64	0,6	0,4	-
19.11.2023	4,012	0,274	267,17	260,05	261,46	256,45	5,01	24	0	0	68,9	54,6	14,26	0,6	0,4	-
20.11.2023	4,02	0,284	270,4	263,14	264,56	259,41	5,15	24	0	0	69,2	55,1	14,09	0,6	0,4	-
21.11.2023	4,363	0,338	291,53	283,3	284,93	279,02	5,91	24	0	0	71,1	57	14,1	0,6	0,4	-
22.11.2023	4,572	0,373	288,63	279,8	281,8	275,42	6,38	24	0	0	73	58,1	14,87	0,6	0,4	-
23.11.2023	4,338	0,373	290,02	281,1	283,59	276,93	6,66	24	0	0	70,2	56,3	13,95	0,6	0,4	-
Итого:	111,69	0	7498,21	7281,69	7344,33	7184,48	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,69															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2023	1363,968	146519,9	144589,61	136681,69	135596,43
23.11.2023	1475,658	154018,11	151871,3	144026,02	142780,91

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.11.2023 7:38:07