

#108135#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК  
Летняя 47-53, Калининград  
4817

Заводской номер счётчика 00208168	Показания прибора, Гкал 23.12.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2367,769	2291,961	75.808

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#108134#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента 4817  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00208168  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.12.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	1,2	2,62	-0,305	102,14	107,68	99,52	106,61	-7,09	24	0	1	76,1	46,5	29,62	0,6	0,4
25.11.2024	5,9	2,546	-0,33	106,21	112,05	103,47	110,79	-7,32	24	0	1	76,3	48,3	28,03	0,6	0,4
26.11.2024	7,3	2,505	-0,328	102,82	108,73	100,17	107,55	-7,38	24	0	1	76,3	47,8	28,52	0,6	0,4
27.11.2024	4,7	2,519	-0,331	101,7	107,75	99,11	106,6	-7,49	24	0	1	76	47	28,95	0,6	0,4
28.11.2024	4,4	2,508	-0,337	102,99	109,18	100,38	108,01	-7,63	24	0	1	76	47,5	28,55	0,6	0,4
29.11.2024	4,2	2,495	-0,336	103,78	109,92	101,15	108,74	-7,59	24	0	1	76,1	47,8	28,25	0,6	0,4
30.11.2024	4,1	2,488	-0,326	101,08	107,05	98,5	105,92	-7,42	24	0	1	75,8	47	28,8	0,6	0,4
01.12.2024	2,2	2,554	-0,323	101,49	107,52	98,92	106,43	-7,51	24	0	1	75,9	46,6	29,31	0,6	0,4
02.12.2024	2,9	2,59	-0,352	105,41	111,78	102,71	110,59	-7,88	24	0	1	76,4	47,5	28,85	0,6	0,4
03.12.2024	-	2,518	-0,359	105,2	111,68	102,5	110,47	-7,97	24	0	1	76,4	48,1	28,28	0,6	0,4
04.12.2024	-	2,501	-0,346	102	108,41	99,41	107,27	-7,86	24	0	1	75,9	47	28,83	0,6	0,4
05.12.2024	-	2,503	-0,36	104,4	110,97	101,76	109,77	-8,01	24	0	1	75,7	47,4	28,3	0,6	0,4
06.12.2024	-	2,514	-0,358	101,08	107,81	98,52	106,7	-8,18	24	0	1	75,8	46,4	29,36	0,6	0,4
07.12.2024	-	2,516	-0,372	99,7	106,78	97,14	105,67	-8,53	24	0	1	76,4	46,5	29,95	0,6	0,4
08.12.2024	-	2,528	-0,39	101,5	108,98	98,9	107,87	-8,97	24	0	1	76,2	46,4	29,78	0,6	0,4
09.12.2024	-	2,463	-0,431	106,49	114,52	103,76	113,28	-9,52	24	0	1	76	47,9	28,11	0,6	0,4
10.12.2024	-	2,591	-0,504	112,31	121,33	109,34	119,94	-10,6	24	0	1	78,1	49,6	28,48	0,6	0,4
11.12.2024	-	2,571	-0,576	119,17	129,16	115,89	127,53	-11,64	24	0	1	79,1	51,8	27,33	0,6	0,4
12.12.2024	-	2,543	-0,603	120,26	130,73	117,01	129,08	-12,07	24	0	1	79	52	27,05	0,6	0,4
13.12.2024	-	2,625	-0,579	111,67	122	108,57	120,54	-11,97	24	0	1	80,1	50,3	29,72	0,6	0,4
14.12.2024	-	2,548	-0,566	106,63	116,78	103,61	115,39	-11,78	24	0	1	80,4	50,2	30,25	0,6	0,4
15.12.2024	-	2,531	-0,564	109,38	119,72	106,44	118,34	-11,9	24	0	1	78,9	49,6	29,29	0,6	0,4
16.12.2024	-	2,537	-0,59	114,78	125,32	111,66	123,79	-12,13	24	0	1	79	50,8	28,2	0,6	0,4
17.12.2024	-	2,502	-0,594	118,66	129	115,42	127,38	-11,96	24	0	1	78,8	51,8	27	0,6	0,4
18.12.2024	-	2,412	-0,593	118,54	128,66	115,29	127	-11,71	24	0	1	79	52,7	26,25	0,6	0,4
19.12.2024	-	2,406	-0,584	119,11	128,99	115,84	127,3	-11,46	24	0	1	79,2	53,2	25,99	0,6	0,4
20.12.2024	-	2,502	-0,552	117,73	127,14	114,5	125,52	-11,02	24	0	1	79	52,2	26,83	0,6	0,4
21.12.2024	-	2,554	-0,534	115,86	125,07	112,69	123,51	-10,82	24	0	1	79	51,5	27,57	0,6	0,4
22.12.2024	-	2,573	-0,532	118,8	127,86	115,57	126,22	-10,65	24	0	1	79,2	52,2	27,05	0,6	0,4
23.12.2024	-	2,545	-0,519	118,51	127,28	115,27	125,62	-10,35	24	0	1	79,2	52,5	26,73	0,6	0,4
Итого:	3,8	75,808	-13,474	3269,4	3509,85	3183,02	3469,43	-286,41	720	0	-	77,51	49,2	28,31	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.11.2024	2291,961	237769,63	235597,73	225962,81	225142,56
23.12.2024	2367,769	241039,03	239107,58	229145,83	228611,99

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_